

горького 38

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Горького 38 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00178897 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хДВА4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.75	61.76	9.99	268.57	264.016	270.38	264.016	0.000	6.80	5.20	2.6443	0.0000	24	0	
17/12/20	67.37	58.28	9.09	264.19	260.190	265.78	260.190	0.000	6.80	5.20	2.3723	0.0000	24	0	
18/12/20	67.28	58.25	9.03	265.39	261.245	266.71	261.245	0.000	6.80	5.20	2.3647	0.0000	24	0	
19/12/20	72.35	61.98	10.37	266.90	262.376	268.84	262.376	0.000	6.80	5.20	2.7286	0.0000	24	0	
20/12/20	77.90	66.25	11.65	270.21	265.186	272.80	265.186	0.000	6.80	5.20	3.1014	0.0000	24	0	
21/12/20	77.48	65.87	11.61	269.98	264.874	272.26	264.874	0.000	6.80	5.20	3.0850	0.0000	24	0	
22/12/20	76.51	65.19	11.32	271.26	266.185	273.40	266.185	0.000	6.80	5.20	3.0226	0.0000	24	0	
23/12/20	72.10	62.23	9.87	275.53	270.998	277.80	270.998	0.000	6.80	5.20	2.6825	0.0000	24	0	
24/12/20	66.26	57.58	8.68	271.21	267.133	272.64	267.133	0.000	6.80	5.20	2.3243	0.0000	24	0	
25/12/20	67.04	58.11	8.93	267.78	263.752	269.37	263.752	0.000	6.80	5.20	2.3614	0.0000	24	0	
26/12/20	66.98	57.98	9.00	266.98	262.890	268.39	262.890	0.000	6.80	5.20	2.3715	0.0000	24	0	
27/12/20	65.75	57.15	8.60	265.83	261.810	267.05	261.810	0.000	6.80	5.20	2.2597	0.0000	24	0	
28/12/20	64.38	56.08	8.30	265.08	261.621	267.06	261.621	0.000	6.80	5.20	2.1778	0.0000	24	0	
29/12/20	65.20	56.61	8.59	266.05	262.034	267.13	262.034	0.000	6.80	5.20	2.2556	0.0000	24	0	
30/12/20	69.17	59.78	9.39	270.49	266.143	272.10	266.143	0.000	6.80	5.20	2.5080	0.0000	24	0	
31/12/20	71.31	61.65	9.66	274.60	270.060	276.59	270.060	0.000	6.80	5.20	2.6177	0.0000	24	0	
01/01/21	68.41	59.43	8.98	273.83	269.593	275.62	269.593	0.000	6.80	5.20	2.4258	0.0000	24	0	
02/01/21	67.19	58.48	8.71	274.96	270.800	276.62	270.800	0.000	6.80	5.20	2.3651	0.0000	24	0	
03/01/21	67.07	58.35	8.72	275.51	271.235	276.92	271.235	0.000	6.80	5.20	2.3746	0.0000	24	0	
04/01/21	65.70	57.28	8.42	272.34	268.346	273.85	268.346	0.000	6.80	5.20	2.2678	0.0000	24	0	
05/01/21	64.65	56.36	8.29	270.93	267.079	272.40	267.079	0.000	6.80	5.20	2.2224	0.0000	24	0	
06/01/21	66.34	57.68	8.66	272.91	269.011	274.78	269.011	0.000	6.80	5.20	2.3341	0.0000	24	0	
07/01/21	68.15	59.12	9.03	271.47	267.163	272.94	267.163	0.000	6.80	5.20	2.4197	0.0000	24	0	
08/01/21	67.39	58.62	8.77	270.21	266.186	272.02	266.186	0.000	6.80	5.20	2.3426	0.0000	24	0	
09/01/21	65.73	57.31	8.42	272.51	268.485	273.97	268.485	0.000	6.80	5.20	2.2678	0.0000	24	0	
10/01/21	64.74	56.54	8.20	271.40	267.882	273.60	267.882	0.000	6.80	5.20	2.2027	0.0000	24	0	
11/01/21	70.42	60.67	9.75	270.33	265.931	272.19	265.931	0.000	6.80	5.20	2.5980	0.0000	24	0	
12/01/21	78.35	66.83	11.52	271.75	266.812	274.76	266.812	0.000	6.80	5.20	3.0849	0.0000	24	0	
13/01/21	79.40	67.67	11.73	273.54	268.498	276.73	268.498	0.000	6.80	5.20	3.1603	0.0000	24	0	
14/01/21	73.52	63.01	10.51	265.79	261.150	267.77	261.150	0.000	6.80	5.20	2.7524	0.0000	24	0	
15/01/21	65.28	56.89	8.39	270.55	266.836	272.45	266.836	0.000	6.80	5.20	2.2462	0.0000	24	0	
Итого:				8378.0	8245.52	8434.9	8245.52	0.000			77.9418	0.0000	744	0	
Средние:	69.39	59.96	9.42						6.80	5.20					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5208ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

горького 38