

Акт осмотра


г. Октябрьский

«20» января 2021 г.

Комиссия в составе: Начальника СПОКПУ Морозова И.Е., мастера Хайдаровой О.В. произвели осмотр теплового узла по адресу: Ул. Картунова д. 15.

При осмотре обнаружено: В узле учета тепловой энергии центрального отопления отсутствует архивация данных с 16.01.21 г. по 15.02.21 г. Пломбы на приборах учета в норме, приборы в работоспособном состоянии.

Подпись:
Начальник СПОКПУ
Мастер СПОКПУ



Морозов И.Е
Хайдарова О.В.