



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 16.01.2021 по 15.02.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD177 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
16.01.2021	65,0	56,5	445,171	445,671	-0,500	1,7	1,7	3,760	24,00
17.01.2021	65,7	57,1	446,030	445,480	0,550	1,7	1,7	3,843	24,00
18.01.2021	73,7	62,7	442,272	442,600	-0,328	1,7	1,7	4,862	24,00
19.01.2021	75,2	64,1	443,093	444,095	-1,002	1,7	1,7	4,917	24,00
20.01.2021	75,6	64,2	438,995	440,204	-1,208	1,7	1,7	4,994	24,00
21.01.2021	75,7	64,3	440,094	441,581	-1,486	1,7	1,7	5,020	24,00
22.01.2021	72,7	62,2	441,176	441,241	-0,065	1,7	1,7	4,614	24,00
23.01.2021	70,0	60,1	441,077	440,723	0,355	1,7	1,7	4,368	24,00
24.01.2021	66,7	57,8	442,262	443,013	-0,751	1,7	1,7	3,894	24,00
25.01.2021	61,2	53,7	442,440	443,958	-1,518	1,7	1,7	3,324	24,00
26.01.2021	60,4	52,9	441,767	443,131	-1,364	1,7	1,7	3,283	24,00
27.01.2021	62,8	54,7	396,290	397,590	-1,300	1,7	1,7	3,173	21,42
28.01.2021	63,6	55,4	441,485	443,039	-1,553	1,7	1,7	3,640	24,00
29.01.2021	62,8	54,9	441,182	441,917	-0,735	1,7	1,7	3,455	24,00
30.01.2021	58,9	51,9	440,827	441,017	-0,190	1,7	1,7	3,098	24,00
31.01.2021	58,3	51,4	441,667	441,042	0,625	1,7	1,7	3,032	24,00
01.02.2021	58,9	51,9	439,979	441,589	-1,611	1,7	1,7	3,057	24,00
02.02.2021	59,1	52,1	440,700	442,422	-1,722	1,7	1,7	3,089	24,00
03.02.2021	60,9	53,5	428,091	428,507	-0,416	1,7	1,7	3,165	23,20
04.02.2021	62,6	54,9	445,644	446,148	-0,504	1,7	1,7	3,408	24,00
05.02.2021	56,8	50,6	439,822	440,814	-0,992	1,6	1,6	2,702	23,83
06.02.2021	58,6	51,4	436,670	437,736	-1,066	1,7	1,7	3,159	24,00
07.02.2021	68,9	59,2	433,713	434,800	-1,087	1,7	1,7	4,194	24,00
08.02.2021	74,4	63,2	434,520	434,134	0,386	1,7	1,7	4,856	24,00
09.02.2021	75,4	63,8	434,460	434,371	0,090	1,7	1,7	5,041	24,00
10.02.2021	75,6	63,9	433,822	434,076	-0,254	1,7	1,7	5,062	24,00
11.02.2021	72,4	61,7	436,310	436,022	0,289	1,7	1,7	4,660	24,00
12.02.2021	68,6	58,8	437,143	437,817	-0,674	1,7	1,7	4,271	24,00
13.02.2021	62,8	54,9	438,526	440,147	-1,621	1,7	1,7	3,454	24,00
14.02.2021	61,9	53,6	436,894	439,220	-2,326	1,7	1,7	3,606	24,00
15.02.2021	73,9	62,7	438,974	440,125	-1,151	1,7	1,7	4,905	24,00
Итого	66,4	57,4	13581,099	13604,231	-23,131	1,7	1,7	121,906	740,45

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
16.01.2021 00:00	45420,508	44217,688	378,901	2760,15
16.02.2021 00:00	59001,609	57821,918	500,806	3500,60
	13581,102	13604,230	121,906	740,45

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **121,906** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-23,131** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: