

## Отчет о потреблении...

от 20-01-2021

За период с 16-12-2020 00:00:00 по 16-01-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Королева 11

Жилой дом

ИМ 2300 N BV394

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

| Канал           | Qt1     | Wt1      | T1     | Qo1       | Qm1      | Gm1     | T2     | Qo2       | Qm2      |
|-----------------|---------|----------|--------|-----------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| Един.измерения. | Гкал    | Гкал/час | град.С | куб.м/час | тонн/час | тонн    | град.С | куб.м/час | тонн/час |
| Макс.предел     | 1000000 | 10       | 150    | 150       | 30       | 1000000 | 150    | 150       | 30       |
| Миним.предел    | 0       | 0        | 0      | 0,75      | 0        | 0       | 0      | 0,75      | 0        |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |      |      |       |      |      |        |       |      |      |
|---------------------|------|------|-------|------|------|--------|-------|------|------|
| 16-12-2020 00:00:00 | -    | -    | -     | -    | -    | -      | -     | -    | -    |
| 17-12-2020 00:00:00 | 3.89 | 0.16 | 72.56 | 8.47 | 8.28 | 198.62 | 52.88 | 8.42 | 8.31 |
| 18-12-2020 00:00:00 | 3.31 | 0.14 | 65.91 | 8.27 | 8.11 | 194.59 | 48.85 | 8.25 | 8.16 |
| 19-12-2020 00:00:00 | 3.37 | 0.14 | 67.34 | 7.87 | 7.71 | 184.94 | 49.03 | 7.83 | 7.75 |
| 20-12-2020 00:00:00 | 3.82 | 0.16 | 72.70 | 7.50 | 7.33 | 175.88 | 50.97 | 7.43 | 7.34 |
| 21-12-2020 00:00:00 | 4.22 | 0.18 | 76.82 | 7.44 | 7.25 | 174.04 | 52.54 | 7.34 | 7.25 |
| 22-12-2020 00:00:00 | 4.29 | 0.18 | 77.38 | 7.65 | 7.45 | 178.82 | 53.34 | 7.57 | 7.47 |
| 23-12-2020 00:00:00 | 4.17 | 0.17 | 76.20 | 7.82 | 7.62 | 182.99 | 53.38 | 7.74 | 7.64 |
| 24-12-2020 00:00:00 | 3.86 | 0.16 | 73.36 | 7.69 | 7.51 | 180.13 | 51.94 | 7.61 | 7.51 |
| 25-12-2020 00:00:00 | 3.77 | 0.16 | 72.25 | 7.74 | 7.56 | 181.44 | 51.42 | 7.66 | 7.56 |
| 26-12-2020 00:00:00 | 3.55 | 0.15 | 69.20 | 8.40 | 8.22 | 197.33 | 51.08 | 8.36 | 8.25 |
| 27-12-2020 00:00:00 | 3.31 | 0.14 | 65.47 | 8.60 | 8.44 | 202.52 | 49.09 | 8.59 | 8.49 |
| 28-12-2020 00:00:00 | 3.34 | 0.14 | 65.80 | 8.68 | 8.51 | 204.34 | 49.43 | 8.62 | 8.52 |
| 29-12-2020 00:00:00 | 3.47 | 0.14 | 67.57 | 8.96 | 8.78 | 210.65 | 51.07 | 8.91 | 8.81 |
| 30-12-2020 00:00:00 | 3.49 | 0.15 | 67.63 | 8.91 | 8.72 | 209.38 | 50.92 | 8.87 | 8.76 |
| 31-12-2020 00:00:00 | 3.43 | 0.14 | 66.49 | 8.95 | 8.77 | 210.42 | 50.14 | 8.93 | 8.83 |
| 01-01-2021 00:00:00 | 3.40 | 0.14 | 66.28 | 8.75 | 8.57 | 205.75 | 49.71 | 8.76 | 8.66 |
| 02-01-2021 00:00:00 | 3.51 | 0.15 | 67.60 | 8.65 | 8.47 | 203.27 | 50.31 | 8.57 | 8.47 |
| 03-01-2021 00:00:00 | 3.48 | 0.14 | 67.48 | 8.67 | 8.49 | 203.79 | 50.40 | 8.58 | 8.48 |
| 04-01-2021 00:00:00 | 3.43 | 0.14 | 66.77 | 8.60 | 8.43 | 202.28 | 49.78 | 8.51 | 8.41 |
| 05-01-2021 00:00:00 | 3.29 | 0.14 | 65.35 | 8.52 | 8.36 | 200.64 | 48.91 | 8.48 | 8.38 |
| 06-01-2021 00:00:00 | 3.34 | 0.14 | 65.87 | 8.54 | 8.37 | 200.98 | 49.24 | 8.46 | 8.36 |
| 07-01-2021 00:00:00 | 3.33 | 0.14 | 65.54 | 8.47 | 8.30 | 199.28 | 48.79 | 8.41 | 8.32 |
| 08-01-2021 00:00:00 | 3.31 | 0.14 | 65.25 | 8.43 | 8.27 | 198.55 | 48.58 | 8.42 | 8.32 |
| 09-01-2021 00:00:00 | 3.23 | 0.13 | 64.78 | 7.78 | 7.62 | 182.94 | 47.56 | 7.73 | 7.64 |
| 10-01-2021 00:00:00 | 3.59 | 0.15 | 69.90 | 8.04 | 7.87 | 188.85 | 50.87 | 7.98 | 7.88 |
| 11-01-2021 00:00:00 | 3.52 | 0.15 | 69.75 | 8.07 | 7.90 | 189.52 | 51.17 | 8.01 | 7.91 |
| 12-01-2021 00:00:00 | 3.77 | 0.16 | 71.77 | 8.08 | 7.90 | 189.52 | 51.87 | 8.03 | 7.93 |
| 13-01-2021 00:00:00 | 4.21 | 0.18 | 78.63 | 7.28 | 7.09 | 170.12 | 53.85 | 7.24 | 7.14 |
| 14-01-2021 00:00:00 | 4.34 | 0.18 | 78.71 | 7.29 | 7.10 | 170.33 | 53.24 | 7.17 | 7.08 |
| 15-01-2021 00:00:00 | 4.00 | 0.17 | 74.02 | 7.97 | 7.78 | 186.79 | 52.31 | 7.89 | 7.79 |
| 16-01-2021 00:00:00 | 3.37 | 0.14 | 66.17 | 8.25 | 8.09 | 194.21 | 48.77 | 8.19 | 8.10 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал   | Гкал/час | град.С | куб.м/час | тонн/час | тонн    | град.С | куб.м/час | тонн/час |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 744:00      | 112.40 | 0.15     | 69.69  | 8.21      | 8.03     | 5972.93 | 50.69  | 8.15      | 8.05     |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

## Отчет о потреблении...

от 20-01-2021

За период с 16-12-2020 00:00:00 по 16-01-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Королева 11

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ394

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

| Канал           | Gm2     | tm1     | ts1     |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Един.измерения. | тонн    | час:мин | час:мин |
| Макс.предел     | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел    | 0       | 0       | 0       |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |        |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|
| 16-12-2020 00:00:00 | -      | -     | -     |
| 17-12-2020 00:00:00 | 199.43 | 24:00 | 24:00 |
| 18-12-2020 00:00:00 | 195.81 | 24:00 | 24:00 |
| 19-12-2020 00:00:00 | 185.89 | 24:00 | 24:00 |
| 20-12-2020 00:00:00 | 176.09 | 24:00 | 24:00 |
| 21-12-2020 00:00:00 | 173.99 | 24:00 | 24:00 |
| 22-12-2020 00:00:00 | 179.39 | 24:00 | 24:00 |
| 23-12-2020 00:00:00 | 183.42 | 24:00 | 24:00 |
| 24-12-2020 00:00:00 | 180.30 | 24:00 | 24:00 |
| 25-12-2020 00:00:00 | 181.55 | 24:00 | 24:00 |
| 26-12-2020 00:00:00 | 198.09 | 24:00 | 24:00 |
| 27-12-2020 00:00:00 | 203.78 | 24:00 | 24:00 |
| 28-12-2020 00:00:00 | 204.55 | 24:00 | 24:00 |
| 29-12-2020 00:00:00 | 211.33 | 24:00 | 24:00 |
| 30-12-2020 00:00:00 | 210.28 | 24:00 | 24:00 |
| 31-12-2020 00:00:00 | 211.81 | 24:00 | 24:00 |
| 01-01-2021 00:00:00 | 207.77 | 24:00 | 24:00 |
| 02-01-2021 00:00:00 | 203.36 | 24:00 | 24:00 |
| 03-01-2021 00:00:00 | 203.49 | 24:00 | 24:00 |
| 04-01-2021 00:00:00 | 201.83 | 24:00 | 24:00 |
| 05-01-2021 00:00:00 | 201.23 | 24:00 | 24:00 |
| 06-01-2021 00:00:00 | 200.71 | 24:00 | 24:00 |
| 07-01-2021 00:00:00 | 199.68 | 24:00 | 24:00 |
| 08-01-2021 00:00:00 | 199.76 | 24:00 | 24:00 |
| 09-01-2021 00:00:00 | 183.42 | 23:08 | 24:00 |
| 10-01-2021 00:00:00 | 189.21 | 24:00 | 24:00 |
| 11-01-2021 00:00:00 | 189.81 | 24:00 | 24:00 |
| 12-01-2021 00:00:00 | 190.24 | 24:00 | 24:00 |
| 13-01-2021 00:00:00 | 171.47 | 24:00 | 24:00 |
| 14-01-2021 00:00:00 | 169.90 | 24:00 | 24:00 |
| 15-01-2021 00:00:00 | 186.95 | 24:00 | 24:00 |
| 16-01-2021 00:00:00 | 194.35 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | тонн    | час:мин | час:мин |
|-------------|---------|---------|---------|
| 744:00      | 5988.87 | 743:08  | 744:00  |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.