

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.61 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182110 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
 КС=0х0991 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.72	66.37	9.35	558.95	550.79	8.16	5.230	24	0	*
17/12/20	70.68	62.34	8.34	551.10	544.24	6.86	4.599	24	0	*
18/12/20	70.20	61.96	8.24	548.32	541.33	6.99	4.520	24	0	*
19/12/20	73.56	64.40	9.16	539.40	531.70	7.70	4.945	24	0	*
20/12/20	77.85	67.50	10.35	538.56	530.23	8.33	5.579	24	0	*
21/12/20	78.43	67.92	10.51	535.57	527.35	8.22	5.638	24	0	*
22/12/20	77.29	67.16	10.13	535.33	527.42	7.91	5.427	24	0	*
23/12/20	74.49	65.09	9.40	535.33	528.05	7.28	5.036	24	0	*
24/12/20	73.24	64.26	8.98	543.04	535.83	7.21	4.875	24	0	*
25/12/20	73.84	64.83	9.01	539.08	531.70	7.38	4.859	24	0	*
26/12/20	72.53	63.76	8.77	539.68	532.66	7.02	4.738	24	0	*
27/12/20	72.79	64.00	8.79	538.81	531.70	7.11	4.741	24	0	*
28/12/20	73.93	65.05	8.88	536.51	529.09	7.42	4.768	24	0	*
29/12/20	73.75	64.68	9.07	521.32	514.11	7.21	4.732	24	0	*
30/12/20	73.93	64.75	9.18	529.62	522.30	7.32	4.864	24	0	*
31/12/20	73.70	64.67	9.03	533.31	526.13	7.18	4.816	24	0	*
01/01/21	74.02	64.91	9.11	530.84	523.73	7.11	4.838	24	0	*
02/01/21	74.04	64.98	9.06	530.80	523.63	7.17	4.808	24	0	*
03/01/21	73.64	64.64	9.00	534.32	527.24	7.08	4.815	24	0	*
04/01/21	72.14	63.43	8.71	533.43	526.73	6.70	4.645	24	0	*
05/01/21	72.77	63.97	8.80	532.52	525.62	6.90	4.689	24	0	*
06/01/21	72.61	63.78	8.83	534.20	527.29	6.91	4.720	24	0	*
07/01/21	72.33	63.54	8.79	535.38	528.45	6.93	4.705	24	0	*
08/01/21	70.21	61.88	8.33	530.41	524.82	5.59	4.418	24	0	*
09/01/21	73.02	64.73	8.29	575.87	567.85	8.02	4.779	24	0	*
10/01/21	72.79	64.70	8.09	571.50	563.70	7.80	4.628	24	0	*
11/01/21	74.74	65.86	8.88	562.30	554.36	7.94	4.996	24	0	*
12/01/21	79.78	69.51	10.27	549.51	540.99	8.52	5.648	24	0	*
13/01/21	79.87	69.39	10.48	550.09	541.72	8.37	5.775	24	0	*
14/01/21	77.26	67.64	9.62	569.55	561.63	7.92	5.487	24	0	*
15/01/21	71.23	63.05	8.18	571.63	565.05	6.58	4.675	24	0	*
Итого:				16836.2	16607.4	228.84	152.993	744	0	
Средние:	74.07	64.99	9.08							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 40656ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____