

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.28

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00168975 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0хFC7D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.19	63.30	12.89	224.23	224.60	-0.37	2.878	24	0	*
17/12/20	71.16	59.34	11.82	215.01	215.47	-0.46	2.532	24	0	*
18/12/20	70.68	58.78	11.90	210.28	210.69	-0.41	2.489	24	0	*
19/12/20	74.14	61.35	12.79	216.28	216.68	-0.40	2.753	24	0	*
20/12/20	78.42	64.43	13.99	219.64	220.04	-0.40	3.060	24	0	*
21/12/20	79.00	64.90	14.10	220.70	221.12	-0.42	3.105	24	0	*
22/12/20	77.83	64.12	13.71	220.07	220.43	-0.36	3.009	24	0	*
23/12/20	75.01	62.13	12.88	217.26	217.69	-0.43	2.788	24	0	*
24/12/20	73.74	61.24	12.50	216.77	217.17	-0.40	2.695	24	0	*
25/12/20	74.34	61.89	12.45	218.98	219.43	-0.45	2.711	24	0	*
26/12/20	73.04	60.74	12.30	215.57	215.97	-0.40	2.640	24	0	*
27/12/20	73.29	61.01	12.28	216.15	216.60	-0.45	2.632	24	0	*
28/12/20	74.42	62.14	12.28	219.86	220.35	-0.49	2.679	24	0	*
29/12/20	74.26	61.97	12.29	219.67	220.07	-0.40	2.693	24	0	*
30/12/20	74.44	61.99	12.45	219.25	219.70	-0.45	2.725	24	0	*
31/12/20	74.21	61.70	12.51	216.41	216.83	-0.42	2.702	24	0	*
01/01/21	74.52	62.17	12.35	219.66	220.10	-0.44	2.706	24	0	*
02/01/21	74.54	62.15	12.39	219.12	219.54	-0.42	2.710	24	0	*
03/01/21	74.14	61.82	12.32	218.57	218.91	-0.34	2.686	24	0	*
04/01/21	72.63	60.58	12.05	215.46	215.87	-0.41	2.589	24	0	*
05/01/21	73.27	61.08	12.19	216.86	217.29	-0.43	2.633	24	0	*
06/01/21	73.12	60.90	12.22	216.83	217.30	-0.47	2.642	24	0	*
07/01/21	72.82	60.57	12.25	215.70	216.08	-0.38	2.635	24	0	*
08/01/21	70.76	58.71	12.05	205.20	205.63	-0.43	2.458	24	0	*
09/01/21	73.43	61.25	12.18	220.52	220.92	-0.40	2.667	24	0	*
10/01/21	73.21	61.25	11.96	219.93	220.36	-0.43	2.614	24	0	*
11/01/21	75.31	62.41	12.90	216.53	217.06	-0.53	2.776	24	0	*
12/01/21	80.30	65.94	14.36	216.56	217.05	-0.49	3.093	24	0	*
13/01/21	80.39	65.78	14.61	215.53	215.94	-0.41	3.133	24	0	*
14/01/21	77.72	64.21	13.51	220.03	220.51	-0.48	2.961	24	0	*
15/01/21	71.62	59.70	11.92	215.81	216.34	-0.53	2.560	24	0	*
Итого:				6738.44	6751.74	-13.30	84.954	744	0	
Средние:	74.57	61.92	12.65							

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5475ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации