

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Гаражная 5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА6С5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.28	52.03	12.25	221.57	217.49	222.73	219.85	0.00	-2.36	7.22	5.76	2.667	-0.123	24	0	*
17/01/21	67.06	53.70	13.36	221.78	217.23	222.70	219.68	0.00	-2.45	7.22	5.76	2.907	-0.131	24	0	*
18/01/21	74.60	58.16	16.44	222.03	216.54	222.46	218.99	0.00	-2.45	7.20	5.75	3.565	-0.142	24	0	*
19/01/21	77.56	60.27	17.29	222.13	216.30	222.43	218.77	0.00	-2.47	7.20	5.75	3.748	-0.149	24	0	*
20/01/21	77.81	60.36	17.45	222.22	216.28	222.50	218.78	0.00	-2.50	7.20	5.74	3.778	-0.151	24	0	*
21/01/21	77.68	60.21	17.47	222.17	216.28	222.44	218.80	0.00	-2.52	7.20	5.75	3.783	-0.152	24	0	*
22/01/21	76.10	59.58	16.52	222.13	216.43	222.58	218.89	0.00	-2.46	7.21	5.75	3.581	-0.146	24	0	*
23/01/21	73.42	57.95	15.47	221.98	216.69	222.59	219.11	0.00	-2.42	7.23	5.77	3.357	-0.140	24	0	*
24/01/21	67.34	54.28	13.06	221.62	217.09	222.58	219.56	0.00	-2.47	7.19	5.73	2.840	-0.134	24	0	*
25/01/21	60.40	49.67	10.73	221.34	217.65	222.62	220.09	0.00	-2.44	7.19	5.73	2.336	-0.121	24	0	*
26/01/21	60.04	49.37	10.67	221.35	217.70	222.60	220.06	0.00	-2.36	7.18	5.72	2.324	-0.116	24	0	*
27/01/21	61.04	50.04	11.00	221.35	217.60	222.56	219.92	0.00	-2.32	7.18	5.71	2.393	-0.116	24	0	*
28/01/21	62.88	51.17	11.71	221.40	217.40	222.51	219.80	0.00	-2.40	7.19	5.72	2.549	-0.123	24	0	*
29/01/21	61.47	50.41	11.06	221.27	217.44	222.46	219.82	0.00	-2.38	7.24	5.72	2.406	-0.120	24	0	*
30/01/21	57.96	48.05	9.91	220.99	217.54	222.34	219.94	0.00	-2.40	7.27	5.73	2.160	-0.115	24	0	*
31/01/21	57.64	47.85	9.79	220.99	217.57	222.34	219.94	0.00	-2.37	7.27	5.73	2.131	-0.113	24	0	*
01/02/21	58.58	48.42	10.16	220.95	217.46	222.23	219.83	0.00	-2.37	7.26	5.73	2.211	-0.115	24	0	*
02/02/21	58.08	48.16	9.92	220.46	217.05	221.79	219.40	0.00	-2.35	7.25	5.72	2.158	-0.113	24	0	*
03/02/21	61.07	50.02	11.05	220.72	216.93	221.99	219.40	0.00	-2.47	7.24	5.71	2.400	-0.123	24	0	*
04/02/21	60.38	49.84	10.54	221.30	217.63	222.76	220.20	0.00	-2.57	7.25	5.71	2.296	-0.128	24	0	*
05/02/21	55.36	46.51	8.85	221.03	217.88	222.70	220.45	0.00	-2.57	7.25	5.70	1.933	-0.119	24	0	*
06/02/21	59.38	48.92	10.46	221.05	217.42	222.46	219.97	0.00	-2.55	7.24	5.70	2.275	-0.125	24	0	*
07/02/21	71.55	56.70	14.85	221.76	216.66	222.51	219.19	0.00	-2.53	7.25	5.72	3.225	-0.143	24	0	*
08/02/21	77.37	60.46	16.91	222.21	216.39	222.57	218.84	0.00	-2.45	7.27	5.74	3.665	-0.148	24	0	*
09/02/21	77.72	60.32	17.40	222.20	216.32	222.51	218.80	0.00	-2.48	7.27	5.75	3.770	-0.149	24	0	*
10/02/21	77.51	60.10	17.41	221.66	215.83	222.00	218.38	0.00	-2.55	7.25	5.74	3.763	-0.153	24	0	*
11/02/21	75.05	58.75	16.30	221.12	215.65	221.63	218.13	0.00	-2.48	7.24	5.73	3.524	-0.146	24	0	*
12/02/21	67.21	53.99	13.22	223.32	218.72	223.83	220.77	0.00	-2.05	7.16	5.71	2.894	-0.111	24	0	*
13/02/21	60.04	49.61	10.43	226.50	222.73	227.07	224.46	0.00	-1.73	7.17	5.70	2.327	-0.086	24	0	*
14/02/21	61.65	50.41	11.24	226.29	222.35	226.76	224.05	0.00	-1.70	7.17	5.71	2.500	-0.086	24	0	*
15/02/21	73.33	58.03	15.30	227.54	222.10	227.36	223.85	0.00	-1.75	7.15	5.70	3.406	-0.101	24	0	*
Итого:				6884.4	6744.35	6910.6	6817.72	0.00	-73.37			88.872	-3.938	744	0	
Средние:	66.82	53.65	13.16							7.21	5.72					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5899ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____