

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Комсомольская 31 2 ввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00170304 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9В33 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.23	54.21	10.02	290.16	284.66	291.16	287.26	0.00	-2.60	6.53	6.70	2.839	-0.141	24	0	*
17/01/21	66.76	56.18	10.58	303.78	297.66	303.07	298.61	0.00	-0.95	6.68	6.70	3.147	-0.053	24	0	*
18/01/21	74.22	61.23	12.99	303.81	296.40	302.39	297.23	0.00	-0.83	6.66	6.70	3.850	-0.051	24	0	*
19/01/21	77.47	63.70	13.77	304.00	296.02	302.43	296.91	0.00	-0.89	6.65	6.70	4.078	-0.057	24	0	*
20/01/21	77.70	63.85	13.85	304.35	296.24	302.80	297.24	0.00	-1.00	6.65	6.70	4.102	-0.064	24	0	*
21/01/21	77.55	63.68	13.87	303.93	295.94	302.37	296.85	0.00	-0.91	6.65	6.70	4.105	-0.058	24	0	*
22/01/21	76.12	62.94	13.18	303.87	296.08	302.47	296.97	0.00	-0.89	6.65	6.70	3.901	-0.056	24	0	*
23/01/21	73.47	61.08	12.39	303.94	296.67	302.74	297.57	0.00	-0.90	6.68	6.70	3.675	-0.055	24	0	*
24/01/21	67.70	57.19	10.51	303.52	297.24	302.83	298.26	0.00	-1.02	6.66	6.70	3.121	-0.058	24	0	*
25/01/21	60.51	51.96	8.55	304.08	299.01	303.98	300.13	0.00	-1.12	6.67	6.70	2.553	-0.058	24	0	*
26/01/21	59.97	51.51	8.46	306.02	300.94	305.87	302.07	0.00	-1.13	6.67	6.70	2.544	-0.058	24	0	*
27/01/21	61.09	52.31	8.78	305.93	300.75	305.78	301.83	0.00	-1.08	6.66	6.70	2.638	-0.056	24	0	*
28/01/21	62.76	53.43	9.33	305.11	299.64	304.77	300.73	0.00	-1.09	6.67	6.70	2.789	-0.058	24	0	*
29/01/21	61.66	52.81	8.85	304.54	299.26	304.31	300.38	0.00	-1.12	6.67	6.70	2.647	-0.059	24	0	*
30/01/21	58.02	50.09	7.93	303.18	298.49	303.17	299.66	0.00	-1.17	6.69	6.70	2.362	-0.059	24	0	*
31/01/21	57.67	49.82	7.85	303.19	298.52	303.17	299.67	0.00	-1.15	6.69	6.70	2.337	-0.057	24	0	*
01/02/21	58.56	50.42	8.14	303.18	298.42	303.12	299.52	0.00	-1.10	6.69	6.70	2.427	-0.055	24	0	*
02/02/21	58.15	50.16	7.99	302.60	297.85	302.60	299.08	0.00	-1.23	6.68	6.70	2.378	-0.062	24	0	*
03/02/21	60.88	52.04	8.84	302.78	297.63	302.59	298.78	0.00	-1.15	6.66	6.70	2.628	-0.060	24	0	*
04/02/21	60.60	52.05	8.55	303.86	298.78	303.72	299.87	0.00	-1.09	6.66	6.70	2.552	-0.057	24	0	*
05/02/21	55.53	48.38	7.15	303.60	299.26	303.84	300.52	0.00	-1.26	6.67	6.70	2.138	-0.061	24	0	*
06/02/21	58.89	50.50	8.39	303.07	298.25	303.04	299.43	0.00	-1.18	6.66	6.70	2.499	-0.060	24	0	*
07/02/21	71.05	59.15	11.90	303.90	297.01	302.90	298.03	0.00	-1.02	6.65	6.70	3.531	-0.060	24	0	*
08/02/21	77.26	63.58	13.68	304.62	296.64	303.12	297.54	0.00	-0.90	6.65	6.70	4.061	-0.057	24	0	*
09/02/21	77.58	63.58	14.00	304.23	296.19	302.70	297.18	0.00	-0.99	6.65	6.70	4.149	-0.063	24	0	*
10/02/21	77.42	63.45	13.97	304.11	296.09	302.60	297.08	0.00	-0.99	6.64	6.70	4.139	-0.063	24	0	*
11/02/21	75.18	62.06	13.12	303.59	296.02	302.30	296.99	0.00	-0.97	6.64	6.70	3.884	-0.060	24	0	*
12/02/21	67.50	56.65	10.85	302.93	296.68	302.29	297.83	0.00	-1.15	6.64	6.70	3.216	-0.065	24	0	*
13/02/21	60.33	51.68	8.65	301.94	296.88	301.87	298.14	0.00	-1.26	6.65	6.70	2.563	-0.065	24	0	*
14/02/21	61.23	52.04	9.19	301.63	296.44	301.44	297.64	0.00	-1.20	6.66	6.70	2.720	-0.062	24	0	*
15/02/21	72.82	60.35	12.47	303.20	296.06	302.16	297.09	0.00	-1.03	6.62	6.70	3.692	-0.062	24	0	*
Итого:				9402.6	9211.72	9383.6	9246.09	0.00	-34.37			97.265	-1.910	744	0	
Средние:	66.77	56.19	10.57							6.65	6.70					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5875ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации