

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Горького 2 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00170234 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFE22 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.85	53.49	10.36	167.85	164.73	168.89	166.73	-2.00	5.60	6.44	1.703	-0.107	24	0	*
17/01/21	66.35	55.16	11.19	168.11	164.79	169.02	166.62	-1.83	5.60	6.44	1.839	-0.101	24	0	*
18/01/21	73.79	60.20	13.59	168.42	164.31	169.16	166.33	-2.02	5.60	6.41	2.230	-0.122	24	0	*
19/01/21	77.03	62.59	14.44	169.99	165.56	170.74	167.62	-2.06	5.60	6.41	2.390	-0.129	24	0	*
20/01/21	77.27	62.99	14.28	174.15	169.59	174.97	171.84	-2.25	5.60	6.39	2.421	-0.142	24	0	*
21/01/21	77.13	63.08	14.05	176.45	171.89	177.39	174.26	-2.37	5.60	6.39	2.413	-0.149	24	0	*
22/01/21	75.71	62.33	13.38	177.01	172.50	178.04	174.82	-2.32	5.60	6.40	2.304	-0.145	24	0	*
23/01/21	73.08	60.47	12.61	176.33	172.12	177.48	174.47	-2.35	5.60	6.43	2.168	-0.142	24	0	*
24/01/21	67.34	56.63	10.71	176.54	172.92	177.71	175.07	-2.15	5.60	6.40	1.850	-0.122	24	0	*
25/01/21	60.20	51.22	8.98	172.03	169.14	173.33	171.17	-2.03	5.60	6.41	1.516	-0.104	24	0	*
26/01/21	59.59	50.21	9.38	163.53	160.86	163.98	162.06	-1.20	5.60	6.42	1.506	-0.060	24	0	*
27/01/21	60.71	51.04	9.67	163.49	160.72	164.48	162.48	-1.76	5.60	6.41	1.551	-0.090	24	0	*
28/01/21	62.36	52.11	10.25	163.54	160.64	164.29	162.21	-1.57	5.60	6.42	1.640	-0.082	24	0	*
29/01/21	61.29	51.54	9.75	163.83	160.98	164.85	162.80	-1.82	5.60	6.42	1.566	-0.094	24	0	*
30/01/21	57.65	48.94	8.71	163.34	160.83	164.07	162.22	-1.39	5.60	6.43	1.398	-0.068	24	0	*
31/01/21	57.30	48.67	8.63	163.30	160.81	164.39	162.57	-1.76	5.60	6.44	1.384	-0.086	24	0	*
01/02/21	58.19	49.29	8.90	162.90	160.34	163.94	162.02	-1.68	5.60	6.43	1.421	-0.083	24	0	*
02/02/21	57.78	49.00	8.78	162.95	160.46	163.78	161.93	-1.47	5.60	6.42	1.405	-0.072	24	0	*
03/02/21	60.47	50.86	9.61	162.70	159.94	163.91	161.91	-1.97	5.60	6.41	1.534	-0.100	24	0	*
04/02/21	60.22	50.89	9.33	164.04	161.33	165.32	163.27	-1.94	5.60	6.41	1.503	-0.099	24	0	*
05/02/21	55.18	47.36	7.82	164.66	162.34	165.88	164.10	-1.76	5.60	6.41	1.264	-0.083	24	0	*
06/02/21	58.48	49.44	9.04	164.94	162.35	166.10	164.19	-1.84	5.60	6.41	1.462	-0.091	24	0	*
07/02/21	70.57	57.92	12.65	165.46	161.72	166.35	163.73	-2.01	5.60	6.39	2.042	-0.116	24	0	*
08/02/21	76.79	62.22	14.57	166.12	161.80	166.71	163.79	-1.99	5.60	6.39	2.358	-0.124	24	0	*
09/02/21	77.11	62.20	14.91	166.17	161.85	166.74	163.86	-2.01	5.60	6.40	2.412	-0.125	24	0	*
10/02/21	76.96	62.14	14.82	166.12	161.80	166.71	163.83	-2.03	5.60	6.40	2.397	-0.126	24	0	*
11/02/21	74.75	60.80	13.95	165.82	161.70	166.42	163.63	-1.93	5.60	6.39	2.253	-0.117	24	0	*
12/02/21	67.11	55.63	11.48	165.46	162.05	166.27	163.88	-1.83	5.60	6.39	1.856	-0.102	24	0	*
13/02/21	59.98	50.84	9.14	165.42	162.67	166.50	164.48	-1.81	5.60	6.40	1.483	-0.092	24	0	*
14/02/21	60.82	51.03	9.79	164.70	161.91	165.54	163.54	-1.63	5.60	6.41	1.579	-0.083	24	0	*
15/02/21	72.34	59.03	13.31	165.59	161.74	166.30	163.63	-1.89	5.60	6.37	2.151	-0.111	24	0	*
Итого:				5180.9	5076.39	5209.2	5135.06	-58.67			56.999	-3.267	744	0	
Средние:	66.36	55.13	11.22						5.60	6.40					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 40368ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____