

devonskaya_15(1)

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____

Договор N:_____

Адрес:Девонская 15
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Тип расходомера:_____

Договорные расходы:_____

Пределы измерений:
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут MГВС=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169016

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хДА41

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.36	55.73	8.63	192.64	189.04	192.64	189.86	-0.82	5.79	6.70	1.625	-0.046	24	0	*
17/01/21	66.94	57.57	9.37	192.67	188.80	192.67	189.70	-0.90	5.79	6.70	1.765	-0.052	24	0	*
18/01/21	74.47	62.99	11.48	192.93	188.21	192.93	189.43	-1.22	5.78	6.70	2.158	-0.077	24	0	*
19/01/21	77.69	65.60	12.09	193.34	188.28	193.34	189.50	-1.22	5.78	6.70	2.277	-0.080	24	0	*
20/01/21	77.93	65.78	12.15	194.66	189.42	194.66	190.82	-1.40	5.78	6.70	2.299	-0.092	24	0	*
21/01/21	77.78	65.66	12.12	195.11	189.85	195.11	191.27	-1.42	5.78	6.70	2.301	-0.093	24	0	*
22/01/21	76.32	64.80	11.52	195.66	190.63	195.66	191.95	-1.32	5.79	6.70	2.194	-0.085	24	0	*
23/01/21	73.65	62.79	10.86	194.97	190.28	194.97	191.48	-1.20	5.81	6.70	2.063	-0.075	24	0	*
24/01/21	67.79	58.61	9.18	195.01	190.95	195.01	191.96	-1.01	5.77	6.70	1.750	-0.059	24	0	*
25/01/21	60.60	53.09	7.51	194.66	191.38	194.66	192.16	-0.78	5.76	6.70	1.432	-0.041	24	0	*
26/01/21	60.07	52.55	7.52	194.64	191.47	194.64	192.19	-0.72	5.75	6.70	1.432	-0.038	24	0	*
27/01/21	61.18	53.40	7.78	194.29	191.00	194.29	191.72	-0.72	5.75	6.70	1.478	-0.038	24	0	*
28/01/21	62.88	54.64	8.24	194.25	190.74	194.25	191.57	-0.83	5.75	6.70	1.567	-0.045	24	0	*
29/01/21	61.74	53.90	7.84	194.50	191.13	194.50	191.87	-0.74	5.77	6.70	1.492	-0.040	24	0	*
30/01/21	58.09	51.06	7.03	194.08	191.07	194.08	191.73	-0.66	5.78	6.70	1.335	-0.034	24	0	*
31/01/21	57.75	50.76	6.99	194.00	191.01	194.00	191.67	-0.66	5.78	6.70	1.328	-0.033	24	0	*
01/02/21	58.65	51.42	7.23	193.92	190.82	193.92	191.52	-0.70	5.77	6.70	1.375	-0.036	24	0	*
02/02/21	58.22	51.15	7.07	193.56	190.54	193.56	191.20	-0.66	5.76	6.70	1.342	-0.034	24	0	*
03/02/21	61.00	53.18	7.82	193.74	190.41	193.74	191.20	-0.79	5.75	6.70	1.484	-0.042	24	0	*
04/02/21	60.66	53.14	7.52	194.66	191.36	194.66	192.11	-0.75	5.76	6.70	1.434	-0.040	24	0	*
05/02/21	55.57	49.23	6.34	194.92	192.10	194.92	192.69	-0.59	5.75	6.70	1.212	-0.029	24	0	*
06/02/21	59.04	51.67	7.37	194.56	191.46	194.56	192.13	-0.67	5.75	6.70	1.405	-0.035	24	0	*
07/02/21	71.28	60.85	10.43	194.59	190.23	194.59	191.32	-1.09	5.75	6.70	1.979	-0.066	24	0	*
08/02/21	77.49	65.59	11.90	194.81	189.69	194.81	190.98	-1.29	5.77	6.70	2.256	-0.085	24	0	*
09/02/21	77.82	65.64	12.18	195.02	189.82	195.02	191.18	-1.36	5.77	6.70	2.311	-0.089	24	0	*
10/02/21	77.65	65.53	12.12	194.83	189.68	194.83	190.99	-1.31	5.77	6.70	2.296	-0.086	24	0	*
11/02/21	75.37	63.96	11.41	194.64	189.74	194.64	190.99	-1.25	5.76	6.70	2.164	-0.080	24	0	*
12/02/21	67.61	58.29	9.32	194.18	190.15	194.18	191.12	-0.97	5.75	6.70	1.765	-0.057	24	0	*
13/02/21	60.37	52.78	7.59	186.30	183.18	186.30	183.87	-0.69	5.50	6.70	1.387	-0.036	24	0	*
14/02/21	61.38	53.58	7.80	201.60	198.10	201.60	198.90	-0.80	5.75	6.70	1.540	-0.043	24	0	*
15/02/21	73.07	62.44	10.63	201.61	196.81	201.61	198.02	-1.21	5.73	6.70	2.087	-0.076	24	0	*
Итого:				6030.3	5907.35	6030.3	5937.10	-29.75			54.533	-1.762	744	0	
Средние:	66.91	57.65	9.25						5.75	6.70					

Период нормальной работы 744ч

devonskaya_15(1)

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13824ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации