

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 35 мкр 26 дом Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 140.00 м3/ч G под min = 0.42 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 140.00 м3/ч G обр min = 0.42 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00179205 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8A04 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	68.25	54.14	14.11	301.46	295.16	301.46	297.34	-2.18	7.93	7.39	4.164	-0.118	24	0	
17/01/21	69.17	54.71	14.46	301.61	295.16	301.61	297.43	-2.27	7.94	7.39	4.267	-0.124	24	0	
18/01/21	74.62	58.05	16.57	309.95	302.33	309.95	305.16	-2.83	7.91	7.33	5.014	-0.164	24	0	
19/01/21	74.64	58.06	16.58	304.94	297.44	304.94	300.20	-2.76	7.89	7.34	4.935	-0.160	24	0	
20/01/21	72.51	55.35	17.16	276.64	270.16	276.64	272.72	-2.56	7.78	7.30	4.638	-0.142	24	0	
21/01/21	71.31	53.83	17.48	267.41	261.35	267.41	263.82	-2.47	7.80	7.34	4.568	-0.133	24	0	
22/01/21	70.26	54.35	15.91	285.37	279.07	285.37	281.46	-2.39	7.84	7.33	4.442	-0.130	24	0	
23/01/21	67.98	52.59	15.39	282.39	276.54	282.39	278.76	-2.22	7.85	7.35	4.254	-0.117	24	0	
24/01/21	67.45	52.58	14.87	280.13	274.41	280.13	276.55	-2.14	7.67	7.18	4.081	-0.112	24	0	
25/01/21	62.45	51.05	11.40	327.23	321.45	327.23	323.27	-1.82	7.56	6.94	3.662	-0.093	24	0	
26/01/21	60.71	50.95	9.76	374.53	368.22	374.53	369.98	-1.76	7.61	6.84	3.594	-0.090	24	0	
27/01/21	62.72	52.73	9.99	385.87	378.95	385.87	380.88	-1.93	7.68	6.88	3.787	-0.102	24	0	
28/01/21	64.07	52.72	11.35	346.84	340.39	346.84	342.38	-1.99	7.57	6.89	3.866	-0.105	24	0	
29/01/21	62.73	51.59	11.14	331.65	325.67	331.65	327.55	-1.88	7.52	6.88	3.625	-0.097	24	0	
30/01/21	58.57	49.34	9.23	359.89	354.24	359.89	355.77	-1.53	7.56	6.84	3.271	-0.075	24	0	
31/01/21	57.79	48.81	8.98	357.03	351.53	357.03	353.07	-1.54	7.58	6.86	3.156	-0.075	24	0	
01/02/21	58.65	49.46	9.19	363.58	357.85	363.58	359.44	-1.59	7.59	6.86	3.286	-0.079	24	0	
02/02/21	58.81	49.62	9.19	366.19	360.36	366.19	361.99	-1.63	7.61	6.88	3.311	-0.081	24	0	
03/02/21	61.07	50.33	10.74	333.67	327.98	333.67	329.72	-1.74	7.51	6.87	3.523	-0.088	24	0	
04/02/21	62.68	51.01	11.67	312.95	307.34	312.95	309.16	-1.82	7.50	6.92	3.584	-0.093	24	0	
05/02/21	56.62	47.37	9.25	317.98	313.24	317.98	314.63	-1.39	6.91	6.32	2.896	-0.066	24	0	
06/02/21	58.67	46.70	11.97	273.21	268.88	273.21	270.39	-1.51	7.37	6.87	3.213	-0.071	24	0	
07/02/21	69.18	49.88	19.30	205.20	200.78	205.20	202.81	-2.03	7.21	6.89	3.871	-0.101	24	0	
08/02/21	73.75	52.34	21.41	214.64	209.48	214.64	211.92	-2.44	7.28	6.94	4.483	-0.128	24	0	
09/02/21	73.91	51.98	21.93	211.66	206.55	211.66	208.96	-2.41	7.27	6.93	4.526	-0.125	24	0	
10/02/21	73.83	51.22	22.61	203.68	198.74	203.68	201.20	-2.46	7.30	6.98	4.493	-0.126	24	0	
11/02/21	70.63	49.74	20.89	203.20	198.64	203.20	200.85	-2.21	7.29	6.96	4.146	-0.110	24	0	
12/02/21	66.00	46.65	19.35	192.56	188.75	192.56	190.61	-1.86	7.32	7.01	3.648	-0.087	24	0	
13/02/21	59.69	46.20	13.49	242.27	238.26	242.27	239.86	-1.60	7.28	6.85	3.207	-0.074	24	0	
14/02/21	62.18	50.38	11.80	309.83	304.34	309.83	306.15	-1.81	7.52	6.94	3.589	-0.091	24	0	
15/02/21	69.37	51.47	17.90	236.97	231.88	236.97	234.02	-2.14	7.58	7.20	4.149	-0.110	24	0	
Итого:				9080.5	8905.14	9080.5	8968.05	-62.91			121.249	-3.267	744	0	
Средние:	65.81	51.45	14.35						7.55	7.01					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 31353ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации