

свердлова 34

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Свердлова 34 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00178954 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x681E по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.10	58.38	13.72	158.59	154.89	163.40	160.80	-5.91	7.93	6.82	2.128	-0.345	24	0	
17/12/20	67.80	55.19	12.61	156.13	152.92	160.16	157.90	-4.98	7.87	6.78	1.930	-0.275	24	0	
18/12/20	67.70	55.33	12.37	156.84	153.67	160.15	157.98	-4.31	7.90	6.80	1.901	-0.238	24	0	
19/12/20	72.95	58.70	14.25	157.64	153.90	161.07	158.56	-4.66	7.92	6.83	2.197	-0.273	24	0	
20/12/20	78.41	62.52	15.89	159.56	155.24	163.07	160.19	-4.95	7.97	6.86	2.468	-0.309	24	0	
21/12/20	77.98	62.16	15.82	159.47	155.15	162.95	160.07	-4.92	7.95	6.84	2.458	-0.306	24	0	
22/12/20	76.98	61.60	15.38	159.45	155.28	162.83	159.97	-4.69	7.95	6.83	2.393	-0.289	24	0	
23/12/20	72.44	58.75	13.69	160.27	156.53	163.37	160.73	-4.20	7.99	6.85	2.147	-0.247	24	0	
24/12/20	66.66	54.44	12.22	157.63	154.49	160.30	158.05	-3.56	7.62	6.51	1.887	-0.194	24	0	
25/12/20	67.44	54.91	12.53	155.11	151.99	157.77	155.61	-3.62	7.66	6.59	1.909	-0.199	24	0	
26/12/20	67.39	54.72	12.67	154.76	151.64	157.32	155.16	-3.52	7.83	6.75	1.924	-0.193	24	0	
27/12/20	66.14	53.97	12.17	154.97	151.93	157.44	155.28	-3.35	7.84	6.75	1.852	-0.181	24	0	
28/12/20	64.78	53.06	11.72	153.76	150.88	156.21	154.14	-3.26	7.82	6.75	1.770	-0.173	24	0	
29/12/20	65.65	53.63	12.02	153.77	150.83	156.22	154.08	-3.25	7.82	6.74	1.815	-0.174	24	0	
30/12/20	69.69	56.45	13.24	156.28	152.87	158.91	156.60	-3.73	7.91	6.81	2.026	-0.210	24	0	
31/12/20	71.70	58.25	13.45	158.56	154.95	161.30	158.76	-3.81	7.96	6.84	2.090	-0.222	24	0	
01/01/21	68.82	56.22	12.60	158.52	155.16	161.15	158.75	-3.59	7.98	6.85	1.956	-0.202	24	0	
02/01/21	67.59	55.35	12.24	159.05	155.72	161.76	159.40	-3.68	8.00	6.85	1.907	-0.204	24	0	
03/01/21	67.49	55.23	12.26	159.40	156.05	162.27	159.93	-3.88	8.02	6.87	1.915	-0.214	24	0	
04/01/21	66.06	54.09	11.97	157.55	154.41	160.28	158.08	-3.67	8.00	6.88	1.851	-0.198	24	0	
05/01/21	65.08	53.29	11.79	156.84	153.84	159.54	157.48	-3.64	7.97	6.86	1.819	-0.194	24	0	
06/01/21	66.77	54.41	12.36	158.04	154.89	160.88	158.72	-3.83	7.96	6.83	1.916	-0.208	24	0	
07/01/21	68.58	55.64	12.94	157.94	154.58	160.68	158.28	-3.70	7.95	6.82	2.003	-0.206	24	0	
08/01/21	67.81	55.18	12.63	158.05	154.71	160.69	158.47	-3.76	7.96	6.83	1.956	-0.207	24	0	
09/01/21	66.10	54.14	11.96	158.07	154.91	160.56	158.32	-3.41	7.97	6.84	1.854	-0.185	24	0	
10/01/21	65.13	53.56	11.57	157.45	154.45	159.81	157.65	-3.20	7.96	6.83	1.788	-0.171	24	0	
11/01/21	71.05	57.43	13.62	156.77	153.24	159.27	156.84	-3.60	7.97	6.87	2.091	-0.207	24	0	
12/01/21	78.88	63.07	15.81	157.20	152.90	159.96	157.05	-4.15	7.98	6.89	2.423	-0.262	24	0	
13/01/21	79.88	63.83	16.05	158.86	154.42	161.82	158.81	-4.39	7.98	6.86	2.483	-0.280	24	0	
14/01/21	73.88	59.46	14.42	154.45	150.67	157.75	155.20	-4.53	7.83	6.75	2.174	-0.269	24	0	
15/01/21	65.63	53.94	11.69	157.12	154.03	161.12	158.89	-4.86	7.91	6.76	1.802	-0.262	24	0	
Итого:				4878.1	4771.14	4970.0	4895.75	-124.61			62.833	-7.097	744	0	
Средние:	69.82	56.67	13.15						7.91	6.80					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7950ч

свердлова 34

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации