

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое Кольцо 14а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00169005 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хD931 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.85	60.49	11.36	367.90	359.42	367.38	361.13	-1.71	6.61	1.79	4.118	-0.103	24	0	
17/12/20	66.13	56.21	9.92	364.08	356.87	364.11	358.73	-1.86	6.36	1.79	3.569	-0.104	24	0	
18/12/20	67.74	57.59	10.15	367.79	360.20	367.84	362.11	-1.91	6.11	1.78	3.686	-0.110	24	0	
19/12/20	72.04	60.25	11.79	359.74	351.40	359.38	353.31	-1.91	6.13	1.79	4.171	-0.115	24	0	
20/12/20	77.55	63.88	13.67	355.04	345.65	354.00	347.34	-1.69	6.15	1.79	4.755	-0.108	24	0	
21/12/20	77.82	64.27	13.55	361.61	351.96	360.41	353.58	-1.62	6.12	1.80	4.804	-0.104	24	0	
22/12/20	76.44	63.72	12.72	371.25	361.70	370.16	363.25	-1.55	6.11	1.79	4.632	-0.099	24	0	
23/12/20	70.47	59.49	10.98	366.42	358.26	366.04	360.03	-1.77	6.10	1.79	3.958	-0.105	24	0	
24/12/20	67.70	57.10	10.60	353.80	346.50	353.60	348.23	-1.73	6.10	1.79	3.702	-0.099	24	0	
25/12/20	67.92	56.96	10.96	336.23	329.22	336.99	331.87	-2.65	6.27	1.79	3.631	-0.151	24	0	
26/12/20	67.44	56.76	10.68	352.02	344.82	350.96	345.68	-0.86	6.66	1.79	3.715	-0.049	24	0	
27/12/20	66.21	55.92	10.29	351.76	344.82	351.34	346.21	-1.39	6.63	1.79	3.578	-0.078	24	0	
28/12/20	64.55	54.79	9.76	350.87	344.23	350.74	345.75	-1.52	6.61	1.79	3.388	-0.083	24	0	
29/12/20	65.53	55.17	10.36	335.25	328.73	335.97	331.17	-2.44	6.27	1.80	3.421	-0.134	24	0	
30/12/20	69.44	58.13	11.31	352.35	344.73	350.82	345.31	-0.58	6.55	1.80	3.927	-0.034	24	0	
31/12/20	71.09	59.42	11.67	352.76	344.81	351.72	345.92	-1.11	6.70	1.79	4.057	-0.066	24	0	
01/01/21	68.19	57.42	10.77	352.30	344.93	351.52	346.13	-1.20	6.77	1.80	3.747	-0.069	24	0	
02/01/21	67.81	57.14	10.67	352.69	345.39	351.94	346.58	-1.19	6.70	1.80	3.717	-0.068	24	0	
03/01/21	67.45	56.86	10.59	352.02	344.82	351.37	346.09	-1.27	6.72	1.80	3.683	-0.072	24	0	
04/01/21	66.27	56.08	10.19	352.56	345.55	351.91	346.68	-1.13	6.71	1.80	3.554	-0.063	24	0	
05/01/21	65.17	55.19	9.98	351.64	344.92	351.11	346.07	-1.15	6.64	1.80	3.475	-0.063	24	0	
06/01/21	65.56	55.37	10.19	352.13	345.32	351.51	346.43	-1.11	6.65	1.81	3.546	-0.061	24	0	
07/01/21	67.71	56.87	10.84	352.05	344.79	351.27	345.99	-1.20	6.60	1.81	3.768	-0.068	24	0	
08/01/21	67.73	56.97	10.76	353.02	345.76	352.28	347.00	-1.24	6.62	1.81	3.752	-0.070	24	0	
09/01/21	66.16	55.93	10.23	351.96	345.01	351.37	346.22	-1.21	6.63	1.81	3.557	-0.068	24	0	
10/01/21	64.57	54.87	9.70	353.16	346.44	352.78	347.74	-1.30	6.56	1.81	3.393	-0.071	24	0	
11/01/21	70.71	58.92	11.79	352.93	345.01	351.99	346.27	-1.26	6.46	1.81	4.098	-0.074	24	0	
12/01/21	79.47	65.24	14.23	355.32	345.52	353.46	346.56	-1.04	6.17	1.80	4.950	-0.068	24	0	
13/01/21	78.86	64.66	14.20	355.35	345.68	353.65	346.89	-1.21	6.17	1.80	4.941	-0.078	24	0	
14/01/21	73.60	61.14	12.46	355.70	347.09	354.69	348.51	-1.42	6.09	1.80	4.350	-0.087	24	0	
15/01/21	64.24	54.40	9.84	352.07	345.47	352.06	347.11	-1.64	6.11	1.80	3.424	-0.089	24	0	
Итого:				10993.	10755.0	10974.	10799.8	-44.87			121.067	-2.611	744	0	
Средние:	69.46	58.29	11.16						6.42	1.79					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 40728ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____