

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: ООО УК "Зевс" Договор N: _____
 Адрес: Сад кольцо 49 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00129491 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0хС5FF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч		
21/01/21	76.22	55.05	113.83	110.70	6.20	6.00	2.408	24	0	*	
22/01/21	74.52	54.33	112.88	110.01	6.20	6.00	2.276	24	0	*	
23/01/21	72.41	53.01	112.55	109.78	6.20	6.00	2.182	24	0	*	
24/01/21	66.55	50.10	112.96	110.50	6.20	6.00	1.858	24	0	*	
25/01/21	59.79	46.22	113.94	111.77	6.20	6.00	1.544	24	0	*	
26/01/21	58.94	45.64	114.41	112.42	6.20	6.00	1.519	24	0	*	
27/01/21	60.13	46.26	113.66	111.66	6.20	6.00	1.576	24	0	*	
28/01/21	61.74	47.08	113.97	111.89	6.20	6.00	1.668	24	0	*	
29/01/21	61.57	47.39	113.96	111.87	6.20	6.00	1.612	24	0	*	
30/01/21	57.22	44.84	114.11	112.26	6.20	6.00	1.408	24	0	*	
31/01/21	56.09	44.10	114.33	112.56	6.20	6.00	1.370	24	0	*	
01/02/21	56.84	44.54	114.92	113.02	6.20	6.00	1.412	24	0	*	
02/02/21	56.67	44.44	114.04	112.23	6.20	6.00	1.394	24	0	*	
03/02/21	59.14	45.63	113.76	111.82	6.20	6.00	1.537	24	0	*	
04/02/21	61.07	47.12	113.55	111.36	6.20	6.00	1.583	24	0	*	
05/02/21	54.40	43.32	113.88	112.12	6.20	6.00	1.258	24	0	*	
06/02/21	56.55	44.19	113.37	111.54	6.20	6.00	1.398	24	0	*	
07/02/21	67.99	50.82	115.01	112.66	6.20	6.00	1.972	24	0	*	
08/02/21	75.35	55.32	115.93	113.11	6.20	6.00	2.321	24	0	*	
09/02/21	75.69	55.23	116.08	113.16	6.20	6.00	2.376	24	0	*	
10/02/21	76.06	55.38	115.81	113.00	6.20	6.00	2.395	24	0	*	
11/02/21	74.14	54.47	116.10	113.29	6.20	6.00	2.285	24	0	*	
12/02/21	68.73	51.55	115.63	113.16	6.20	6.00	1.986	24	0	*	
13/02/21	57.41	44.91	113.09	111.23	6.20	6.00	1.411	24	0	*	
14/02/21	60.99	47.04	114.76	113.08	6.20	6.00	1.601	24	0	*	
15/02/21	70.51	53.32	118.39	117.68	6.20	6.00	2.034	24	0	*	
16/02/21	76.06	57.19	126.19	125.63	6.20	6.00	2.382	24	0	*	
17/02/21	76.15	57.11	131.48	130.45	6.20	6.00	2.502	24	0	*	
Итого:			3232.59	3173.96			51.268	672	0		
Средние:	65.31	49.48			6.20	6.00					

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	
	т	т	Гкал	ч	ч	
20/01/21 24:00	11861.16	11669.85	174.649	2510	243	
17/02/21 24:00	15093.75	14843.81	225.917	3182	243	
Итого:	3232.59	3173.96	51.268	672	0	

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3458ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации