

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 34 мкр 16б дом Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00182774 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х040F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.14	56.70	8.44	324.93	318.70	323.92	319.12	-0.42	7.28	6.70	2.691	-0.024	24	0	*
17/01/21	65.98	57.29	8.69	324.95	318.55	323.93	319.02	-0.47	7.29	6.70	2.769	-0.027	24	0	*
18/01/21	70.75	60.79	9.96	329.51	322.13	328.28	322.74	-0.61	7.25	6.70	3.209	-0.037	24	0	*
19/01/21	72.17	61.78	10.39	322.36	314.88	321.02	315.44	-0.56	7.23	6.70	3.276	-0.035	24	0	*
20/01/21	76.04	63.42	12.62	284.06	276.82	282.46	277.28	-0.46	7.06	6.70	3.495	-0.029	24	0	*
21/01/21	77.18	63.86	13.32	271.25	264.14	269.63	264.63	-0.49	7.08	6.70	3.523	-0.031	24	0	*
22/01/21	70.20	59.96	10.24	301.59	294.89	300.28	295.34	-0.45	7.15	6.70	3.023	-0.027	24	0	*
23/01/21	68.17	58.36	9.81	299.84	293.59	298.50	293.80	-0.21	7.14	6.70	2.879	-0.012	24	0	*
24/01/21	66.22	57.25	8.97	303.55	297.54	302.31	297.77	-0.23	6.98	6.70	2.666	-0.013	24	0	*
25/01/21	61.45	54.39	7.06	343.41	337.51	342.38	337.68	-0.17	6.98	6.70	2.379	-0.009	24	0	*
26/01/21	58.42	52.53	5.89	384.35	378.31	383.53	378.62	-0.31	7.12	6.70	2.228	-0.016	24	0	*
27/01/21	57.32	51.46	5.86	373.81	368.15	373.19	368.58	-0.43	7.05	6.70	2.157	-0.022	24	0	*
28/01/21	58.79	52.21	6.58	346.98	341.47	346.27	341.90	-0.43	6.93	6.70	2.246	-0.022	24	0	*
29/01/21	60.23	53.38	6.85	341.71	336.08	340.92	336.41	-0.33	6.93	6.70	2.299	-0.018	24	0	*
30/01/21	59.91	53.58	6.33	368.41	362.32	367.68	362.80	-0.48	7.06	6.70	2.293	-0.026	24	0	*
31/01/21	59.17	53.01	6.16	366.49	360.62	365.83	361.03	-0.41	7.07	6.70	2.221	-0.022	24	0	*
01/02/21	59.55	53.29	6.26	367.52	361.53	366.91	362.06	-0.53	7.07	6.70	2.263	-0.028	24	0	*
02/02/21	59.33	53.09	6.24	366.90	361.00	366.32	361.52	-0.52	7.07	6.70	2.250	-0.028	24	0	*
03/02/21	59.71	52.91	6.80	338.38	332.85	337.80	333.42	-0.57	6.90	6.70	2.261	-0.030	24	0	*
04/02/21	59.78	52.63	7.15	320.04	314.80	319.38	315.27	-0.47	6.84	6.70	2.248	-0.025	24	0	*
05/02/21	55.62	49.82	5.80	335.94	331.12	335.45	331.54	-0.42	6.35	6.70	1.912	-0.021	24	0	*
06/02/21	59.65	52.28	7.37	316.74	311.55	316.07	312.03	-0.48	6.83	6.70	2.293	-0.025	24	0	*
07/02/21	66.74	55.88	10.86	251.69	246.63	250.74	247.12	-0.49	6.52	6.70	2.675	-0.027	24	0	*
08/02/21	71.90	59.40	12.50	252.17	246.37	250.95	246.87	-0.50	6.58	6.70	3.075	-0.030	24	0	*
09/02/21	73.53	60.20	13.33	247.54	241.59	246.23	242.14	-0.55	6.56	6.70	3.220	-0.033	24	0	*
10/02/21	74.88	60.93	13.95	240.33	234.36	238.84	234.78	-0.42	6.58	6.70	3.270	-0.026	24	0	*
11/02/21	71.51	59.10	12.41	241.50	235.98	240.07	236.24	-0.26	6.57	6.70	2.927	-0.015	24	0	*
12/02/21	67.57	56.23	11.34	237.78	232.88	236.58	233.12	-0.24	6.60	6.70	2.642	-0.013	24	0	*
13/02/21	61.21	53.74	7.47	315.41	309.99	314.61	310.43	-0.44	6.87	6.70	2.315	-0.024	24	0	*
14/02/21	59.81	52.92	6.89	330.97	325.53	330.26	325.97	-0.44	6.97	6.70	2.241	-0.023	24	0	*
15/02/21	70.81	59.39	11.42	265.50	259.54	264.17	259.88	-0.34	7.01	6.70	2.962	-0.020	24	0	*
Итого:				9715.6	9531.42	9684.5	9544.55	-13.13			81.908	-0.738	744	0	
Средние:	65.12	56.18	8.93						6.93	6.70					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5857ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации