



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 16.12.2020 по 15.01.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: 35 мкр., д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 800026

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
16.12.2020	74,8	63,8	425,097	418,807	6,290	7,0	6,6	31,846	26,780	5,066	24,00
17.12.2020	68,5	59,3	440,193	433,729	6,465	7,0	6,6	30,220	25,767	4,453	24,00
18.12.2020	69,1	59,8	431,692	425,329	6,363	7,0	6,6	29,913	25,502	4,410	24,00
19.12.2020	70,2	60,0	411,275	405,172	6,103	7,0	6,6	28,914	24,357	4,557	24,00
20.12.2020	75,8	63,8	403,555	397,535	6,020	7,0	6,6	30,626	25,423	5,203	24,00
21.12.2020	75,4	63,5	404,784	398,742	6,042	7,0	6,6	30,565	25,357	5,208	24,00
22.12.2020	76,1	64,2	408,406	402,288	6,118	7,0	6,6	31,129	25,881	5,248	24,00
23.12.2020	72,6	61,9	414,671	408,494	6,177	7,0	6,6	30,142	25,322	4,820	24,00
24.12.2020	69,2	59,4	421,037	414,800	6,237	7,0	6,6	29,179	24,708	4,470	24,00
25.12.2020	67,7	58,3	426,621	420,366	6,255	7,0	6,6	28,919	24,577	4,342	24,00
26.12.2020	68,8	59,4	430,978	424,691	6,288	7,0	6,6	29,724	25,300	4,424	24,00
27.12.2020	68,3	59,1	433,425	427,084	6,341	7,0	6,6	29,653	25,304	4,348	24,00
28.12.2020	65,8	57,1	424,722	418,473	6,249	7,0	6,6	28,006	23,935	4,071	24,00
29.12.2020	65,6	56,8	420,268	414,073	6,195	7,0	6,6	27,616	23,564	4,052	24,00
30.12.2020	67,7	58,4	424,799	418,561	6,238	7,0	6,6	28,827	24,493	4,333	24,00
31.12.2020	67,1	57,9	423,640	417,416	6,224	7,0	6,6	28,491	24,221	4,270	24,00
01.01.2021	68,1	58,8	430,890	424,576	6,315	7,0	6,6	29,410	24,999	4,412	24,00
02.01.2021	68,1	58,8	431,528	425,221	6,307	7,0	6,6	29,440	25,072	4,368	24,00
03.01.2021	68,2	58,9	430,789	424,494	6,295	7,0	6,6	29,419	25,061	4,358	24,00
04.01.2021	67,9	58,8	430,154	423,870	6,284	7,0	6,6	29,285	24,955	4,330	24,00
05.01.2021	66,2	57,3	426,425	420,207	6,218	7,0	6,6	28,272	24,134	4,138	24,00
06.01.2021	65,8	57,0	423,073	416,885	6,188	7,0	6,6	27,914	23,801	4,113	24,00
07.01.2021	65,7	56,7	422,471	416,296	6,176	7,0	6,6	27,791	23,661	4,130	24,00
08.01.2021	65,4	56,6	422,651	416,462	6,189	7,0	6,6	27,715	23,608	4,107	24,00
09.01.2021	65,6	56,7	424,875	418,662	6,214	7,0	6,6	27,931	23,806	4,126	24,00
10.01.2021	65,5	56,7	424,791	418,571	6,220	7,0	6,6	27,869	23,778	4,091	24,00
11.01.2021	69,6	59,6	421,313	415,106	6,207	7,0	6,6	29,400	24,802	4,598	24,00
12.01.2021	80,0	67,6	422,967	416,651	6,317	7,0	6,6	33,897	28,224	5,673	24,00
13.01.2021	80,0	67,4	423,653	417,114	6,539	7,0	6,6	33,930	28,180	5,750	24,00
14.01.2021	75,6	64,2	423,848	416,784	7,063	7,0	6,6	32,100	26,818	5,283	24,00
15.01.2021	68,0	58,5	414,325	407,925	6,400	7,0	6,6	28,233	23,926	4,307	24,00
Итого	69,8	59,9	13118,916	12924,381	194,535	7,0	6,6	916,379	775,319	141,060	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
16.12.2020 00:00	-	-	-	-
16.01.2021 00:00	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **141,060** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **194,535** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: