



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.01.2021 по 17.02.2021



Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 24 мкр., д. 25

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ138 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2021	67,1	53,5	16,550	13,412	3,138	7,0	5,0	1,027	0,650	0,377	24,00
22.01.2021	67,1	53,9	17,228	13,343	3,885	7,0	5,0	1,069	0,652	0,417	24,00
23.01.2021	67,3	54,0	17,782	13,151	4,631	7,0	5,0	1,106	0,643	0,463	24,00
24.01.2021	63,5	51,3	18,146	12,938	5,208	7,0	5,0	1,047	0,598	0,450	24,00
25.01.2021	62,1	50,5	17,013	12,864	4,148	7,0	5,0	0,977	0,584	0,393	24,00
26.01.2021	67,5	54,1	16,416	12,676	3,740	7,0	5,0	1,024	0,621	0,403	24,00
27.01.2021	67,4	53,8	16,830	12,594	4,236	7,0	5,0	1,048	0,613	0,434	24,00
28.01.2021	67,8	53,8	15,836	12,583	3,253	7,0	5,0	0,992	0,613	0,379	24,00
29.01.2021	67,8	54,0	15,785	12,604	3,181	7,0	5,0	0,988	0,616	0,372	24,00
30.01.2021	67,5	54,0	16,620	12,549	4,070	7,0	5,0	1,037	0,614	0,423	24,00
31.01.2021	67,5	54,2	17,437	12,459	4,977	7,0	5,0	1,088	0,612	0,476	24,00
01.02.2021	67,7	53,9	15,980	12,398	3,582	7,0	5,0	1,000	0,606	0,394	24,00
02.02.2021	67,5	53,8	16,544	12,324	4,220	7,0	5,0	1,031	0,601	0,430	24,00
03.02.2021	67,7	55,1	19,157	15,181	3,976	7,0	5,0	1,197	0,762	0,435	24,00
04.02.2021	67,9	56,1	20,366	17,193	3,173	7,0	5,0	1,278	0,877	0,401	24,00
05.02.2021	68,1	56,4	20,435	17,087	3,348	7,0	5,0	1,286	0,878	0,409	24,00
06.02.2021	68,4	56,4	20,543	17,023	3,520	7,0	5,0	1,299	0,874	0,425	24,00
07.02.2021	68,2	56,5	21,010	16,888	4,122	7,0	5,0	1,324	0,868	0,457	24,00
08.02.2021	68,2	56,2	20,664	16,860	3,804	7,0	5,0	1,304	0,863	0,442	24,00
09.02.2021	68,1	55,8	20,414	16,713	3,701	7,0	5,0	1,287	0,849	0,439	24,00
10.02.2021	67,4	55,2	20,545	16,519	4,026	7,0	5,0	1,279	0,829	0,450	24,00
11.02.2021	66,9	54,9	20,262	16,483	3,780	7,0	5,0	1,253	0,821	0,432	24,00
12.02.2021	67,1	55,0	20,358	16,419	3,939	7,0	5,0	1,261	0,820	0,441	24,00
13.02.2021	61,7	51,2	20,498	16,384	4,114	7,0	5,0	1,148	0,755	0,393	24,00
14.02.2021	63,0	52,0	20,538	16,278	4,261	7,0	5,0	1,185	0,764	0,421	24,00
15.02.2021	66,8	54,5	19,394	16,059	3,335	7,0	5,0	1,196	0,794	0,402	24,00
16.02.2021	67,9	55,4	20,159	15,882	4,276	7,0	5,0	1,265	0,799	0,466	24,00
17.02.2021	67,5	54,8	19,390	15,821	3,570	7,0	5,0	1,210	0,787	0,422	24,00
Итого	66,9	54,3	521,899	412,685	109,214	7,0	5,0	32,208	20,362	11,846	672,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 11,846 ГКал

Всего к оплате за горячую воду Mп = 109,214 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: