

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 34 мкр 28 дом Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00175254 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2704 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/01/21	64.95	55.05	9.90	230.93	226.54	224.41	221.29	5.25	5.60	5.40	2.243	0.289	24	0	*	0.0000
17/01/21	65.79	55.65	10.14	230.75	226.21	224.24	221.02	5.19	5.60	5.40	2.290	0.289	24	0	*	0.0000
18/01/21	70.51	58.84	11.67	234.04	228.82	227.81	224.14	4.68	5.60	5.40	2.673	0.275	24	0	*	0.0000
19/01/21	71.92	59.67	12.25	228.45	223.19	221.99	218.36	4.83	5.60	5.40	2.736	0.288	24	0	*	0.0000
20/01/21	75.72	60.78	14.94	199.02	193.97	192.99	189.70	4.27	5.60	5.40	2.896	0.259	24	0	*	0.0000
21/01/21	76.84	60.89	15.95	189.00	184.05	183.17	180.05	4.00	5.60	5.40	2.936	0.243	24	0	*	0.0000
22/01/21	69.97	57.70	12.27	212.00	207.34	205.99	202.84	4.50	5.60	5.40	2.544	0.259	24	0	*	0.0000
23/01/21	67.93	56.12	11.81	210.54	206.17	204.47	201.50	4.67	5.60	5.40	2.435	0.262	24	0	*	0.0000
24/01/21	66.01	55.17	10.84	214.03	209.78	207.50	204.56	5.22	5.60	5.40	2.271	0.288	24	0	*	0.0000
25/01/21	61.27	52.89	8.38	244.89	240.67	237.56	234.44	6.23	5.60	5.40	2.015	0.329	24	0	*	0.0000
26/01/21	58.29	51.45	6.84	276.84	272.50	268.86	265.52	6.98	5.60	5.40	1.862	0.359	24	0	*	0.0000
27/01/21	57.19	50.33	6.86	268.68	264.60	260.93	257.80	6.80	5.60	5.40	1.816	0.342	24	0	*	0.0000
28/01/21	58.63	50.88	7.75	248.46	244.51	240.99	238.07	6.44	5.60	5.40	1.892	0.327	24	0	*	0.0000
29/01/21	60.07	52.01	8.06	244.10	240.04	236.55	233.54	6.50	5.60	5.40	1.934	0.338	24	0	*	0.0000
30/01/21	59.77	52.38	7.39	264.44	260.05	256.46	253.22	6.83	5.60	5.40	1.919	0.357	24	0	*	0.0000
31/01/21	59.03	51.82	7.21	262.89	258.69	254.85	251.62	7.07	5.60	5.40	1.861	0.366	24	0	*	0.0000
01/02/21	59.41	52.12	7.29	263.67	259.36	255.62	252.38	6.98	5.60	5.40	1.889	0.363	24	0	*	0.0000
02/02/21	59.19	51.96	7.23	263.16	258.89	255.05	251.85	7.04	5.60	5.40	1.868	0.365	24	0	*	0.0000
03/02/21	59.56	51.61	7.95	241.25	237.28	233.54	230.62	6.66	5.60	5.40	1.882	0.343	24	0	*	0.0000
04/02/21	59.61	51.23	8.38	227.30	223.57	219.23	216.52	7.05	5.60	5.40	1.874	0.361	24	0	*	0.0000
05/02/21	55.51	48.71	6.80	239.23	235.81	230.76	228.17	7.64	5.60	5.40	1.601	0.372	24	0	*	0.0000
06/02/21	59.42	50.84	8.58	225.20	221.51	217.08	214.48	7.03	5.60	5.40	1.896	0.357	24	0	*	0.0000
07/02/21	66.44	53.51	12.93	174.99	171.51	168.45	166.19	5.32	5.60	5.40	2.217	0.284	24	0	*	0.0000
08/02/21	71.57	56.57	15.00	175.04	171.04	168.87	166.38	4.66	5.60	5.40	2.566	0.263	24	0	*	0.0000
09/02/21	73.18	57.05	16.13	171.13	167.04	165.11	162.60	4.44	5.60	5.40	2.695	0.253	24	0	*	0.0000
10/02/21	74.50	57.47	17.03	165.95	161.87	159.31	156.91	4.96	5.60	5.40	2.756	0.285	24	0	*	0.0000
11/02/21	71.18	55.63	15.55	166.63	162.85	160.18	157.90	4.95	5.60	5.40	2.530	0.275	24	0	*	0.0000
12/02/21	67.24	53.00	14.24	164.11	160.75	157.70	155.62	5.13	5.60	5.40	2.289	0.272	24	0	*	0.0000
13/02/21	60.97	51.70	9.27	223.13	219.28	215.28	212.63	6.65	5.60	5.40	2.026	0.344	24	0	*	0.0000
14/02/21	59.62	51.17	8.45	234.73	230.87	227.18	224.44	6.43	5.60	5.40	1.951	0.329	24	0	*	0.0000
15/02/21	70.42	56.36	14.06	185.40	181.26	178.99	176.35	4.91	5.60	5.40	2.547	0.276	24	0	*	0.0000
Итого:				6879.9	6750.02	6661.1	6570.71	179.31			68.910	9.612	744	0		0.0000
Средние:	64.89	54.21	10.68						5.60	5.40						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5263ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации