

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.5

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00129521 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0х26FA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.79	61.82	13.97	201.05	202.65	-1.60	2.806	24	0	*
17/12/20	70.84	58.03	12.81	192.59	193.97	-1.38	2.464	24	0	*
18/12/20	70.51	57.59	12.92	188.81	190.23	-1.42	2.436	24	0	*
19/12/20	74.06	60.16	13.90	194.40	195.95	-1.55	2.700	24	0	*
20/12/20	78.13	63.00	15.13	197.09	198.85	-1.76	2.981	24	0	*
21/12/20	78.68	63.42	15.26	197.89	199.72	-1.83	3.021	24	0	*
22/12/20	77.49	62.65	14.84	197.25	198.96	-1.71	2.924	24	0	*
23/12/20	74.63	60.68	13.95	194.80	196.38	-1.58	2.718	24	0	*
24/12/20	73.53	59.95	13.58	194.61	196.07	-1.46	2.642	24	0	*
25/12/20	74.08	60.47	13.61	196.41	197.95	-1.54	2.673	24	0	*
26/12/20	72.79	59.43	13.36	193.17	194.64	-1.47	2.580	24	0	*
27/12/20	73.06	59.74	13.32	193.92	195.38	-1.46	2.582	24	0	*
28/12/20	74.22	60.84	13.38	197.35	198.94	-1.59	2.637	24	0	*
29/12/20	74.00	60.67	13.33	197.50	198.97	-1.47	2.628	24	0	*
30/12/20	74.18	60.74	13.44	197.72	199.23	-1.51	2.656	24	0	*
31/12/20	73.97	60.47	13.50	195.08	196.57	-1.49	2.631	24	0	*
01/01/21	74.27	60.91	13.36	198.27	199.77	-1.50	2.648	24	0	*
02/01/21	74.31	60.92	13.39	197.50	198.98	-1.48	2.643	24	0	*
03/01/21	73.88	60.52	13.36	196.85	198.32	-1.47	2.628	24	0	*
04/01/21	72.37	59.34	13.03	194.06	195.52	-1.46	2.526	24	0	*
05/01/21	73.04	59.90	13.14	195.52	197.00	-1.48	2.567	24	0	*
06/01/21	72.87	59.74	13.13	195.53	196.98	-1.45	2.565	24	0	*
07/01/21	72.58	59.45	13.13	194.33	195.78	-1.45	2.548	24	0	*
08/01/21	70.62	57.79	12.83	184.81	186.11	-1.30	2.369	24	0	*
09/01/21	73.17	60.16	13.01	198.29	199.75	-1.46	2.577	24	0	*
10/01/21	72.95	60.13	12.82	197.53	198.98	-1.45	2.528	24	0	*
11/01/21	75.27	61.35	13.92	195.20	196.77	-1.57	2.716	24	0	*
12/01/21	79.95	64.53	15.42	194.65	196.44	-1.79	3.004	24	0	*
13/01/21	80.04	64.33	15.71	194.00	195.85	-1.85	3.047	24	0	*
14/01/21	77.23	62.78	14.45	198.04	199.71	-1.67	2.862	24	0	*
15/01/21	71.33	58.48	12.85	193.87	195.24	-1.37	2.487	24	0	*
Итого:				6058.09	6105.66	-47.57	82.794	744	0	
Средние:	74.31	60.64	13.67							

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2618ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации