

sad_koltso_38(1)

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Садовое кольцо 38 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х37В8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.60	55.60	16.00	153.27	149.83	151.46	149.35	0.48	16.70	16.69	2.394	0.027	24	0	
17/01/21	72.58	55.89	16.69	153.27	149.75	151.44	149.32	0.43	16.69	16.68	2.500	0.024	24	0	
18/01/21	77.57	59.28	18.29	158.74	154.61	156.41	153.96	0.65	16.70	16.69	2.828	0.039	24	0	
19/01/21	79.08	60.37	18.71	160.88	156.54	158.43	155.83	0.71	16.71	16.70	2.932	0.043	24	0	
20/01/21	78.46	59.75	18.71	160.56	156.28	158.23	155.70	0.58	16.70	16.69	2.923	0.035	24	0	
21/01/21	77.04	58.65	18.39	160.01	155.89	157.58	155.17	0.72	16.69	16.68	2.867	0.042	24	0	
22/01/21	76.94	59.36	17.58	165.51	161.27	163.08	160.52	0.75	16.71	16.70	2.834	0.045	24	0	
23/01/21	75.54	58.57	16.97	167.10	162.97	164.68	162.15	0.82	16.71	16.70	2.763	0.048	24	0	
24/01/21	74.62	58.60	16.02	171.32	167.18	169.10	166.53	0.65	16.73	16.71	2.674	0.038	24	0	
25/01/21	72.58	57.81	14.77	172.00	168.03	169.90	167.37	0.66	16.73	16.72	2.480	0.038	24	0	
26/01/21	71.55	55.94	15.61	153.35	149.92	151.68	149.54	0.38	16.73	16.72	2.339	0.021	24	0	
27/01/21	71.35	55.80	15.55	153.54	150.13	151.87	149.73	0.40	16.73	16.72	2.333	0.022	24	0	
28/01/21	72.02	55.96	16.06	150.79	147.41	149.02	146.89	0.52	16.72	16.71	2.368	0.029	24	0	
29/01/21	72.19	56.44	15.75	151.92	148.44	150.09	147.96	0.48	16.72	16.71	2.336	0.027	24	0	
30/01/21	72.07	56.70	15.37	153.73	150.27	152.08	149.88	0.39	16.71	16.70	2.311	0.022	24	0	
31/01/21	71.80	56.65	15.15	153.48	150.03	151.91	149.75	0.28	16.70	16.69	2.270	0.016	24	0	
01/02/21	71.61	56.57	15.04	154.38	150.91	152.74	150.57	0.34	16.72	16.70	2.265	0.019	24	0	
02/02/21	71.93	57.16	14.77	158.54	154.95	158.79	154.50	0.45	16.71	16.70	2.288	0.026	24	0	
03/02/21	72.12	57.81	14.31	165.89	162.14	163.95	161.48	0.66	16.74	16.72	2.319	0.038	24	0	
04/02/21	71.74	57.39	14.35	163.37	159.71	161.55	159.15	0.56	16.72	16.71	2.290	0.032	24	0	
05/02/21	71.92	58.40	13.52	171.64	167.76	169.71	167.12	0.64	16.71	16.69	2.268	0.037	24	0	
06/02/21	72.37	58.45	13.92	168.60	164.75	166.67	164.10	0.65	16.69	16.68	2.291	0.038	24	0	
07/02/21	74.81	58.73	16.08	158.56	154.70	156.66	154.24	0.46	16.70	16.68	2.486	0.027	24	0	
08/02/21	77.01	58.55	18.46	147.98	144.19	146.10	143.84	0.35	16.69	16.68	2.661	0.021	24	0	
09/02/21	78.95	58.69	20.26	143.89	140.03	141.82	139.65	0.38	16.72	16.71	2.839	0.022	24	0	
10/02/21	80.21	59.37	20.84	145.29	141.28	142.93	140.67	0.61	16.72	16.71	2.949	0.036	24	0	
11/02/21	78.22	58.66	19.56	146.33	142.48	144.20	142.00	0.48	16.73	16.71	2.787	0.028	24	0	
12/02/21	72.75	55.72	17.03	150.02	146.54	148.04	145.97	0.57	16.70	16.69	2.492	0.032	24	0	
13/02/21	64.86	51.24	13.62	150.28	147.46	148.75	146.96	0.50	16.70	16.69	2.004	0.026	24	0	
14/02/21	65.74	51.57	14.17	147.95	145.12	146.37	144.62	0.50	16.70	16.69	2.055	0.026	24	0	
15/02/21	70.59	54.03	16.56	142.89	139.76	141.17	139.29	0.47	16.69	16.68	2.313	0.025	24	0	
Итого:				4855.0	4740.33	4794.4	4723.81	16.52			77.459	0.949	744	0	
Средние:	73.60	57.21	16.39						16.71	16.69					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6336ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

sad_koltso_38(1)