

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Салават батыра д.5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800762
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	10.162	137.456	73.81	0.59	7.696	137.957	55.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	9.130	135.350	67.33	0.59	6.862	134.604	50.77	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	9.169	136.445	67.08	0.59	6.948	135.935	50.85	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	9.392	136.073	68.90	0.59	7.072	135.660	51.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	10.734	138.336	77.47	0.59	7.849	137.756	56.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	10.689	138.322	77.15	0.59	7.796	137.675	56.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	10.629	138.256	76.75	0.59	7.852	138.069	56.53	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	10.313	138.906	74.12	0.59	7.821	139.255	55.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	9.161	138.264	66.13	0.59	6.965	137.557	50.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	9.068	135.141	66.98	0.59	6.885	134.776	50.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	8.995	134.659	66.68	0.59	6.853	134.459	50.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	8.938	134.849	66.16	0.59	6.797	134.451	50.26	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	8.639	134.260	64.22	0.59	6.728	134.547	49.46	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	8.655	134.357	64.30	0.59	6.632	133.943	49.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	9.099	135.082	67.24	0.59	6.869	134.611	50.77	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	9.931	138.007	71.84	0.59	7.490	137.841	53.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	9.481	138.018	68.58	0.59	7.136	137.187	51.89	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	9.301	138.297	67.14	0.59	7.042	137.471	51.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	9.296	138.799	66.86	0.59	7.023	137.950	50.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	9.213	138.390	66.44	0.59	6.967	137.515	50.53	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	8.717	136.047	63.95	0.59	6.612	135.172	48.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	9.080	138.065	65.65	0.59	6.864	137.192	49.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	9.456	139.885	67.48	0.59	7.103	139.010	50.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	9.442	139.956	67.35	0.59	7.107	139.073	50.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	9.304	140.040	66.32	0.59	7.037	139.146	50.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	9.053	139.851	64.61	0.59	6.908	138.953	49.58	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	9.173	138.964	65.89	0.59	6.944	138.079	50.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	10.792	139.153	77.43	0.59	7.891	138.372	56.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	11.346	142.091	79.72	0.59	8.290	141.343	58.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	11.014	145.040	75.83	0.59	8.171	144.230	56.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	9.865	147.671	66.70	0.59	7.555	146.697	51.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.588	138.194	69.23		7.218	137.629	52.19		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	297.238	4284.028			223.765	4266.484			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Салават батыра д.5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800762
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
16.12.20	24.00	2.466	0.000	-0.501	0.00
17.12.20	24.00	2.268	0.000	0.747	0.00
18.12.20	24.00	2.221	0.000	0.510	0.00
19.12.20	24.00	2.320	0.000	0.413	0.00
20.12.20	24.00	2.885	0.000	0.579	0.00
21.12.20	24.00	2.892	0.000	0.647	0.00
22.12.20	24.00	2.777	0.000	0.187	0.00
23.12.20	24.00	2.492	0.000	-0.349	0.00
24.12.20	24.00	2.196	0.000	0.707	0.00
25.12.20	24.00	2.183	0.000	0.364	0.00
26.12.20	24.00	2.143	0.000	0.200	0.00
27.12.20	24.00	2.141	0.000	0.398	0.00
28.12.20	24.00	1.911	0.000	-0.287	0.00
29.12.20	24.00	2.023	0.000	0.414	0.00
30.12.20	24.00	2.229	0.000	0.472	0.00
31.12.20	24.00	2.441	0.000	0.166	0.00
01.01.21	24.00	2.346	0.000	0.831	0.00
02.01.21	24.00	2.260	0.000	0.826	0.00
03.01.21	24.00	2.273	0.000	0.849	0.00
04.01.21	24.00	2.246	0.000	0.875	0.00
05.01.21	24.00	2.105	0.000	0.875	0.00
06.01.21	24.00	2.216	0.000	0.873	0.00
07.01.21	24.00	2.353	0.000	0.874	0.00
08.01.21	24.00	2.335	0.000	0.883	0.00
09.01.21	24.00	2.267	0.000	0.895	0.00
10.01.21	24.00	2.145	0.000	0.898	0.00
11.01.21	24.00	2.229	0.000	0.885	0.00
12.01.21	24.00	2.901	0.000	0.781	0.00
13.01.21	24.00	3.056	0.000	0.748	0.00
14.01.21	24.00	2.843	0.000	0.810	0.00
15.01.21	24.00	2.310	0.000	0.974	0.00
Среднее:		2.370	0.000	0.566	0.000
Итого:	744.00	73.473	0.000	17.544	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /