

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Островского д.45

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00179174 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0х924С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.14	61.84	14.30	223.12	224.44	-1.32	3.193	24	0	*
17/12/20	71.12	58.32	12.80	217.28	219.14	-1.86	2.783	24	0	*
18/12/20	70.61	57.80	12.81	215.28	216.97	-1.69	2.757	24	0	*
19/12/20	74.01	60.06	13.95	217.15	219.09	-1.94	3.031	24	0	*
20/12/20	78.32	62.74	15.58	217.13	219.20	-2.07	3.387	24	0	*
21/12/20	78.92	63.14	15.78	217.64	219.75	-2.11	3.438	24	0	*
22/12/20	77.77	62.53	15.24	217.51	219.58	-2.07	3.318	24	0	*
23/12/20	74.95	60.76	14.19	217.48	219.31	-1.83	3.087	24	0	*
24/12/20	73.68	59.96	13.72	217.65	219.31	-1.66	2.986	24	0	*
25/12/20	74.28	60.59	13.69	218.93	220.68	-1.75	2.999	24	0	*
26/12/20	73.00	59.61	13.39	216.96	218.74	-1.78	2.905	24	0	*
27/12/20	73.26	59.79	13.47	217.50	219.19	-1.69	2.927	24	0	*
28/12/20	74.36	60.81	13.55	220.18	221.98	-1.80	2.983	24	0	*
29/12/20	74.14	61.35	12.79	235.17	237.04	-1.87	3.007	24	0	*
30/12/20	74.39	60.75	13.64	221.16	223.04	-1.88	3.016	24	0	*
31/12/20	74.15	60.51	13.64	219.37	221.24	-1.87	2.992	24	0	*
01/01/21	74.47	60.79	13.68	220.10	221.97	-1.87	3.012	24	0	*
02/01/21	74.49	60.88	13.61	219.88	221.77	-1.89	2.992	24	0	*
03/01/21	74.12	60.61	13.51	219.35	221.01	-1.66	2.964	24	0	*
04/01/21	72.59	59.47	13.12	217.66	219.57	-1.91	2.856	24	0	*
05/01/21	73.24	59.86	13.38	218.27	220.15	-1.88	2.921	24	0	*
06/01/21	73.08	59.73	13.35	218.28	220.15	-1.87	2.917	24	0	*
07/01/21	72.78	59.48	13.30	217.57	219.50	-1.93	2.896	24	0	*
08/01/21	70.61	57.71	12.90	208.35	210.02	-1.67	2.695	24	0	*
09/01/21	73.39	60.13	13.26	221.47	223.26	-1.79	2.939	24	0	*
10/01/21	73.20	60.25	12.95	221.32	223.21	-1.89	2.868	24	0	*
11/01/21	75.18	61.24	13.94	217.98	219.99	-2.01	3.038	24	0	*
12/01/21	80.20	64.27	15.93	213.74	215.71	-1.97	3.410	24	0	*
13/01/21	80.30	64.02	16.28	212.75	214.73	-1.98	3.466	24	0	*
14/01/21	77.66	62.68	14.98	218.54	220.56	-2.02	3.276	24	0	*
15/01/21	71.61	58.76	12.85	218.73	220.63	-1.90	2.810	24	0	*
Итого:				6773.50	6830.93	-57.43	93.869	744	0	
Средние:	74.51	60.65	13.85							

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5473ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации