

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д.35 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166935 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х6A4D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
26/01/21	63.09	51.72	11.37	77.91	77.40	0.51	0.889	31	24	*
27/01/21	60.50	50.20	10.30	102.69	102.25	0.44	1.062	24	0	
28/01/21	62.12	51.21	10.91	102.52	101.94	0.58	1.124	24	0	
29/01/21	61.98	51.48	10.50	102.82	102.22	0.60	1.084	24	0	*
30/01/21	57.51	48.30	9.21	102.76	102.20	0.56	0.951	24	0	
31/01/21	56.36	47.45	8.91	102.87	102.21	0.66	0.920	24	0	
01/02/21	57.14	47.88	9.26	102.96	102.34	0.62	0.959	24	0	
02/02/21	56.99	47.86	9.13	102.90	102.30	0.60	0.945	24	0	
03/02/21	59.49	49.41	10.08	102.82	102.23	0.59	1.042	24	0	
04/02/21	61.52	51.18	10.34	102.77	102.32	0.45	1.064	24	0	
05/02/21	54.67	46.43	8.24	102.86	102.35	0.51	0.850	24	0	*
06/02/21	56.84	47.61	9.23	102.76	102.19	0.57	0.957	24	0	
07/02/21	68.59	55.79	12.80	103.69	103.05	0.64	1.338	24	0	*
08/02/21	76.16	61.29	14.87	104.21	103.48	0.73	1.556	24	0	
09/02/21	76.45	61.33	15.12	104.30	103.52	0.78	1.584	24	0	
10/02/21	76.80	61.50	15.30	104.09	103.44	0.65	1.600	24	0	
11/02/21	74.83	60.27	14.56	104.18	103.51	0.67	1.518	24	0	
12/02/21	69.28	56.86	12.42	106.92	106.26	0.66	1.333	24	0	
13/02/21	57.65	48.38	9.27	102.29	101.70	0.59	0.950	24	0	*
14/02/21	61.38	50.86	10.52	104.11	103.47	0.64	1.104	24	0	
15/02/21	71.03	57.99	13.04	106.61	105.95	0.66	1.397	24	0	
Итого:				2149.04	2136.33	12.71	24.227	511	24	
Средние:	63.82	52.61	11.20							

Период нормальной работы 511ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 24ч
 Время работы прибора после сброса 554ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____