

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 1 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800012
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.01.21	6.800	105.734	64.31	0.00	5.382	105.660	50.92	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.01.21	6.965	105.626	65.94	0.00	5.475	105.595	51.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.01.21	7.716	105.284	73.29	0.00	5.907	105.284	56.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.01.21	8.154	105.134	77.55	0.00	6.177	105.134	58.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.01.21	8.172	105.127	77.72	0.00	6.201	105.127	58.97	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.21	8.164	105.127	77.64	0.00	6.168	105.127	58.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.21	8.062	105.145	76.66	0.00	6.143	105.145	58.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.21	7.783	105.198	73.97	0.00	5.974	105.198	56.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.21	7.289	105.401	69.15	0.00	5.701	105.380	54.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.21	6.450	105.788	60.96	0.00	5.168	105.601	48.92	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.21	6.333	105.962	59.76	0.00	5.087	105.723	48.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.21	6.492	105.793	61.36	0.00	5.177	105.619	49.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.21	6.599	105.767	62.39	0.00	5.239	105.642	49.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.21	6.592	105.714	62.35	0.00	5.259	105.583	49.79	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.21	6.178	105.931	58.31	0.00	4.992	105.649	47.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.21	6.118	106.014	57.70	0.00	4.955	105.718	46.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.02.21	6.190	105.956	58.42	0.00	4.993	105.681	47.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.21	6.171	105.771	58.33	0.00	4.974	105.496	47.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.21	6.362	105.613	60.23	0.00	5.091	105.404	48.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.21	6.508	105.881	61.46	0.00	5.211	105.694	49.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.21	5.956	106.187	56.08	0.00	4.858	105.817	45.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.21	6.055	106.022	57.11	0.00	4.896	105.705	46.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.21	7.346	105.344	69.73	0.00	5.710	105.344	54.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.21	8.101	105.113	77.06	0.00	6.173	105.113	58.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.21	8.138	105.103	77.42	0.00	6.183	105.103	58.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.21	8.148	105.101	77.51	0.00	6.168	105.101	58.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.21	7.989	105.141	75.98	0.00	6.091	105.141	57.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.21	7.246	105.525	68.66	0.00	5.655	105.519	53.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.21	6.498	105.780	61.43	0.00	5.198	105.628	49.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.21	6.348	105.791	60.00	0.00	5.072	105.584	48.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.21	7.500	105.442	71.12	0.00	5.789	105.440	54.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.046	105.565	66.76		5.518	105.450	52.32		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	218.424	3272.512			171.069	3268.954			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 1 ввод

Тип прибора: ТСПВ-024
 Номер прибора: 800012
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
16.01.21	24.00	1.418	0.000	0.074	0.00
17.01.21	24.00	1.490	0.000	0.031	0.00
18.01.21	24.00	1.810	0.000	0.000	0.00
19.01.21	24.00	1.977	0.000	0.000	0.00
20.01.21	24.00	1.972	0.000	0.000	0.00
21.01.21	24.00	1.995	0.000	0.000	0.00
22.01.21	24.00	1.919	0.000	0.000	0.00
23.01.21	24.00	1.808	0.000	0.000	0.00
24.01.21	24.00	1.588	0.000	0.022	0.00
25.01.21	24.00	1.282	0.000	0.187	0.00
26.01.21	24.00	1.246	0.000	0.239	0.00
27.01.21	24.00	1.315	0.000	0.174	0.00
28.01.21	24.00	1.360	0.000	0.125	0.00
29.01.21	24.00	1.333	0.000	0.131	0.00
30.01.21	24.00	1.185	0.000	0.282	0.00
31.01.21	24.00	1.162	0.000	0.296	0.00
01.02.21	24.00	1.197	0.000	0.275	0.00
02.02.21	24.00	1.197	0.000	0.274	0.00
03.02.21	24.00	1.272	0.000	0.209	0.00
04.02.21	24.00	1.297	0.000	0.187	0.00
05.02.21	24.00	1.098	0.000	0.369	0.00
06.02.21	24.00	1.159	0.000	0.316	0.00
07.02.21	24.00	1.635	0.000	0.000	0.00
08.02.21	24.00	1.928	0.000	0.000	0.00
09.02.21	24.00	1.955	0.000	0.000	0.00
10.02.21	24.00	1.980	0.000	0.000	0.00
11.02.21	24.00	1.898	0.000	0.000	0.00
12.02.21	24.00	1.590	0.000	0.006	0.00
13.02.21	24.00	1.300	0.000	0.152	0.00
14.02.21	24.00	1.276	0.000	0.207	0.00
15.02.21	24.00	1.711	0.000	0.002	0.00
Среднее:		1.528	0.000	0.115	0.000
Итого:	744.00	47.355	0.000	3.558	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /