ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:34 мкр 28 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00175254 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2704 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/12/20	70.88	58.99	11.89	221.35	216.36	216.64	213.17	3.19	5.60	7.57	2.563	0.188	24	0	*	0.0000
17/12/20	69.05	57.43	11.62	217.10	212.44	212.44	209.24	3.20	5.60	7.55	2.457	0.184	24	0	*	0.0000
18/12/20	70.57	58.75	11.82	220.27	215.35	215.26	211.86	3.49	5.60	7.36	2.539	0.205	24	0	*	0.0000
19/12/20	72.99	60.17	12.82	216.11	210.97	210.87	207.36	3.61	5.60	5.40	2.705	0.217	24	0	*	0.0000
20/12/20	74.38	60.56	13.82	209.53	204.41	204.72	201.27	3.14	5.60	5.40	2.826	0.190	24	0	*	0.0000
21/12/20	74.57	60.65	13.92	211.49	206.25	206.52	203.01	3.24	5.60	5.40	2.869	0.196	24	0	*	0.0000
22/12/20	74.40	60.76	13.64	213.32	208.09	208.00	204.46	3.63	5.60	5.40	2.838	0.220	24	0	*	0.0000
23/12/20	70.00	58.21	11.79	220.34	215.47	215.16	211.79	3.68	5.60	5.40	2.538	0.214	24	0	*	0.0000
24/12/20	68.13	57.19	10.94	226.81	222.06	221.47	218.11	3.95	5.60	5.40	2.430	0.226	24	0	*	0.0000
25/12/20	68.73	57.70	11.03	229.24	224.35	223.52	220.05	4.30	5.60	5.40	2.471	0.248	24	0	*	0.0000
26/12/20	69.43	58.33	11.10	233.08	228.02	227.28	223.69	4.33	5.60	5.40	2.530	0.252	24	0	*	0.0000
27/12/20	67.90	57.37	10.53	231.58	226.78	225.81	222.37	4.41	5.60	5.40	2.386	0.253	24	0	*	0.0000
28/12/20	66.54	56.09	10.45	224.02	219.55	218.02	214.83	4.72	5.60	5.40	2.293	0.264	24	0	*	0.0000
29/12/20	66.27	56.20	10.07	232.27	227.66	226.27	222.93	4.73	5.60	5.40	2.292	0.266	24	0	*	0.0000
30/12/20	66.81	56.69	10.12	238.44	233.62	232.72	229.27	4.35	5.60	5.40	2.362	0.246	24	0	*	0.0000
31/12/20	66.55	56.47	10.08	238.50	233.70	232.66	229.22	4.48	5.60	5.40	2.354	0.253	24	0	*	0.0000
01/01/21	66.98	56.99	9.99	242.52	237.62	236.36	232.76	4.86	5.60	5.40	2.371	0.277	24	0	*	0.0000
02/01/21	67.05	57.06	9.99	242.21	237.28	235.84	232.24	5.04	5.60	5.40	2.370	0.287	24	0	*	0.0000
03/01/21	66.84	56.84	10.00	241.58	236.68	235.29	231.77	4.91	5.60	5.40	2.367	0.279	24	0	*	0.0000
04/01/21	66.47	56.57	9.90	241.47	236.63	235.10	231.61	5.02	5.60	5.40	2.340	0.284	24	0	*	0.0000
05/01/21	65.59	55.94	9.65	241.38	236.67	234.96	231.55	5.12	5.60	5.40	2.281	0.286	24	0	*	0.0000
06/01/21	65.49	55.78	9.71	241.15	236.49	234.95	231.53	4.96	5.60	5.40	2.295	0.276	24	0	*	0.0000
07/01/21	65.45	55.69	9.76	240.85	236.19	234.75	231.35	4.84	5.60	5.40	2.303	0.269	24	0	*	0.0000
08/01/21	65.15	55.47	9.68	240.89	236.25	234.72	231.36	4.89	5.60	5.40	2.285	0.271	24	0	*	0.0000
09/01/21	65.27	55.65	9.62	241.53	236.90	235.17	231.81	5.09	5.60	5.40	2.278	0.283	24	0	*	0.0000
10/01/21	64.87	55.49	9.38	240.66	236.04	234.00	230.64	5.40	5.60	5.40	2.213	0.299	24	0	*	0.0000
11/01/21	68.90	58.32	10.58	243.59	238.37	236.97	233.24	5.13	5.60	5.40	2.518	0.299	24	0	*	0.0000
12/01/21	73.86	62.12	11.74	248.86	242.83	242.39	238.10	4.73	5.60	5.40	2.852	0.294	24	0	*	0.0000
13/01/21	73.51	61.79	11.72	250.00	244.01	243.60	239.33	4.68	5.60	5.40	2.858	0.289	24	0	*	0.0000
14/01/21	68.86	58.27	10.59	244.37	239.17	237.96	234.23	4.94	5.60	5.40	2.533	0.288	24	0	*	0.0000
15/01/21	65.41	55.33	10.08	231.76	227.24	225.28	222.07	5.17	5.60	5.40	2.290	0.286	24	0	*	0.0000
Итого:				7216.2	7063.45	7034.7	6926.22	137.23			76.607	7.889	744	0		0.0000
Средние:	68.60	57.70	10.90						5.60	5.60						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4543ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации