

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Островского д.37

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800748
Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	13.553	176.099	76.84	0.59	10.413	176.099	59.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	12.379	172.335	71.65	0.59	9.639	172.335	55.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	11.864	169.325	69.95	0.59	9.237	169.325	54.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	12.354	170.326	72.41	0.59	9.546	170.326	55.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	13.370	171.824	77.69	0.59	10.152	171.824	58.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	13.547	172.125	78.58	0.59	10.252	172.125	59.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	13.458	172.567	77.86	0.59	10.239	172.568	59.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	13.026	172.192	75.51	0.59	10.005	172.192	57.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	12.642	172.514	73.16	0.59	9.773	172.514	56.53	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	12.956	174.724	74.03	0.59	10.049	174.724	57.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	12.635	173.068	72.87	0.59	9.816	173.068	56.58	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	12.639	173.026	72.93	0.59	9.821	173.026	56.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	12.944	175.288	73.72	0.59	10.100	175.288	57.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	13.186	177.901	73.99	0.59	10.337	177.901	57.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	13.198	177.896	74.07	0.59	10.315	177.897	57.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	13.006	175.605	73.94	0.59	10.136	175.606	57.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	13.008	175.544	73.98	0.59	10.134	175.544	57.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	13.093	176.270	74.16	0.59	10.247	176.270	58.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	13.027	175.771	73.99	0.59	10.173	175.771	57.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	12.697	174.768	72.51	0.59	9.933	174.768	56.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	12.756	174.676	72.91	0.59	9.972	174.677	56.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	12.758	174.928	72.81	0.59	9.969	174.928	56.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	12.664	174.346	72.52	0.59	9.858	174.346	56.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	11.656	165.411	69.42	0.59	9.066	165.411	54.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	12.972	177.245	73.06	0.59	10.118	177.245	56.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	13.066	178.512	73.08	0.59	10.274	178.513	57.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	12.809	174.824	73.14	0.59	10.010	174.824	57.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	13.839	173.014	79.86	0.59	10.573	173.014	60.99	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	13.576	169.617	79.91	0.59	10.260	169.617	60.37	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	13.645	173.596	78.49	0.59	10.405	173.596	59.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее:	12.944	173.845	74.30		10.027	173.845	57.55		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	388.322	5215.339			300.824	5215.338			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Островского д.37

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800748
Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	txв, °C
16.12.20	24.00	3.140	0.000	0.000	0.00
17.12.20	24.00	2.740	0.000	0.000	0.00
18.12.20	24.00	2.626	0.000	0.000	0.00
19.12.20	24.00	2.808	0.000	0.000	0.00
20.12.20	24.00	3.218	0.000	0.000	0.00
21.12.20	24.00	3.295	0.000	0.001	0.00
22.12.20	24.00	3.220	0.000	0.000	0.00
23.12.20	24.00	3.021	0.000	0.000	0.00
24.12.20	24.00	2.869	0.000	0.000	0.00
25.12.20	24.00	2.906	0.000	0.000	0.00
26.12.20	24.00	2.818	0.000	0.000	0.00
27.12.20	24.00	2.818	0.000	0.000	0.00
28.12.20	24.00	2.843	0.000	0.000	0.00
29.12.20	24.00	2.849	0.000	0.000	0.00
30.12.20	24.00	2.883	0.000	-0.000	0.00
31.12.20	24.00	2.870	0.000	-0.001	0.00
01.01.21	24.00	2.874	0.000	0.000	0.00
02.01.21	24.00	2.846	0.000	0.000	0.00
03.01.21	24.00	2.854	0.000	0.000	0.00
04.01.21	24.00	2.765	0.000	0.000	0.00
05.01.21	24.00	2.784	0.000	0.000	0.00
06.01.21	24.00	2.788	0.000	0.000	0.00
07.01.21	24.00	2.806	0.000	0.000	0.00
08.01.21	24.00	2.590	0.000	0.001	0.00
09.01.21	24.00	2.854	0.000	0.000	0.00
10.01.21	24.00	2.792	0.000	0.000	0.00
11.01.21	24.00	2.800	0.000	0.000	0.00
12.01.21	24.00	3.266	0.000	0.000	0.00
13.01.21	24.00	3.316	0.000	0.000	0.00
14.01.21	24.00	3.240	0.000	0.000	0.00
15.01.21	-	-	-	-	-
Среднее:		2.917	0.000	0.000	0.000
Итого:	720.00	87.499	0.000	0.001	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /