

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/12/20г.-22/12/20г.

Абонент: _____

Адрес: Сад. кольцо д. 16

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20123889, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хВЕЕ0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.12.20 23	70.54	42.52	28.02	6.12	4.12	84.680	83.603	82.790	82.910	-0.120	2.323	24	0	
17.12.20 23	64.36	42.23	22.13	6.12	4.12	99.800	98.920	97.918	98.111	-0.193	2.170	24	0	
18.12.20 23	66.41	40.23	26.17	6.12	4.12	79.435	78.247	77.847	77.670	0.177	2.040	24	0	
19.12.20 23	70.64	47.83	22.81	6.12	4.12	125.978	124.717	123.155	123.391	-0.236	2.815	24	0	
20.12.20 23	76.25	54.07	22.18	6.12	4.12	157.887	156.155	153.837	154.033	-0.197	3.420	24	0	
21.12.20 23	76.44	50.95	25.49	6.12	4.12	124.533	122.745	121.327	121.252	0.075	3.099	24	0	
Итого/Средн	71.57	47.46	24.11	6.12	4.12	672.313	664.387	656.874	657.368	-0.494	15.868	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.12.20 23	7026.538	7001.277	6886.355	6911.892	-25.536	96.013	868	2
21.12.20 23	7698.850	7665.665	7543.229	7569.259	-26.030	111.881	1012	2
Итого	672.313	664.388	656.874	657.368	-0.494	15.868	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Адрес: Сад. кольцо д. 16

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20123889, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х3В21

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.12.20 23	74.96	41.90	33.06	5.75 <	4.31 <	67.692 !	66.662 !	66.006 !	66.124 !	-0.118	2.184	22	2	*
23.12.20 23	67.89	44.24	23.65	4.84	4.79	104.130	103.335	101.957	102.393	-0.437	2.411	24	0	
24.12.20 23	66.67	49.33	17.34	4.84	4.81	161.755	160.577	158.496	158.773	-0.277	2.749	24	0	
25.12.20 23	66.86	49.77	17.09	4.86	4.83	163.275	162.068	159.977	160.211	-0.234	2.735	24	0	
26.12.20 23	66.42	49.46	16.96	4.86	4.83	161.580	160.475	158.348	158.654	-0.306	2.686	24	0	
27.12.20 23	65.24	48.76	16.49	4.86	4.83	160.275	159.053	157.170	157.305	-0.136	2.592	24	0	
28.12.20 23	63.58	48.17	15.41	4.87	4.84	162.140	161.238	159.155	159.508	-0.353	2.453	24	0	
29.12.20 23	64.43	48.60	15.83	4.89	4.85	161.885	160.665	158.828	158.911	-0.083	2.514	24	0	
30.12.20 23	68.22	50.59	17.63	4.89	4.85	161.700	160.560	158.304	158.656	-0.352	2.791	24	0	
31.12.20 23	70.01	51.69	18.33	4.88	4.85	160.587	159.023	157.052	157.049	0.003	2.880	24	0	
01.01.21 23	67.19	50.43	16.76	4.89	4.85	163.230	162.170	159.897	160.262	-0.365	2.680	24	0	
02.01.21 23	66.77	49.93	16.84	4.87	4.84	160.103	158.655	156.873	156.819	0.054	2.643	24	0	
03.01.21 23	66.43	49.84	16.60	4.87	4.84	163.048	162.015	159.793	160.144	-0.351	2.652	24	0	
04.01.21 23	65.30	48.93	16.37	4.87	4.83	159.630	158.200	156.538	156.441	0.098	2.562	24	0	
05.01.21 23	64.19	48.56	15.63	4.87	4.84	162.872	162.023	159.817	160.257	-0.440	2.498	24	0	
06.01.21 23	64.50	48.30	16.21	4.87	4.83	159.205	157.777	156.189	156.087	0.102	2.531	24	0	
07.01.21 23	66.68	49.89	16.79	4.87	4.84	163.673	162.688	160.376	160.817	-0.442	2.693	24	0	
08.01.21 23	66.68	49.53	17.15	4.87	4.83	159.755	158.140	156.540	156.341	0.199	2.685	24	0	
09.01.21 23	65.25	49.24	16.02	4.88	4.84	163.360	162.500	160.191	160.676	-0.486	2.566	24	0	
10.01.21 23	63.59	48.04	15.55	4.89	4.85	158.542	157.072	155.618	155.395	0.222	2.419	24	0	
11.01.21 23	69.21	51.26	17.95	4.88	4.85	164.070	163.040	160.523	161.049	-0.526	2.883	24	0	
12.01.21 23	78.09	55.81	22.28	4.92	4.89	158.800	156.460	154.547	154.209	0.339	3.447	24	0	
13.01.21 23	77.61	56.05	21.56	4.89	4.86	165.352	163.800	160.968	161.420	-0.452	3.474	24	0	
14.01.21 23	72.72	52.43	20.29	4.80	4.76	153.345	151.305	149.726	149.382	0.344	3.040	24	0	
15.01.21 23	63.35	47.95	15.40	4.81	4.77	162.538	161.908	159.567	160.189	-0.622	2.458	24	0	
Итого/Средн	67.48	49.81	17.68	4.90	4.81	3882.542	3851.408	3802.456	3807.074	-4.618	67.226	598	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.12.20 23	7698.850	7665.665	7543.229	7569.259	-26.030	111.881	1012	2
15.01.21 23	11581.393	11517.072	11345.685	11376.333	-30.648	179.107	1610	4
Итого	3882.543	3851.407	3802.456	3807.074	-4.618	67.226	598	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____