

ОТЧЕТ

Договор N:

Адрес: пр. Ленина д. 51

Тип расходомера:

Адрес: пр. Ленина д. 51

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

$$T_{XB} = 0.00^{\circ}\text{C}$$
$$G3 \text{ max} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G3 \text{ min} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Заводской номер 00179189

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

$$\Phi T = 0$$

T3=1

KC=0x60CA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	

16/12/20	74.55	60.90	13.65	252.62	251.49	1.13	3.451	24	0	*
17/12/20	69.66	57.38	12.28	247.92	247.85	0.07	3.041	24	0	*
18/12/20	69.15	56.74	12.41	243.62	243.11	0.51	3.019	24	0	*
19/12/20	72.44	58.74	13.70	239.27	238.59	0.68	3.274	24	0	*
20/12/20	76.68	61.43	15.25	236.71	236.01	0.70	3.611	24	0	*
21/12/20	77.26	62.07	15.19	240.30	241.58	-1.28	3.652	24	0	*
22/12/20	76.14	61.41	14.73	241.79	241.79	0.00	3.563	24	0	*
23/12/20	73.40	59.51	13.89	238.77	239.36	-0.59	3.313	24	0	*
24/12/20	72.14	58.69	13.45	241.43	241.55	-0.12	3.246	24	0	*
25/12/20	72.74	59.45	13.29	248.32	248.21	0.11	3.303	24	0	*
26/12/20	71.48	58.41	13.07	245.90	245.29	0.61	3.216	24	0	*
27/12/20	71.73	58.60	13.13	247.21	246.34	0.87	3.247	24	0	*
28/12/20	72.84	59.77	13.07	255.01	255.44	-0.43	3.331	24	0	*
29/12/20	72.68	59.63	13.05	253.60	253.27	0.33	3.311	24	0	*
30/12/20	72.85	59.66	13.19	251.57	252.40	-0.83	3.319	24	0	*
31/12/20	72.62	59.48	13.14	248.95	248.98	-0.03	3.268	24	0	*
01/01/21	72.92	59.73	13.19	248.63	248.74	-0.11	3.281	24	0	*
02/01/21	72.94	59.80	13.14	248.59	248.51	0.08	3.265	24	0	*
03/01/21	72.57	59.31	13.26	245.97	246.59	-0.62	3.263	24	0	*
04/01/21	71.08	58.28	12.80	245.84	246.81	-0.97	3.137	24	0	*
05/01/21	71.71	58.77	12.94	245.74	245.92	-0.18	3.180	24	0	*
06/01/21	71.55	58.52	13.03	244.06	243.39	0.67	3.176	24	0	*
07/01/21	71.26	58.26	13.00	243.39	243.82	-0.43	3.161	24	0	*
08/01/21	69.34	56.53	12.81	227.85	227.63	0.22	2.922	24	0	*
09/01/21	71.89	58.58	13.31	237.73	237.96	-0.23	3.166	24	0	*
10/01/21	71.68	58.69	12.99	239.40	239.25	0.15	3.110	24	0	*
11/01/21	73.72	59.89	13.83	239.56	239.62	-0.06	3.311	24	0	*
12/01/21	78.55	62.59	15.96	225.89	225.65	0.24	3.608	24	0	*
13/01/21	78.62	62.31	16.31	222.71	221.61	1.10	3.633	24	0	*
14/01/21	76.03	61.19	14.84	233.14	232.32	0.82	3.457	24	0	*
15/01/21	70.13	57.35	12.78	236.72	237.66	-0.94	3.021	24	0	*

Итого:			7518.21	7516.74	1.47	101.856	744	0	
--------	--	--	---------	---------	------	---------	-----	---	--

[illegible]

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5133ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации