

## Отчет о потреблении...

от 17-02-2021

За период с 16-01-2021 00:00:00 по 16-02-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

пр. Ленина д.41 2 ввод

Жилой дом

ИМ 2300 N BA871

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

| Канал           | Qt1     | Wt1      | T1     | Gm1     | T2     | Gm2     | tm1     | ts1     |
|-----------------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Един.измерения. | Гкал    | Гкал/час | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
| Макс.предел     | 1000000 | 10       | 150    | 1000000 | 150    | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел    | 0       | 0        | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |      |      |       |        |       |        |       |       |
|---------------------|------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 16-01-2021 00:00:00 | -    | -    | -     | -      | -     | -      | -     | -     |
| 17-01-2021 00:00:00 | 5.98 | 0.25 | 72.34 | 349.01 | 55.20 | 352.24 | 24:00 | 24:00 |
| 18-01-2021 00:00:00 | 6.31 | 0.26 | 73.59 | 348.56 | 55.46 | 352.00 | 24:00 | 24:00 |
| 19-01-2021 00:00:00 | 7.14 | 0.30 | 78.58 | 356.18 | 58.52 | 360.27 | 24:00 | 24:00 |
| 20-01-2021 00:00:00 | 7.29 | 0.30 | 79.98 | 358.05 | 59.62 | 362.28 | 24:00 | 24:00 |
| 21-01-2021 00:00:00 | 7.31 | 0.30 | 79.40 | 357.52 | 58.94 | 361.73 | 24:00 | 24:00 |
| 22-01-2021 00:00:00 | 7.16 | 0.30 | 77.86 | 356.79 | 57.78 | 360.86 | 24:00 | 24:00 |
| 23-01-2021 00:00:00 | 7.09 | 0.30 | 77.83 | 358.61 | 58.06 | 362.63 | 24:00 | 24:00 |
| 24-01-2021 00:00:00 | 6.89 | 0.29 | 76.43 | 357.64 | 57.15 | 361.50 | 24:00 | 24:00 |
| 25-01-2021 00:00:00 | 6.74 | 0.28 | 75.39 | 380.16 | 57.61 | 383.92 | 24:00 | 24:00 |
| 26-01-2021 00:00:00 | 6.30 | 0.26 | 73.33 | 378.78 | 56.66 | 382.23 | 24:00 | 24:00 |
| 27-01-2021 00:00:00 | 5.97 | 0.25 | 72.33 | 348.06 | 55.16 | 351.29 | 24:00 | 24:00 |
| 28-01-2021 00:00:00 | 5.95 | 0.25 | 72.18 | 344.57 | 54.88 | 347.78 | 24:00 | 24:00 |
| 29-01-2021 00:00:00 | 6.03 | 0.25 | 72.86 | 342.97 | 55.26 | 346.24 | 24:00 | 24:00 |
| 30-01-2021 00:00:00 | 5.95 | 0.25 | 73.01 | 345.94 | 55.81 | 349.18 | 24:00 | 24:00 |
| 31-01-2021 00:00:00 | 5.86 | 0.24 | 72.88 | 351.61 | 56.21 | 354.81 | 24:00 | 24:00 |
| 01-02-2021 00:00:00 | 5.78 | 0.24 | 72.62 | 350.29 | 56.10 | 353.43 | 24:00 | 24:00 |
| 02-02-2021 00:00:00 | 5.77 | 0.24 | 72.43 | 349.66 | 55.90 | 352.79 | 24:00 | 24:00 |
| 03-02-2021 00:00:00 | 5.82 | 0.24 | 72.79 | 353.01 | 56.28 | 356.18 | 24:00 | 24:00 |
| 04-02-2021 00:00:00 | 5.84 | 0.24 | 73.04 | 349.45 | 56.31 | 352.64 | 24:00 | 24:00 |
| 05-02-2021 00:00:00 | 5.79 | 0.24 | 72.65 | 345.29 | 55.87 | 348.44 | 24:00 | 24:00 |
| 06-02-2021 00:00:00 | 5.82 | 0.24 | 72.81 | 363.46 | 56.76 | 366.64 | 24:00 | 24:00 |
| 07-02-2021 00:00:00 | 5.85 | 0.24 | 73.41 | 355.63 | 56.90 | 358.84 | 24:00 | 24:00 |
| 08-02-2021 00:00:00 | 6.33 | 0.26 | 75.86 | 333.67 | 56.86 | 337.20 | 24:00 | 24:00 |
| 09-02-2021 00:00:00 | 6.77 | 0.28 | 78.16 | 326.81 | 57.44 | 330.64 | 24:00 | 24:00 |
| 10-02-2021 00:00:00 | 7.21 | 0.30 | 80.07 | 326.70 | 58.00 | 330.84 | 24:00 | 24:00 |
| 11-02-2021 00:00:00 | 7.41 | 0.31 | 81.31 | 328.90 | 58.79 | 333.20 | 24:00 | 24:00 |
| 12-02-2021 00:00:00 | 7.02 | 0.29 | 79.12 | 333.25 | 58.04 | 337.27 | 24:00 | 24:00 |
| 13-02-2021 00:00:00 | 6.20 | 0.26 | 73.58 | 343.22 | 55.49 | 346.60 | 24:00 | 24:00 |
| 14-02-2021 00:00:00 | 5.05 | 0.21 | 65.35 | 347.48 | 50.86 | 350.05 | 24:00 | 24:00 |
| 15-02-2021 00:00:00 | 5.27 | 0.22 | 66.48 | 342.20 | 51.04 | 344.91 | 24:00 | 24:00 |
| 16-02-2021 00:00:00 | 5.94 | 0.25 | 71.45 | 329.20 | 53.39 | 332.37 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал   | Гкал/час | град.С | тонн     | град.С | тонн     | час:мин | час:мин |
|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|---------|
| 744:00      | 195.85 | 0.26     | 74.49  | 10812.67 | 56.33  | 10921.01 | 744:00  | 744:00  |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.