

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 34 мкр 13а дом Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00166313 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАС0С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	70.77	61.99	8.78	324.00	316.74	320.52	314.90	1.84	6.90	6.70	2.782	0.114	24	0	*
17/12/20	68.90	60.36	8.54	318.02	311.24	314.60	309.34	1.90	6.90	6.70	2.657	0.115	24	0	*
18/12/20	70.43	61.76	8.67	321.71	314.58	318.23	312.71	1.87	6.90	6.70	2.727	0.115	24	0	*
19/12/20	72.84	63.45	9.39	316.40	308.97	312.84	307.12	1.85	6.90	6.70	2.904	0.117	24	0	*
20/12/20	74.23	64.29	9.94	308.06	300.56	304.29	298.55	2.01	6.90	6.70	2.991	0.129	24	0	*
21/12/20	74.40	64.30	10.10	310.57	302.95	306.67	300.92	2.03	6.90	6.70	3.065	0.130	24	0	*
22/12/20	74.26	64.34	9.92	313.10	305.45	309.20	303.39	2.06	6.90	6.70	3.030	0.132	24	0	*
23/12/20	69.91	61.31	8.60	323.05	315.97	319.55	314.07	1.90	6.90	6.70	2.718	0.116	24	0	*
24/12/20	68.02	60.00	8.02	331.82	324.90	328.50	323.07	1.83	6.90	6.70	2.606	0.110	24	0	*
25/12/20	68.60	60.50	8.10	335.05	327.97	331.73	326.12	1.85	6.90	6.70	2.657	0.112	24	0	*
26/12/20	69.30	61.15	8.15	340.05	332.73	336.69	330.93	1.80	6.90	6.70	2.711	0.110	24	0	*
27/12/20	67.79	59.94	7.85	338.12	331.09	334.81	329.30	1.79	6.90	6.70	2.595	0.107	24	0	*
28/12/20	66.43	58.63	7.80	327.77	321.22	324.56	319.42	1.80	6.90	6.70	2.505	0.105	24	0	*
29/12/20	66.16	58.63	7.53	339.54	332.84	336.48	331.16	1.68	6.90	6.70	2.508	0.098	24	0	*
30/12/20	66.71	59.22	7.49	348.17	341.19	345.04	339.48	1.71	6.90	6.70	2.553	0.101	24	0	*
31/12/20	66.43	59.04	7.39	348.51	341.58	345.37	339.80	1.78	6.90	6.70	2.524	0.105	24	0	*
01/01/21	66.87	59.49	7.38	353.61	346.51	350.52	344.77	1.74	6.90	6.70	2.560	0.103	24	0	*
02/01/21	66.93	59.53	7.40	353.16	346.04	350.04	344.34	1.70	6.90	6.70	2.565	0.101	24	0	*
03/01/21	66.73	59.33	7.40	353.15	346.08	350.01	344.38	1.70	6.90	6.70	2.562	0.101	24	0	*
04/01/21	66.37	59.06	7.31	352.64	345.59	349.48	343.89	1.70	6.90	6.70	2.524	0.100	24	0	*
05/01/21	65.48	58.31	7.17	352.47	345.62	349.37	343.92	1.70	6.90	6.70	2.476	0.099	24	0	*
06/01/21	65.38	58.23	7.15	352.90	346.06	349.81	344.38	1.68	6.90	6.70	2.471	0.098	24	0	*
07/01/21	65.33	58.17	7.16	353.68	346.87	350.58	345.16	1.71	6.90	6.70	2.482	0.099	24	0	*
08/01/21	65.04	57.97	7.07	353.91	347.11	350.82	345.41	1.70	6.90	6.70	2.454	0.099	24	0	*
09/01/21	65.16	58.10	7.06	354.49	347.70	351.38	345.87	1.83	6.90	6.70	2.454	0.106	24	0	*
10/01/21	64.77	57.89	6.88	352.98	346.25	349.90	344.52	1.73	6.90	6.70	2.382	0.100	24	0	*
11/01/21	68.73	60.95	7.78	356.23	348.65	352.92	346.90	1.75	6.90	6.70	2.714	0.107	24	0	*
12/01/21	73.74	65.10	8.64	363.88	355.10	360.21	353.30	1.80	6.90	6.70	3.073	0.117	24	0	*
13/01/21	73.41	64.78	8.63	365.80	357.05	362.20	355.30	1.75	6.90	6.70	3.085	0.113	24	0	*
14/01/21	68.78	61.01	7.77	358.70	351.11	355.44	349.37	1.74	6.90	6.70	2.726	0.106	24	0	*
15/01/21	65.31	57.91	7.40	340.80	334.18	337.71	332.49	1.69	6.90	6.70	2.474	0.098	24	0	*
Итого:				10562.	10339.9	10459.	10284.2	55.62			82.535	3.363	744	0	
Средние:	68.49	60.47	8.01						6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 38425ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации