

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

18/12/20г.-20/01/21г.

Абонент:ООО УК "Зевс"

Договор N:_____

Адрес:Сад кольцо 49

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00129491 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
КС=0хС5FF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС		
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч			
18/12/20	66.36	50.07	112.55	111.48	6.20	6.00	1.831	24	0	*		
19/12/20	71.34	52.64	113.77	112.37	6.20	6.00	2.126	24	0	*		
20/12/20	76.64	55.78	114.90	113.09	6.20	6.00	2.397	24	0	*		
21/12/20	76.25	55.43	114.17	112.22	6.20	6.00	2.378	24	0	*		
22/12/20	75.31	55.20	114.03	112.22	6.20	6.00	2.295	24	0	*		
23/12/20	71.03	53.02	115.14	113.53	6.20	6.00	2.074	24	0	*		
24/12/20	65.39	49.40	112.47	111.04	6.20	6.00	1.799	24	0	*		
25/12/20	66.10	49.76	111.26	109.93	6.20	6.00	1.816	24	0	*		
26/12/20	66.01	49.44	110.45	109.11	6.20	6.00	1.828	24	0	*		
27/12/20	64.81	48.79	110.54	109.30	6.20	6.00	1.770	24	0	*		
28/12/20	63.50	48.19	109.93	108.63	6.20	6.00	1.677	24	0	*		
29/12/20	64.29	48.52	109.86	108.66	6.20	6.00	1.731	24	0	*		
30/12/20	68.18	50.90	112.14	110.77	6.20	6.00	1.936	24	0	*		
31/12/20	70.20	52.55	114.11	112.63	6.20	6.00	2.017	24	0	*		
01/01/21	67.45	50.89	114.11	112.66	6.20	6.00	1.888	24	0	*		
02/01/21	66.27	50.25	114.69	113.39	6.20	6.00	1.835	24	0	*		
03/01/21	66.15	50.02	114.93	113.72	6.20	6.00	1.854	24	0	*		
04/01/21	64.79	49.21	113.48	112.31	6.20	6.00	1.767	24	0	*		
05/01/21	63.79	48.45	113.25	112.08	6.20	6.00	1.737	24	0	*		
06/01/21	65.42	49.38	114.41	113.22	6.20	6.00	1.832	24	0	*		
07/01/21	67.17	50.41	114.34	112.99	6.20	6.00	1.914	24	0	*		
08/01/21	66.45	50.04	114.58	113.41	6.20	6.00	1.876	24	0	*		
09/01/21	64.83	49.15	113.97	112.82	6.20	6.00	1.787	24	0	*		
10/01/21	63.86	48.83	113.36	112.31	6.20	6.00	1.702	24	0	*		
11/01/21	69.47	51.66	112.98	111.51	6.20	6.00	2.010	24	0	*		
12/01/21	77.04	56.23	113.86	112.00	6.20	6.00	2.369	24	0	*		
13/01/21	78.08	56.76	114.80	112.88	6.20	6.00	2.448	24	0	*		
14/01/21	72.33	53.19	110.91	109.06	6.20	6.00	2.122	24	0	*		
15/01/21	64.43	48.89	113.16	112.01	6.20	6.00	1.758	24	0	*		
16/01/21	63.81	48.45	113.11	111.93	6.20	6.00	1.738	24	0	*		
17/01/21	65.93	49.40	112.93	111.63	6.20	6.00	1.865	24	0	*		
18/01/21	73.35	53.42	113.43	111.59	6.20	6.00	2.261	24	0	*		
19/01/21	76.36	55.37	113.67	111.64	6.20	6.00	2.389	24	0	*		
20/01/21	76.02	55.07	114.17	112.08	6.20	6.00	2.394	24	0	*		
Итого:			3849.46	3800.22			67.221	816	0			
Средние:	68.77	51.31			6.20	6.00						

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	

	т		т		Гкал		ч		ч	
--	---	--	---	--	------	--	---	--	---	--

17/12/20 24:00	8011.70		7869.63		107.428		1694		243	
20/01/21 24:00	11861.16		11669.85		174.649		2510		243	

Итого:		3849.46		3800.22		67.221		816		0	
--------	--	---------	--	---------	--	--------	--	-----	--	---	--

Период нормальной работы 816ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2787ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации