

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 34 дом 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179082 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x581A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	69.97	57.97	12.00	170.90	167.10	172.61	169.87	-2.77	1.07	1.19	2.004	-0.160	24	0	
17/12/20	67.95	56.44	11.51	168.57	165.03	170.06	167.54	-2.51	1.07	1.19	1.896	-0.141	24	0	
18/12/20	69.66	57.98	11.68	170.91	167.14	172.20	169.52	-2.38	1.07	1.19	1.950	-0.138	24	0	
19/12/20	72.88	59.85	13.03	165.05	161.08	166.23	163.46	-2.38	1.07	1.19	2.096	-0.142	24	0	
20/12/20	75.49	61.12	14.37	157.99	153.94	158.91	156.15	-2.21	1.08	1.20	2.213	-0.135	24	0	
21/12/20	75.43	61.14	14.29	159.34	155.27	160.30	157.50	-2.23	1.08	1.21	2.218	-0.136	24	0	
22/12/20	75.24	61.11	14.13	159.92	155.87	160.84	158.05	-2.18	1.08	1.21	2.203	-0.133	24	0	
23/12/20	71.45	58.90	12.55	163.88	160.12	164.85	162.19	-2.07	1.08	1.21	2.008	-0.122	24	0	
24/12/20	69.50	57.86	11.64	168.51	164.81	170.25	167.58	-2.77	1.08	1.21	1.914	-0.160	24	0	
25/12/20	70.20	58.56	11.64	170.37	166.58	172.10	169.32	-2.74	1.08	1.21	1.937	-0.160	24	0	
26/12/20	71.00	59.25	11.75	173.29	169.36	174.20	171.34	-1.98	1.08	1.21	1.990	-0.117	24	0	
27/12/20	69.31	58.08	11.23	170.37	166.66	172.30	169.58	-2.92	1.08	1.22	1.873	-0.169	24	0	
28/12/20	67.84	56.86	10.98	166.22	162.75	168.10	165.58	-2.83	1.08	1.22	1.784	-0.161	24	0	
29/12/20	68.98	57.79	11.19	170.10	166.45	171.96	169.27	-2.82	1.08	1.22	1.860	-0.163	24	0	
30/12/20	70.67	59.20	11.47	174.31	170.39	175.28	172.39	-2.00	1.08	1.23	1.952	-0.118	24	0	
31/12/20	70.30	58.90	11.40	172.72	168.83	174.64	171.84	-3.01	1.08	1.23	1.924	-0.177	24	0	
01/01/21	70.88	59.62	11.26	176.25	172.26	178.55	175.62	-3.36	1.08	1.23	1.941	-0.200	24	0	
02/01/21	70.90	59.71	11.19	176.70	172.69	178.01	175.07	-2.38	1.08	1.23	1.930	-0.142	24	0	
03/01/21	70.70	59.46	11.24	176.73	172.77	177.83	174.88	-2.11	1.08	1.24	1.942	-0.125	24	0	
04/01/21	70.28	59.16	11.12	175.77	171.86	177.02	174.11	-2.25	1.08	1.23	1.911	-0.133	24	0	
05/01/21	69.05	58.29	10.76	174.90	171.14	176.93	174.13	-2.99	1.08	1.23	1.839	-0.174	24	0	
06/01/21	68.79	58.12	10.67	175.67	171.91	177.19	174.44	-2.53	1.08	1.24	1.836	-0.147	24	0	
07/01/21	68.77	58.08	10.69	174.77	171.04	177.21	174.45	-3.41	1.08	1.24	1.826	-0.198	24	0	
08/01/21	68.46	57.84	10.62	175.80	172.09	177.41	174.67	-2.58	1.08	1.25	1.825	-0.149	24	0	
09/01/21	68.59	57.99	10.60	175.70	171.94	177.73	174.97	-3.03	1.08	1.24	1.822	-0.175	24	0	
10/01/21	67.97	57.57	10.40	173.60	169.93	175.87	173.14	-3.21	1.08	1.24	1.763	-0.184	24	0	
11/01/21	72.61	60.86	11.75	178.14	173.92	179.72	176.61	-2.69	1.08	1.24	2.043	-0.163	24	0	
12/01/21	78.07	65.09	12.98	182.36	177.45	183.69	180.11	-2.66	1.09	1.25	2.302	-0.173	24	0	
13/01/21	77.61	64.64	12.97	181.57	176.75	182.80	179.29	-2.54	1.09	1.25	2.294	-0.164	24	0	
14/01/21	72.46	60.72	11.74	177.49	173.29	178.68	175.61	-2.32	1.09	1.25	2.034	-0.141	24	0	
15/01/21	67.92	57.16	10.76	170.36	166.79	171.46	168.83	-2.04	1.09	1.24	1.793	-0.116	24	0	
Итого:				5328.2	5207.21	5374.9	5287.11	-79.90			60.923	-4.716	744	0	
Средние:	70.93	59.20	11.72						1.08	1.22					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 31846ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____