

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 34 мкр 16а дом Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177716 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х2В41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС	P3
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		кг/см2
16/12/20	70.69	62.41	8.28	362.58	357.40	366.95	357.40	0.00	0.00	6.90	6.70	2.962	0.000	24	0	*	5.00
17/12/20	68.73	60.69	8.04	355.77	351.09	360.13	351.09	0.00	0.00	6.90	6.70	2.821	0.000	24	0	*	5.00
18/12/20	70.31	62.09	8.22	359.91	354.85	364.33	354.85	0.00	0.00	6.90	6.70	2.919	0.000	24	0	*	5.00
19/12/20	73.08	64.00	9.08	354.28	348.77	358.44	348.77	0.00	0.00	6.90	6.70	3.164	0.000	24	0	*	5.00
20/12/20	74.67	64.92	9.75	344.88	339.23	348.91	339.23	0.00	0.00	6.90	6.70	3.312	0.000	24	0	*	5.00
21/12/20	74.97	65.18	9.79	347.68	341.85	351.57	341.85	0.00	0.00	6.90	6.70	3.349	0.000	24	0	*	5.00
22/12/20	74.82	65.22	9.60	350.74	344.82	354.33	344.82	0.00	0.00	6.90	6.70	3.312	0.000	24	0	*	5.00
23/12/20	70.40	62.08	8.32	361.71	356.56	366.01	356.56	0.00	0.00	6.90	6.70	2.965	0.000	24	0	*	5.00
24/12/20	68.48	60.73	7.75	371.30	366.58	376.12	366.58	0.00	0.00	6.90	6.70	2.839	0.000	24	0	*	5.00
25/12/20	69.06	61.27	7.79	374.67	369.74	379.43	369.74	0.00	0.00	6.90	6.70	2.884	0.000	24	0	*	5.00
26/12/20	69.77	61.88	7.89	380.31	375.14	385.12	375.14	0.00	0.00	6.90	6.70	2.959	0.000	24	0	*	5.00
27/12/20	68.25	60.81	7.44	378.71	373.75	383.31	373.75	0.00	0.00	6.90	6.70	2.781	0.000	24	0	*	5.00
28/12/20	66.87	59.45	7.42	361.64	357.24	365.95	356.96	0.00	0.28	6.90	6.70	2.649	0.017	24	0	*	5.00
29/12/20	66.59	59.32	7.27	379.44	375.23	384.98	375.23	0.00	0.00	6.90	6.70	2.731	0.000	24	0	*	5.00
30/12/20	67.14	59.86	7.28	389.11	384.80	394.99	384.80	0.00	0.00	6.90	6.70	2.803	0.000	24	0	*	5.00
31/12/20	66.85	59.65	7.20	389.48	385.19	395.29	385.19	0.00	0.00	6.90	6.70	2.775	0.000	24	0	*	5.00
01/01/21	67.29	60.16	7.13	395.39	390.87	401.19	390.87	0.00	0.00	6.90	6.70	2.788	0.000	24	0	*	5.00
02/01/21	67.36	60.28	7.08	394.47	390.03	400.42	390.03	0.00	0.00	6.90	6.70	2.760	0.000	24	0	*	5.00
03/01/21	67.16	60.06	7.10	393.95	389.59	400.00	389.59	0.00	0.00	6.90	6.70	2.765	0.000	24	0	*	5.00
04/01/21	66.79	59.77	7.02	393.73	389.47	399.80	389.47	0.00	0.00	6.90	6.70	2.736	0.000	24	0	*	5.00
05/01/21	65.90	59.02	6.88	393.75	389.58	399.63	389.58	0.00	0.00	6.90	6.70	2.680	0.000	24	0	*	5.00
06/01/21	65.80	58.89	6.91	393.64	389.48	399.54	389.48	0.00	0.00	6.90	6.70	2.689	0.000	24	0	*	5.00
07/01/21	65.75	58.83	6.92	393.70	389.68	399.83	389.68	0.00	0.00	6.90	6.70	2.696	0.000	24	0	*	5.00
08/01/21	65.46	58.61	6.85	394.00	390.00	400.10	390.00	0.00	0.00	6.90	6.70	2.670	0.000	24	0	*	5.00
09/01/21	65.57	58.78	6.79	394.68	390.60	400.68	390.60	0.00	0.00	6.90	6.70	2.651	0.000	24	0	*	5.00
10/01/21	65.18	58.51	6.67	393.16	389.19	399.14	389.19	0.00	0.00	6.90	6.70	2.596	0.000	24	0	*	5.00
11/01/21	69.16	61.55	7.61	396.55	391.70	402.43	391.70	0.00	0.00	6.90	6.70	2.982	0.000	24	0	*	5.00
12/01/21	74.21	65.78	8.43	404.99	398.86	410.76	398.86	0.00	0.00	6.90	6.70	3.363	0.000	24	0	*	5.00
13/01/21	73.88	65.54	8.34	407.59	401.41	413.20	401.41	0.00	0.00	6.90	6.70	3.349	0.000	24	0	*	5.00
14/01/21	69.21	61.72	7.49	399.66	394.69	405.53	394.69	0.00	0.00	6.90	6.70	2.956	0.000	24	0	*	5.00
15/01/21	65.73	58.59	7.14	379.78	375.87	385.61	375.87	0.00	0.00	6.90	6.70	2.683	0.000	24	0	*	5.00
Итого:				11791.	11643.2	11953.	11642.9	0.00	0.28			89.589	0.017	744	0		
Средние:	68.87	61.15	7.72							6.90	6.70						5.00

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 45116ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации