

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____	Договор N: _____	
Адрес: Кортунова д.4	Тип расходомера: _____	
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001	Пределы измерений:	
Договорные расходи:	G под max = 280.00 м3/ч	G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут	G обр max = 280.00 м3/ч	G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°C	G3 max = 2.00 м3/ч	G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0хВ6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	60.40	45.77	14.63	214.22	215.70	-1.48	3.128	24	0	*
17/01/21	60.60	45.65	14.95	210.87	212.33	-1.46	3.147	24	0	*
18/01/21	68.08	46.57	21.51	177.70	178.80	-1.10	3.817	24	0	*
19/01/21	70.97	47.58	23.39	168.84	169.81	-0.97	3.945	24	0	*
20/01/21	71.53	46.78	24.75	159.98	160.83	-0.85	3.957	24	0	*
21/01/21	71.48	46.94	24.54	164.68	165.67	-0.99	4.038	24	0	*
22/01/21	68.82	46.36	22.46	166.53	167.92	-1.39	3.735	24	0	*
23/01/21	66.63	43.44	23.19	150.69	152.87	-2.18	3.491	24	0	*
24/01/21	63.97	44.38	19.59	168.53	170.95	-2.42	3.298	24	0	*
25/01/21	58.19	43.82	14.37	202.41	204.85	-2.44	2.902	24	0	*
26/01/21	57.96	43.65	14.31	200.02	202.31	-2.29	2.857	24	0	*
27/01/21	59.03	42.82	16.21	177.95	180.37	-2.42	2.881	24	0	*
28/01/21	59.50	42.92	16.58	174.71	177.14	-2.43	2.891	24	0	*
29/01/21	58.19	43.90	14.29	199.83	202.23	-2.40	2.850	24	0	*
30/01/21	56.03	44.26	11.77	233.44	235.65	-2.21	2.742	24	0	*
31/01/21	55.36	43.94	11.42	232.37	234.69	-2.32	2.650	24	0	*
01/02/21	55.95	44.64	11.31	242.14	244.42	-2.28	2.735	24	0	*
02/02/21	56.13	45.06	11.07	248.73	250.89	-2.16	2.749	24	0	*
03/02/21	56.55	44.11	12.44	218.00	220.20	-2.20	2.709	24	0	*
04/02/21	57.84	43.94	13.90	199.72	202.07	-2.35	2.772	24	0	*
05/02/21	46.15	37.83	8.32	129.84	130.06	-0.22	1.216	24	0	*
06/02/21	55.81	41.10	14.71	177.25	180.42	-3.17	2.598	24	0	*
07/02/21	63.28	39.12	24.16	118.44	121.33	-2.89	2.858	24	0	*
08/02/21	68.99	40.96	28.03	121.34	123.53	-2.19	3.397	24	0	*
09/02/21	69.41	40.91	28.50	123.49	125.37	-1.88	3.514	24	0	*
10/02/21	69.55	40.73	28.82	123.57	125.53	-1.96	3.559	24	0	*
11/02/21	66.14	40.80	25.34	133.82	135.91	-2.09	3.384	24	0	*
12/02/21	59.91	40.31	19.60	152.44	154.91	-2.47	2.983	24	0	*
13/02/21	57.55	43.23	14.32	205.63	207.92	-2.29	2.940	24	0	*
14/02/21	58.86	42.76	16.10	182.57	184.52	-1.95	2.933	24	0	*
15/02/21	69.18	47.27	21.91	171.11	173.21	-2.10	3.744	24	0	*
Итого:				5550.86	5612.41	-61.55	96.420	744	0	
Средние:	61.87	43.59	18.27							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6222ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации