

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.61 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182274 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
 КС=0хААЕ0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.56	63.24	12.32	307.09	294.34	12.75	3.784	24	0	*
17/12/20	70.55	59.53	11.02	302.58	289.37	13.21	3.335	24	0	*
18/12/20	69.94	59.04	10.90	279.89	266.48	13.41	3.107	24	0	*
19/12/20	73.41	61.54	11.87	298.52	296.33	2.19	3.546	24	0	*
20/12/20	77.70	64.40	13.30	294.72	291.92	2.80	3.923	24	0	*
21/12/20	78.28	64.80	13.48	294.19	291.27	2.92	3.974	24	0	*
22/12/20	77.14	63.82	13.32	292.43	289.71	2.72	3.895	24	0	*
23/12/20	74.35	62.09	12.26	292.98	290.27	2.71	3.595	24	0	*
24/12/20	73.04	61.10	11.94	257.07	253.92	3.15	3.099	24	0	*
25/12/20	73.70	62.04	11.66	297.18	295.32	1.86	3.465	24	0	*
26/12/20	72.39	60.80	11.59	294.52	292.33	2.19	3.414	24	0	*
27/12/20	72.65	61.02	11.63	295.26	292.45	2.81	3.437	24	0	*
28/12/20	73.79	62.30	11.49	303.82	300.90	2.92	3.492	24	0	*
29/12/20	73.62	62.09	11.53	298.55	295.69	2.86	3.443	24	0	*
30/12/20	73.79	62.09	11.70	297.54	294.83	2.71	3.486	24	0	*
31/12/20	73.56	62.02	11.54	298.84	296.13	2.71	3.451	24	0	*
01/01/21	73.88	62.26	11.62	299.15	296.60	2.55	3.476	24	0	*
02/01/21	73.90	62.32	11.58	299.02	296.44	2.58	3.462	24	0	*
03/01/21	73.50	61.91	11.59	298.05	295.43	2.62	3.458	24	0	*
04/01/21	72.01	60.82	11.19	298.16	295.62	2.54	3.336	24	0	*
05/01/21	72.64	61.23	11.41	298.46	295.93	2.53	3.408	24	0	*
06/01/21	72.48	61.06	11.42	297.49	294.99	2.50	3.398	24	0	*
07/01/21	72.19	60.83	11.36	297.35	294.90	2.45	3.378	24	0	*
08/01/21	70.15	59.30	10.85	292.48	290.05	2.43	3.175	24	0	*
09/01/21	72.88	62.06	10.82	321.26	318.52	2.74	3.477	24	0	*
10/01/21	72.66	62.12	10.54	321.99	319.33	2.66	3.394	24	0	*
11/01/21	74.62	63.14	11.48	312.64	310.08	2.56	3.587	24	0	*
12/01/21	79.62	66.51	13.11	303.13	300.54	2.59	3.976	24	0	*
13/01/21	79.71	66.25	13.46	301.16	298.64	2.52	4.058	24	0	*
14/01/21	77.09	64.82	12.27	311.06	308.47	2.59	3.822	24	0	*
15/01/21	71.08	60.62	10.46	315.68	313.17	2.51	3.305	24	0	*
Итого:				9272.26	9159.97	112.29	109.156	744	0	
Средние:	73.93	62.16	11.76							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10064ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____