

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес:

Островского д.35

Тип прибора:

TCPB-024

Номер прибора:

903817

Расчетные формулы:

$$dt = t1 - t2$$

Дата	Теплосистема						
	Тнар, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	Мгв, т	t1-t2, dt(°C)	СП, зима/лето
16.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.95	A32-00 / TC откл.
17.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.38	A32-00 / TC откл.
18.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	15.99	A32-00 / TC откл.
19.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	16.43	A32-00 / TC откл.
20.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	16.35	A32-00 / TC откл.
21.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	16.04	A32-00 / TC откл.
22.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	15.64	A32-00 / TC откл.
23.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	15.09	A32-00 / TC откл.
24.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.94	A32-00 / TC откл.
25.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	12.99	A32-00 / TC откл.
26.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.64	A32-00 / TC откл.
27.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.60	A32-00 / TC откл.
28.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.98	A32-00 / TC откл.
29.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.84	A32-00 / TC откл.
30.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.47	A32-00 / TC откл.
31.01.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.35	A32-00 / TC откл.
01.02.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.32	A32-00 / TC откл.
02.02.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.21	A32-00 / TC откл.
03.02.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.10	A32-00 / TC откл.
04.02.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	13.03	A32-00 / TC откл.
05.02.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	12.37	A32-00 / TC откл.
06.02.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	12.80	A32-00 / TC откл.
07.02.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	14.67	A32-00 / TC откл.
08.02.21	12.32	1.645	0.000	0.000	0.000	16.48	A32-00 / TC откл.
09.02.21	24.00	3.374	0.000	0.000	0.000	17.75	A32-00 / TC откл.
10.02.21	24.00	3.504	0.000	0.000	0.000	18.34	A32-00 / TC откл.
11.02.21	24.00	3.362	0.000	0.001	0.000	17.35	A32-00 / TC откл.
12.02.21	24.00	2.970	0.000	0.000	0.000	14.87	A32-00 / TC откл.
13.02.21	24.00	2.391	0.000	0.002	0.000	11.74	A32-00 / TC откл.
14.02.21	24.00	2.444	0.000	0.000	0.000	12.24	A32-00 / TC откл.
15.02.21	24.00	2.757	0.000	0.000	0.000	14.40	A32-00 / TC откл.
Среднее:		2.881	0.000	0.000	0.000	15.33	
Итого:	180.32	22.447	0.000	0.002	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций:	Тпр	=	Тпит	+	Тотк	+	Тнс	+	Треж
	563.68	=	0.00	+	0.00	+	563.68	+	0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Островского д.35

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 903817

Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Трубопроводы															
	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т	t3, (°C)	P3, МПа	W4, Гкал	M4, т	t4, (°C)	P4, МПа
16.01.21	0.000	0.000	71.75	0.73	11.742	203.202	57.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.01.21	0.000	0.000	72.64	0.73	11.836	203.209	58.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.01.21	0.000	0.000	77.64	0.73	12.809	207.805	61.65	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.01.21	0.000	0.000	79.22	0.73	13.164	209.706	62.79	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.01.21	0.000	0.000	78.54	0.73	13.026	209.497	62.19	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.21	0.000	0.000	77.06	0.73	12.760	209.082	61.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.21	0.000	0.000	77.13	0.73	13.137	213.755	61.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.21	0.000	0.000	75.62	0.73	12.988	214.563	60.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.21	0.000	0.000	74.70	0.73	13.608	224.015	60.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.21	0.000	0.000	72.64	0.73	13.464	225.650	59.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.21	0.000	0.000	71.55	0.72	11.794	203.717	57.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.21	0.000	0.000	71.39	0.71	11.704	202.573	57.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.21	0.000	0.000	72.03	0.71	11.608	200.043	58.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.21	0.000	0.000	72.22	0.72	11.754	201.376	58.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.21	0.000	0.000	72.18	0.72	12.009	204.598	58.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.21	0.000	0.000	71.91	0.72	11.981	204.660	58.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.02.21	0.000	0.000	71.69	0.72	11.995	205.536	58.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.21	0.000	0.000	72.04	0.72	12.315	209.420	58.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.21	0.000	0.000	72.28	0.72	12.624	213.361	59.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.21	0.000	0.000	71.88	0.72	12.352	209.951	58.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.21	0.000	0.000	72.10	0.72	13.194	220.967	59.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.21	0.000	0.000	72.55	0.72	12.947	216.734	59.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.21	0.000	0.000	75.00	0.72	12.187	202.024	60.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.21	7.481	96.371	77.16	0.71	11.635	191.811	60.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.21	14.916	188.459	79.02	0.71	11.542	188.459	61.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.21	15.239	189.480	80.29	0.71	11.735	189.480	61.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.21	15.102	192.238	78.45	0.73	11.739	192.238	61.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.21	14.460	198.057	72.88	0.75	11.490	198.057	58.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.21	13.050	200.735	64.80	0.74	10.659	200.734	53.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.21	13.012	197.451	65.75	0.73	10.568	197.451	53.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.21	13.418	189.460	70.63	0.73	10.661	189.460	56.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	13.714	187.049	73.39	0.73	11.229	193.568	58.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого:	106.677	1452.252			377.027	6363.132			0.000	0.000			0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж

563.68 = 0.00 + 0.00 + 563.68 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljet.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Островского д.35

Тип прибора: ТСПВ-024

Номер прибора: 903817

Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Отчет по ХВ				
Дата	Мхв, т	Vхв, м3	txв, (°C)	Pхв, МПа
16.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
17.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
18.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
19.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
20.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
21.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
22.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
23.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
24.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
25.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
26.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
27.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
28.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
29.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
30.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
31.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
01.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
02.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
03.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
04.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
05.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
06.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
07.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
08.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
09.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
10.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
11.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
12.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
13.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
14.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
15.02.21	0.000	0.000	0.00	0.10
Среднее:	0.000	0.000	0.00	0.10
Итого:	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж

563.68 = 0.00 + 0.00 + 563.68 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /