

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Садовое Кольцо 15 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 6.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00166300 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х348А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/01/21	64.21	54.18	10.03	306.89	301.13	307.95	303.63	0.00	-2.50	6.78	1.25	3.053	-0.135	24	0		0.0000
17/01/21	66.79	56.03	10.76	306.98	300.82	307.85	303.32	0.00	-2.50	6.78	1.20	3.269	-0.140	24	0		0.0000
18/01/21	74.27	61.03	13.24	307.16	299.62	307.39	302.04	0.00	-2.42	6.76	1.08	4.000	-0.147	24	0		0.0000
19/01/21	77.45	63.36	14.09	307.17	299.02	307.25	301.50	0.00	-2.48	6.76	2.13	4.241	-0.157	24	0		0.0000
20/01/21	77.69	63.48	14.21	307.47	299.31	307.34	301.58	0.00	-2.27	6.75	2.23	4.283	-0.144	24	0		0.0000
21/01/21	77.55	63.33	14.22	307.39	299.23	307.40	301.68	0.00	-2.45	6.75	2.00	4.285	-0.155	24	0		0.0000
22/01/21	76.07	62.54	13.53	307.34	299.53	307.55	302.05	0.00	-2.52	6.76	5.47	4.061	-0.157	24	0	*	0.0000
23/01/21	73.42	60.72	12.70	307.27	299.94	307.74	302.57	0.00	-2.63	6.78	6.47	3.815	-0.160	24	0	*	0.0000
24/01/21	67.58	56.81	10.77	306.89	300.53	307.65	303.04	0.00	-2.51	6.75	3.57	3.250	-0.142	24	0		0.0000
25/01/21	60.46	51.68	8.78	306.62	301.46	308.04	304.13	0.00	-2.67	6.76	1.90	2.671	-0.138	24	0		0.0000
26/01/21	59.93	51.25	8.68	306.44	301.36	307.83	304.00	0.00	-2.64	6.75	3.22	2.634	-0.135	24	0	*	0.0000
27/01/21	61.04	52.06	8.98	306.52	301.34	307.63	303.69	0.00	-2.35	6.74	4.82	2.714	-0.122	24	0	*	0.0000
28/01/21	62.75	53.19	9.56	306.50	301.01	307.72	303.65	0.00	-2.64	6.75	2.72	2.899	-0.140	24	0	*	0.0000
29/01/21	61.59	52.53	9.06	306.40	301.10	307.51	303.52	0.00	-2.42	6.75	2.92	2.748	-0.127	24	0	*	0.0000
30/01/21	57.97	49.88	8.09	306.08	301.39	307.49	303.92	0.00	-2.53	6.77	5.75	2.437	-0.126	24	0	*	0.0000
31/01/21	57.63	49.64	7.99	306.04	301.36	307.53	303.98	0.00	-2.62	6.77	5.52	2.410	-0.130	24	0	*	0.0000
01/02/21	58.53	50.27	8.26	305.91	301.10	307.31	303.68	0.00	-2.58	6.76	5.20	2.494	-0.130	24	0	*	0.0000
02/02/21	58.09	50.00	8.09	305.50	300.72	306.93	303.26	0.00	-2.54	6.75	2.08	2.457	-0.127	24	0	*	0.0000
03/02/21	60.87	51.91	8.96	298.15	293.11	299.38	295.58	0.00	-2.47	6.73	2.53	2.645	-0.128	24	0	*	0.0000
04/02/21	60.53	51.87	8.66	307.12	301.93	308.53	304.62	0.00	-2.69	6.74	3.22	2.628	-0.139	24	0	*	0.0000
05/02/21	55.45	48.24	7.21	306.93	302.54	308.71	305.35	0.00	-2.81	6.75	5.75	2.185	-0.135	24	0	*	0.0000
06/02/21	58.93	50.52	8.41	306.82	301.88	308.29	304.56	0.00	-2.68	6.74	5.09	2.538	-0.135	24	0	*	0.0000
07/02/21	71.11	59.18	11.93	307.40	300.41	308.01	302.98	0.00	-2.57	6.73	1.82	3.611	-0.152	24	0	*	0.0000
08/02/21	77.25	63.49	13.76	307.85	299.79	308.01	302.30	0.00	-2.51	6.74	1.90	4.154	-0.159	24	0		0.0000
09/02/21	77.55	63.31	14.24	307.46	299.33	307.41	301.75	0.00	-2.42	6.75	3.71	4.279	-0.153	24	0	*	0.0000
10/02/21	77.39	63.05	14.34	306.86	298.77	306.96	301.37	0.00	-2.60	6.74	2.39	4.310	-0.164	24	0		0.0000
11/02/21	75.10	61.60	13.50	306.46	298.83	306.63	301.26	0.00	-2.43	6.74	2.07	4.063	-0.149	24	0		0.0000
12/02/21	67.39	56.27	11.12	306.13	299.86	307.00	302.44	0.00	-2.58	6.73	1.59	3.362	-0.145	24	0		0.0000
13/02/21	60.22	51.34	8.88	305.48	300.38	306.92	303.03	0.00	-2.65	6.73	1.33	2.697	-0.136	24	0		0.0000
14/02/21	61.29	51.96	9.33	305.13	299.88	306.40	302.45	0.00	-2.57	6.74	1.50	2.825	-0.133	24	0		0.0000
15/02/21	72.90	60.27	12.63	306.35	299.09	306.71	301.56	0.00	-2.47	6.70	1.92	3.806	-0.149	24	0		0.0000
Итого:				9498.7	9305.77	9525.0	9384.49	0.00	-78.72			100.824	-4.389	744	0		0.0000
Средние:	66.74	55.96	10.77							6.74	3.04						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 41371ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации