

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.59 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179099 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0х523А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.62	55.38	20.24	191.94	192.00	-0.06	3.884	24	0	*
17/12/20	70.60	52.56	18.04	188.86	189.00	-0.14	3.403	24	0	*
18/12/20	70.09	52.37	17.72	190.03	190.77	-0.74	3.365	24	0	*
19/12/20	73.42	54.13	19.29	189.69	189.22	0.47	3.660	24	0	*
20/12/20	77.74	56.07	21.67	186.13	186.73	-0.60	4.040	24	0	*
21/12/20	78.33	56.18	22.15	185.84	186.35	-0.51	4.116	24	0	*
22/12/20	77.18	55.43	21.75	184.60	185.14	-0.54	4.014	24	0	*
23/12/20	74.41	54.23	20.18	185.04	185.47	-0.43	3.732	24	0	*
24/12/20	73.14	53.87	19.27	187.98	188.46	-0.48	3.619	24	0	*
25/12/20	73.74	54.45	19.29	187.84	188.15	-0.31	3.618	24	0	*
26/12/20	72.43	53.51	18.92	185.97	186.51	-0.54	3.519	24	0	*
27/12/20	72.68	53.75	18.93	186.13	186.58	-0.45	3.525	24	0	*
28/12/20	73.83	55.18	18.65	191.43	191.64	-0.21	3.569	24	0	*
29/12/20	73.66	55.08	18.58	187.95	188.78	-0.83	3.493	24	0	*
30/12/20	73.83	54.86	18.97	187.74	188.26	-0.52	3.557	24	0	*
31/12/20	73.59	54.69	18.90	188.57	189.17	-0.60	3.563	24	0	*
01/01/21	73.92	54.95	18.97	189.05	189.66	-0.61	3.586	24	0	*
02/01/21	73.93	55.07	18.86	188.90	188.87	0.03	3.562	24	0	*
03/01/21	73.54	54.75	18.79	188.26	188.57	-0.31	3.537	24	0	*
04/01/21	72.04	53.84	18.20	188.63	189.07	-0.44	3.434	24	0	*
05/01/21	72.67	54.20	18.47	188.15	189.17	-1.02	3.491	24	0	*
06/01/21	72.52	53.90	18.62	188.07	188.42	-0.35	3.502	24	0	*
07/01/21	72.22	53.60	18.62	187.92	188.40	-0.48	3.496	24	0	*
08/01/21	70.09	52.26	17.83	185.29	185.73	-0.44	3.303	24	0	*
09/01/21	72.92	55.12	17.80	203.30	204.47	-1.17	3.621	24	0	*
10/01/21	72.68	55.34	17.34	203.97	204.33	-0.36	3.536	24	0	*
11/01/21	74.63	55.96	18.67	197.78	198.42	-0.64	3.689	24	0	*
12/01/21	79.66	58.28	21.38	191.99	192.56	-0.57	4.106	24	0	*
13/01/21	79.75	57.79	21.96	190.47	191.14	-0.67	4.184	24	0	*
14/01/21	77.15	56.75	20.40	196.60	197.25	-0.65	4.009	24	0	*
15/01/21	71.11	53.63	17.48	199.14	200.23	-1.09	3.478	24	0	*
Итого:				5893.26	5908.52	-15.26	113.211	744	0	
Средние:	73.97	54.74	19.22							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11567ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.59 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179099 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0х523А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.61	65.64	9.97	429.96	440.44	-10.48	4.299	24	0	*
17/12/20	70.58	61.73	8.85	425.89	432.89	-7.00	3.786	24	0	*
18/12/20	70.09	61.50	8.59	440.14	440.59	-0.45	3.790	24	0	*
19/12/20	73.42	63.87	9.55	437.15	438.00	-0.85	4.190	24	0	*
20/12/20	77.75	66.97	10.78	431.30	433.10	-1.80	4.667	24	0	*
21/12/20	78.35	67.39	10.96	430.39	432.23	-1.84	4.731	24	0	*
22/12/20	77.19	66.64	10.55	427.80	429.10	-1.30	4.531	24	0	*
23/12/20	74.41	64.64	9.77	427.99	429.05	-1.06	4.193	24	0	*
24/12/20	73.15	63.77	9.38	434.51	435.03	-0.52	4.089	24	0	*
25/12/20	73.74	64.32	9.42	434.13	434.79	-0.66	4.105	24	0	*
26/12/20	72.43	63.21	9.22	430.28	431.07	-0.79	3.982	24	0	*
27/12/20	72.69	63.45	9.24	431.20	431.66	-0.46	3.997	24	0	*
28/12/20	73.83	64.69	9.14	442.54	443.37	-0.83	4.054	24	0	*
29/12/20	73.66	64.39	9.27	435.30	436.18	-0.88	4.049	24	0	*
30/12/20	73.83	64.40	9.43	435.05	435.63	-0.58	4.119	24	0	*
31/12/20	73.59	64.26	9.33	436.14	437.24	-1.10	4.082	24	0	*
01/01/21	73.92	64.59	9.33	437.81	439.33	-1.52	4.097	24	0	*
02/01/21	73.93	64.66	9.27	438.46	439.53	-1.07	4.078	24	0	*
03/01/21	73.54	64.33	9.21	434.82	436.22	-1.40	4.019	24	0	*
04/01/21	72.04	63.12	8.92	436.05	437.31	-1.26	3.902	24	0	*
05/01/21	72.67	63.68	8.99	436.12	437.03	-0.91	3.932	24	0	*
06/01/21	72.52	63.38	9.14	435.28	436.80	-1.52	3.991	24	0	*
07/01/21	72.22	63.13	9.09	435.80	437.01	-1.21	3.973	24	0	*
08/01/21	70.09	61.51	8.58	430.46	431.27	-0.81	3.711	24	0	*
09/01/21	72.91	64.39	8.52	471.75	473.01	-1.26	4.032	24	0	*
10/01/21	72.68	64.29	8.39	472.62	473.59	-0.97	3.976	24	0	*
11/01/21	74.62	65.46	9.16	458.96	460.18	-1.22	4.215	24	0	*
12/01/21	79.67	69.09	10.58	443.99	446.55	-2.56	4.714	24	0	*
13/01/21	79.77	68.88	10.89	442.06	444.71	-2.65	4.830	24	0	*
14/01/21	77.15	67.21	9.94	456.34	458.27	-1.93	4.555	24	0	*
15/01/21	71.10	62.70	8.40	462.82	463.84	-1.02	3.900	24	0	*
Итого:				13623.1	13675.0	-51.91	128.589	744	0	
Средние:	73.97	64.55	9.41							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11567ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____