

**ТС1, Суточный**  
**с 21.11.24 по 20.12.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ: 3060240

Формула:  $Q = M1(h1 - h2)$

Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.11.24	2.627	455.20	455.17	0.0	52.837	47.062	0.5	0.5	24.00
22.11.24	2.845	466.41	466.30	0.1	54.686	48.586	0.5	0.5	24.00
23.11.24	2.825	465.03	464.91	0.1	54.607	48.531	0.5	0.5	24.00
24.11.24	2.816	462.34	462.21	0.1	54.492	48.400	0.5	0.5	24.00
25.11.24	2.786	461.77	461.61	0.2	54.177	48.142	0.5	0.5	24.00
26.11.24	2.790	462.26	462.12	0.1	54.254	48.216	0.5	0.5	24.00
27.11.24	2.801	462.80	462.60	0.2	54.323	48.269	0.5	0.5	24.00
28.11.24	2.819	464.11	463.84	0.3	54.511	48.435	0.5	0.5	24.00
29.11.24	2.814	466.02	465.72	0.3	54.205	48.164	0.5	0.5	24.00
30.11.24	2.916	474.33	473.95	0.4	55.348	49.198	0.5	0.5	24.00
01.12.24	2.864	470.52	470.14	0.4	54.780	48.691	0.5	0.5	24.00
02.12.24	2.969	476.61	476.27	0.3	55.860	49.628	0.5	0.5	24.00
03.12.24	2.881	471.85	471.53	0.3	55.140	49.032	0.5	0.5	24.00
04.12.24	2.679	452.65	452.42	0.2	53.251	47.332	0.5	0.5	23.99
05.12.24	3.036	478.63	478.40	0.2	56.314	49.970	0.5	0.5	24.00
06.12.24	3.119	465.41	465.22	0.2	57.329	50.627	0.5	0.5	24.00
07.12.24	3.315	472.99	472.73	0.3	58.756	51.747	0.5	0.5	24.00
08.12.24	3.231	453.61	453.33	0.3	58.125	51.002	0.5	0.5	24.00
09.12.24	3.348	425.47	425.40	0.1	59.360	51.492	0.5	0.5	24.00
10.12.24	3.381	392.63	392.62	0.0	60.935	52.325	0.5	0.5	24.00
11.12.24	3.414	410.03	409.94	0.1	60.964	52.638	0.5	0.5	24.00
12.12.24	3.494	423.65	423.51	0.1	62.162	53.916	0.5	0.5	24.00
13.12.24	3.447	420.60	420.45	0.2	61.953	53.758	0.5	0.5	24.00
14.12.24	3.509	420.85	420.67	0.2	62.197	53.861	0.5	0.5	24.00
15.12.24	3.539	419.94	419.68	0.3	62.204	53.778	0.5	0.5	24.00
16.12.24	3.397	468.34	467.83	0.5	59.794	52.541	0.5	0.5	24.00
17.12.24	3.261	506.36	505.64	0.7	57.924	51.484	0.5	0.5	24.00
18.12.24	3.203	502.16	501.42	0.7	57.670	51.291	0.5	0.5	24.00
19.12.24	3.205	499.94	499.21	0.7	57.760	51.350	0.5	0.5	24.00
20.12.24	3.231	497.75	497.03	0.7	58.028	51.537	0.5	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>92.56</b>	<b>13770.3</b>	<b>13761.9</b>	<b>8.3</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>719.99</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>57.13</b>	<b>50.37</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.11.24 24:00	5792.5	589577.3	587816.4	78500.9
20.12.24 24:00	5885.0	603347.6	601578.3	79220.9
Итого за период	92.5	13770.3	13761.9	720.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 21.12.2024 14:14:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.