

ТС1, Суточный **с 21.11.24 по 20.12.24**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ: 3060256

Формула: $Q = M1(h1 - h2)$

Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.55	171	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.11.24	2.371	412.07	410.72	1.4	53.576	47.830	0.5	0.4	24.00
22.11.24	2.393	411.28	409.97	1.3	53.885	48.075	0.5	0.4	24.00
23.11.24	2.346	411.02	409.71	1.3	53.458	47.759	0.5	0.4	24.00
24.11.24	2.376	411.04	409.75	1.3	53.746	47.974	0.5	0.4	24.00
25.11.24	2.370	410.70	409.47	1.2	53.716	47.954	0.5	0.4	24.00
26.11.24	2.411	410.27	409.14	1.1	53.788	47.919	0.5	0.4	24.00
27.11.24	2.365	409.36	408.24	1.1	52.891	47.123	0.5	0.4	24.00
28.11.24	2.556	415.09	413.97	1.1	54.757	48.607	0.5	0.4	24.00
29.11.24	2.477	412.06	410.91	1.1	53.405	47.401	0.5	0.4	24.00
30.11.24	2.546	415.22	414.08	1.1	54.371	48.248	0.5	0.4	24.00
01.12.24	2.508	414.99	413.87	1.1	54.161	48.125	0.5	0.4	24.00
02.12.24	2.544	415.49	414.36	1.1	54.609	48.494	0.5	0.4	24.00
03.12.24	2.520	415.39	414.27	1.1	54.685	48.628	0.5	0.4	24.00
04.12.24	2.274	395.16	394.17	1.0	52.765	47.047	0.5	0.4	23.48
05.12.24	2.500	381.40	380.78	0.6	54.000	47.452	0.4	0.4	24.00
06.12.24	2.857	347.95	347.70	0.3	58.314	50.109	0.4	0.4	24.00
07.12.24	3.045	335.02	334.87	0.1	60.347	51.266	0.4	0.4	24.00
08.12.24	3.083	333.38	333.26	0.1	60.646	51.406	0.4	0.4	24.00
09.12.24	3.102	341.12	340.93	0.2	60.490	51.403	0.4	0.4	24.00
10.12.24	3.031	344.95	344.84	0.1	60.005	51.226	0.5	0.4	24.00
11.12.24	3.043	348.07	347.94	0.1	60.306	51.570	0.5	0.4	24.00
12.12.24	3.016	348.77	348.64	0.1	60.631	51.992	0.5	0.4	24.00
13.12.24	2.968	334.96	334.91	0.1	60.635	51.782	0.5	0.4	24.00
14.12.24	3.123	309.16	309.27	-0.1	62.348	52.254	0.4	0.4	24.00
15.12.24	3.197	308.22	308.35	-0.1	62.735	52.369	0.4	0.4	24.00
16.12.24	2.957	348.27	348.24	0.0	59.519	51.036	0.5	0.4	24.00
17.12.24	2.652	378.47	378.28	0.2	55.618	48.618	0.5	0.4	24.00
18.12.24	2.680	358.00	357.86	0.1	56.612	49.132	0.4	0.4	24.00
19.12.24	2.793	345.59	345.56	0.0	57.808	49.732	0.4	0.4	24.00
20.12.24	2.966	326.51	326.60	-0.1	60.407	51.330	0.4	0.4	24.00
Итого	81.07	11249.0	11230.7	18.0	---	---	---	---	719.48
Среднее	---	---	---	---	56.81	49.46	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.11.24 24:00	658.2	78346.8	77879.3	7550.8
20.12.24 24:00	739.2	89595.8	89110.0	8270.3
Итого за период	81.0	11249.0	11230.7	719.5

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.12.2024 14:24:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.