

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.14/15 2ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00182895 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0х3DD3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч		
16/12/20	75.95	60.13	15.82	252.22	252.81	-0.59	3.991	24	0	*	
17/12/20	70.94	56.56	14.38	242.42	242.32	0.10	3.486	24	0	*	
18/12/20	70.43	55.93	14.50	237.13	236.99	0.14	3.437	24	0	*	
19/12/20	73.85	58.29	15.56	243.60	243.91	-0.31	3.791	24	0	*	
20/12/20	78.14	60.92	17.22	246.88	247.87	-0.99	4.254	24	0	*	
21/12/20	78.73	61.34	17.39	247.96	249.03	-1.07	4.314	24	0	*	
22/12/20	77.58	60.73	16.85	247.29	248.24	-0.95	4.170	24	0	*	
23/12/20	74.78	59.02	15.76	244.60	245.03	-0.43	3.853	24	0	*	
24/12/20	73.49	58.17	15.32	244.18	244.48	-0.30	3.745	24	0	*	
25/12/20	74.09	58.81	15.28	246.73	247.07	-0.34	3.769	24	0	*	
26/12/20	72.80	57.79	15.01	242.89	243.13	-0.24	3.646	24	0	*	
27/12/20	73.05	58.02	15.03	243.66	243.79	-0.13	3.660	24	0	*	
28/12/20	74.17	59.12	15.05	247.72	248.06	-0.34	3.727	24	0	*	
29/12/20	74.01	59.02	14.99	247.45	247.76	-0.31	3.712	24	0	*	
30/12/20	74.19	58.97	15.22	247.07	247.41	-0.34	3.761	24	0	*	
31/12/20	73.96	58.62	15.34	243.92	244.26	-0.34	3.743	24	0	*	
01/01/21	74.27	59.06	15.21	247.49	247.83	-0.34	3.762	24	0	*	
02/01/21	74.29	59.20	15.09	246.95	247.28	-0.33	3.725	24	0	*	
03/01/21	73.91	58.87	15.04	246.22	246.50	-0.28	3.705	24	0	*	
04/01/21	72.40	57.64	14.76	242.97	243.11	-0.14	3.585	24	0	*	
05/01/21	73.03	58.15	14.88	244.40	244.51	-0.11	3.638	24	0	*	
06/01/21	72.88	57.96	14.92	244.34	244.52	-0.18	3.646	24	0	*	
07/01/21	72.58	57.59	14.99	243.05	243.32	-0.27	3.643	24	0	*	
08/01/21	70.54	55.84	14.70	230.87	231.12	-0.25	3.393	24	0	*	
09/01/21	73.20	58.33	14.87	247.75	248.08	-0.33	3.680	24	0	*	
10/01/21	72.98	58.37	14.61	247.19	247.44	-0.25	3.609	24	0	*	
11/01/21	75.01	59.29	15.72	243.22	243.70	-0.48	3.825	24	0	*	
12/01/21	80.01	62.42	17.59	242.62	243.81	-1.19	4.273	24	0	*	
13/01/21	80.10	62.12	17.98	241.31	242.58	-1.27	4.340	24	0	*	
14/01/21	77.48	60.81	16.67	246.65	247.66	-1.01	4.112	24	0	*	
15/01/21	71.39	56.86	14.53	242.57	242.69	-0.12	3.526	24	0	*	
Итого:				7583.32	7596.31	-12.99	117.521	744	0		
Средние:	74.33	58.83	15.49								

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5473ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____