

# «ТЕПЛОЭНЕРГО»

яуаплылығы сикләнгән

йәмғиәте

452607, Рәсәй, Башкортостан  
Республикаһы, Октябрьский ҡалаһы,  
Баҡса ҡулсаһы, 2 йорт  
Тел./факс: (34767) 6-66-88, 6-68-28  
E-mail: omupts@yandex.ru



Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ТЕПЛОЭНЕРГО»

452607, Россия,  
Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский, Садовое кольцо, д. 2  
Тел./факс: (34767) 6-66-88, 6-68-28  
E-mail: omupts@yandex.ru

ИНН 0265044973, КПП 026501001, ОГРН 1170280027862

Исх. № 888 от «11» августа 2026 г.  
на № \_\_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

К сведению потребителей тепловой энергии!

ООО «Теплоэнерго» сообщает, что согласно «Графика отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей для капитального ремонта на 2026г.» с 24.08.2026г. до 28.08.2026г. будет производиться опрессовка наружных тепловых сетей от котельных №1,2,3,6,8,9,10,13,14,15,16,19,20, Энергоцентр №2 под давлением 16 атм.

На время опрессовки с 24.08.2026г. по 28.08.2026г. горячее водоснабжение будет приостановлено в микрорайонах:

- 1) №34, ЦТП-14, №1,2,3,4,4а,5,6,7,8,8а,8б,9,9/1,9/2,9/3,9а,9б,10,10а,11,11/2,12,12/1, 12/2,12/3,13,13а,13б,13в,14,15,15/1,15а,15б,15в,15г,16,16а,16б,17а,17б,19,20,21,22, 22/1,22/2,23,24,25,26,27,28,29.

Детсад №5 - 34 мкр.33, МБОУ СОШ №20 -34 мкр.35, Поликлиника №2 - 34 мкр.6/1, Водоканал (Повысительная насосная станция) - 34 мкр.

- 2) №35, ЦТП-8, д.1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,9а,10,11,12,13,14,15,15а,16,20,27,28.

Детсад № 27 – 35 мкр.36, Гимназия №3 - 35мкр.41.

- 3) №35, ЦТП-9, д.17,19,19/2,22,22/2,23,24,25,26,29,30а,30б,30в,31,31а, 32,33,34,37,38,39,40.

Детсад № 37 – 35мкр.42, МБОУ СОШ №12 – 35 мкр.21.

- 4) №23, ЦТП-13, пр. Ленина, д.41,43,45,45/1,47,51,53,55,55/1; ул. Чкалова, д.18.

пр. Ленина 49 – Военкомат.

- 5) №24, ЦТП-12, ул. Садовое кольцо, д.63,79; 24мкр.д.2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14/15,25,27,28;

ул. Кувыкина,3а; ул. Садовое кольцо,71 – Художественная школа.

- 6) №25, ЦТП-10, д.7,8,11; ул. Королёва,д.9,9а,11,11а,13,13а,15,17; пр. Ленина, д.57,

ул. Королёва,4 – Санаторий Тонус; ул. Королёва,10б – Библиотека; ул. Кувыкина,30,

Королева,2 – Больница, МСЧ, Молочная кухня; ул. Королева,3 - Общежитие ОКСК; пр.

Ленина,59 – Башинформсвязь.

- 7) №25, ЦТП-11, д.10а,12,13,13а,14б,16,19,22,23а; ул. Картунова, д.15,17,23.

МБОУ СОШ № 8 – 25мкр., 25; Детсад № 30 – 25мкр, д.24; Томоград – 25мкр, д.23.

- 8) №29, ЦТП-7, д.1,2,3,8,16; ул.Картунова,д.2,4,6,8,10,12,14; ул. Новосёлов, д.8,10,12,14,16,18.

МБОУ СОШ № 22 – 29мкр.2; Детсад №35 – ул. Кортунова,16.

9) ЦТП-2, пр. Ленина, д.8,10,12.

10) ЦТП-5, пр. Ленина, д.61,61а,63,63а,65,67,69,71.

11) ЦТП- 6, пр. Ленина, д.75а,75б,75в,77,79,81. Детсад №36 – пр. Ленина, 73.

12) ЦТП-1, Тубдиспансер - Садовое кольцо, 303А.

13) ЦТП-3, УГНТУ – Социалистическая, 4.

В жилых домах по адресам (с ИТП):

34 микрорайон, д.30,31; 38 микрорайон, ул. Л.Марданшиной, д.2,4,6; ул. Р. Насырова, д.1,3,4,6,9; ул. Клинова, д.9; пр. Ленина, д. 84,85; ул. Первомайская,д. 3-3а, 7-7а; ул. Аксакова, д. ,3,9,14; ул. Кувыкина,д.20,26,26а,35,35/5; ул. Крупская,д.5,ул. Луначарского, д.2, ул. Садовое кольцо, д.38, 40; ул. Салават Батыра,д.6; 28 микрорайон, д.7,11,13,17,19; пр. Ленина, д.50, пр. Московский, д. 8,10,12,20,22; ул. Шашина, д.26; мкр. 32а, д.6; ул. Парковая, д.3,5; ул. Северная, д.44; ул. Гоголя, д. 28; ул. Пугачева, д.16; ул. Свердлова, д.37;

Психоневр. диспансер - ул.С.Кольцо,28; Стомат.поликлиника – ул.С.Кольцо,34; Филиал пол.№1 - ул. С.Кольцо,57; ОНК - ул. Крупская,1; ДЮСШ№1 – С.Батыра,11; НГДУ - ул. Кувыкина,32; Общежитие ОКСК - ул.С.Кольцо,32; ОКВК - ул.Кувыкина,23; ОНК - ул.Кувыкина,15; ОКСК - ул.Королёва,1; ОКСК - ул. Королёва,3; ТЦ Вербa пр. Ленина, 59/1; КШП - ул. Трипольского,59; 25 мкр. ул. Королева, 5; ОМПК - 25 мкр.; МБОУ СОШ №9; УГНТУ, общежитие ул.3.Космодемьянской, 33; ВСОШ №19; Детсад 29 - Халтурина,14; Детсад №16 - ул. Островского,37А; Детсад №28 - ул. Луначарского,4А; Детсад №4 (МБОУ№8) - ул.Кувыкина,47; Детсад №15 - ул.Островского,45А; Детсад №26 - ул. Фрунзе, 7а.

Для сохранности внутренней системы отопления необходимо её отключить с установкой металлических заглушек в тепловых узлах управления. О готовности сообщить в АДС ООО «Теплоэнерго» по тел. 6-66-55, 6-58-33.

В случае невыполнения вышеуказанных мероприятий за возможные порывы внутренних систем отопления ответственность возлагается на потребителей тепловой энергии.

Директор

А.Б. Купавых