



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2		
21.03.2026	51,8	39,9	39,914	0,468		24,00
22.03.2026	51,6	39,8	39,898	0,464		24,00
23.03.2026	50,4	39,3	40,242	0,442		24,00
24.03.2026	50,0	39,1	40,527	0,438		24,00
25.03.2026	47,5	37,9	41,242	0,393		24,00
26.03.2026	46,5	35,7	34,398	0,356		24,00
27.03.2026	44,7	33,8	28,965	0,312		24,00
28.03.2026	41,8	31,3	25,863	0,255		24,00
29.03.2026	43,7	36,8	48,172	0,332		24,00
30.03.2026	43,6	36,0	42,277	0,316		24,00
31.03.2026	43,6	35,7	39,812	0,311		24,00
01.04.2026	43,5	35,8	40,316	0,307		24,00
02.04.2026	43,3	35,9	40,434	0,298		24,00
03.04.2026	43,7	36,2	40,504	0,302		24,00
04.04.2026	43,6	36,1	40,523	0,304		24,00
05.04.2026	43,4	35,8	40,516	0,306		24,00
06.04.2026	43,3	33,4	28,895	0,268		24,00
07.04.2026	43,6	32,0	22,828	0,260		24,00
08.04.2026	43,4	32,1	23,004	0,258		24,00
09.04.2026	43,5	32,2	22,992	0,257		24,00
10.04.2026	41,9	31,1	23,172	0,248		24,00
11.04.2026	43,6	31,5	22,914	0,275		24,00
12.04.2026	43,5	31,4	22,918	0,276		24,00
13.04.2026	44,1	31,7	22,812	0,280		24,00
14.04.2026	45,4	32,7	22,766	0,284		24,00
15.04.2026	45,5	33,0	22,754	0,281		24,00
16.04.2026	45,6	32,9	22,734	0,286		24,00
17.04.2026	45,4	32,9	22,812	0,282		24,00
18.04.2026	44,8	32,8	22,957	0,274		24,00
19.04.2026	44,9	32,9	22,965	0,274		24,00
20.04.2026	45,0	32,9	23,070	0,275		24,00
Итого	45,0	34,5	973,199	9,680		744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	39082,969	375,559	14161,00
21.04.2026 00:00	40056,168	385,240	14905,00
	973,199	9,680	744,00

Всего потреблено Qп = 9,680 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: