



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 32

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14128877
(модификации У, УД) (v46)

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.03.2026	63,6	36,8	11,693	0,297	20,00
22.03.2026	63,6	27,4	5,511	0,196	24,00
23.03.2026	64,8	29,1	6,647	0,230	24,00
24.03.2026	66,0	35,1	10,078	0,303	24,00
25.03.2026	65,3	36,7	11,160	0,313	24,00
26.03.2026	64,6	37,0	11,330	0,307	24,00
27.03.2026	65,1	38,2	11,927	0,314	24,00
28.03.2026	64,5	37,6	11,164	0,293	24,00
29.03.2026	64,6	36,6	10,017	0,275	24,00
30.03.2026	63,8	36,2	9,837	0,267	24,00
31.03.2026	64,4	36,4	10,025	0,275	24,00
01.04.2026	64,0	38,2	11,608	0,292	24,00
02.04.2026	64,3	40,4	13,116	0,307	24,00
03.04.2026	63,7	36,1	9,218	0,241	24,00
04.04.2026	63,9	32,6	7,031	0,216	24,00
05.04.2026	63,7	32,1	7,012	0,218	24,00
06.04.2026	63,5	32,0	7,014	0,216	24,00
07.04.2026	63,8	31,8	6,926	0,217	24,00
08.04.2026	64,0	31,9	6,874	0,216	24,00
09.04.2026	63,5	31,9	6,926	0,215	24,00
10.04.2026	63,6	31,3	6,941	0,220	24,00
11.04.2026	64,2	31,3	6,966	0,225	24,00
12.04.2026	64,2	30,9	6,953	0,227	24,00
13.04.2026	64,8	31,4	6,987	0,229	24,00
14.04.2026	65,9	32,5	7,092	0,232	24,00
15.04.2026	65,5	32,7	7,218	0,232	24,00
16.04.2026	66,1	32,9	7,352	0,239	24,00
17.04.2026	66,0	33,0	7,369	0,239	24,00
18.04.2026	65,8	33,3	7,380	0,235	24,00
19.04.2026	65,4	33,2	7,378	0,233	24,00
20.04.2026	65,8	33,2	7,299	0,233	24,00
Итого	64,6	33,9	264,047	7,750	740,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	3541,806	58,022	2456,00
21.04.2026 00:00	3805,853	65,771	3196,00
	264,047	7,750	740,00

Всего потреблено Qп = **7,750** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: