



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.03.2026	50,8	43,8	94,910	0,658	24,00
22.03.2026	50,8	43,7	94,631	0,662	24,00
23.03.2026	49,9	43,2	93,611	0,619	24,00
24.03.2026	49,4	42,7	93,693	0,619	24,00
25.03.2026	47,4	41,4	93,865	0,565	24,00
26.03.2026	46,2	40,4	94,223	0,543	24,00
27.03.2026	44,7	39,4	94,303	0,497	24,00
28.03.2026	43,3	38,4	95,021	0,459	24,00
29.03.2026	43,4	38,6	94,998	0,457	24,00
30.03.2026	43,4	38,5	94,660	0,455	24,00
31.03.2026	43,7	38,8	94,857	0,458	24,00
01.04.2026	43,7	38,9	94,104	0,443	24,00
02.04.2026	43,4	38,7	94,215	0,431	24,00
03.04.2026	43,0	38,4	94,641	0,428	24,00
04.04.2026	42,9	38,3	95,527	0,429	24,00
05.04.2026	42,9	38,5	95,219	0,413	24,00
06.04.2026	43,3	38,9	93,639	0,410	24,00
07.04.2026	43,0	38,6	91,748	0,397	24,00
08.04.2026	43,1	38,7	90,895	0,398	24,00
09.04.2026	43,5	38,9	90,084	0,409	24,00
10.04.2026	40,8	36,6	91,072	0,380	24,00
11.04.2026	39,5	35,4	91,521	0,375	24,00
12.04.2026	39,4	35,2	91,529	0,375	24,00
13.04.2026	41,2	36,6	91,023	0,416	24,00
14.04.2026	43,1	38,3	91,660	0,437	24,00
15.04.2026	42,6	37,9	91,447	0,423	24,00
16.04.2026	42,8	38,1	91,105	0,423	24,00
17.04.2026	43,0	38,3	91,176	0,431	24,00
18.04.2026	43,4	38,6	91,891	0,434	24,00
19.04.2026	43,5	38,7	91,992	0,437	24,00
20.04.2026	43,5	38,8	91,268	0,431	24,00
Итого	44,0	39,0	2884,529	14,309	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	16591,395	152,969	4219,00
21.04.2026 00:00	19475,924	167,278	4963,00
	2884,529	14,309	744,00

Всего потреблено Qп = **14,309** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: