



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 09.04.2026 по 20.04.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 58

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 15356548 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
09.04.2026	40,2	38,1	41,662	0,209	11,00
10.04.2026	64,9	57,2	60,588	0,410	24,00
11.04.2026	65,4	56,2	44,438	0,401	24,00
12.04.2026	65,4	56,1	44,411	0,404	24,00
13.04.2026	65,9	56,6	44,634	0,407	24,00
14.04.2026	66,9	57,7	45,300	0,410	24,00
15.04.2026	66,5	57,4	46,130	0,413	24,00
16.04.2026	67,1	57,9	46,968	0,426	24,00
17.04.2026	67,0	56,2	40,579	0,413	24,00
18.04.2026	66,5	53,5	30,019	0,381	24,00
19.04.2026	66,1	53,3	30,010	0,377	24,00
20.04.2026	66,4	53,5	29,649	0,374	24,00
Итого	64,0	54,5	504,390	4,625	275,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
09.04.2026 00:00	0,000	0,000	0,00
21.04.2026 00:00	504,390	4,625	275,00
	504,390	4,625	275,00

Всего потреблено Qп = **4,625** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 23.04.2026 09:09:53 1