



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.03.2026	51,3	42,8	39,711	0,332	24,00
22.03.2026	51,1	42,8	39,857	0,327	24,00
23.03.2026	49,9	42,0	39,447	0,310	24,00
24.03.2026	49,5	41,7	39,461	0,306	24,00
25.03.2026	47,0	40,0	39,678	0,275	24,00
26.03.2026	46,0	39,0	37,469	0,260	24,00
27.03.2026	44,3	37,8	35,602	0,230	24,00
28.03.2026	41,5	35,9	34,660	0,191	24,00
29.03.2026	43,1	36,8	34,338	0,212	24,00
30.03.2026	42,9	36,1	30,195	0,203	24,00
31.03.2026	42,9	35,8	28,451	0,201	24,00
01.04.2026	42,8	35,9	28,789	0,198	24,00
02.04.2026	42,6	35,8	28,861	0,194	24,00
03.04.2026	43,1	36,1	28,896	0,198	24,00
04.04.2026	43,0	36,0	28,887	0,199	24,00
05.04.2026	42,8	35,8	28,859	0,199	24,00
06.04.2026	42,8	35,8	28,842	0,200	24,00
07.04.2026	43,2	36,4	28,889	0,195	24,00
08.04.2026	43,0	36,4	29,029	0,191	24,00
09.04.2026	43,1	36,3	28,996	0,195	24,00
10.04.2026	41,5	34,6	28,961	0,200	24,00
11.04.2026	43,2	35,2	28,934	0,227	24,00
12.04.2026	43,1	35,4	28,932	0,221	24,00
13.04.2026	43,7	35,9	28,949	0,223	24,00
14.04.2026	45,0	37,1	29,180	0,228	24,00
15.04.2026	45,1	37,2	29,238	0,228	24,00
16.04.2026	45,2	37,2	29,248	0,232	24,00
17.04.2026	45,0	37,1	29,270	0,229	24,00
18.04.2026	44,5	37,0	29,279	0,217	24,00
19.04.2026	44,6	37,0	29,295	0,219	24,00
20.04.2026	44,6	37,1	29,393	0,218	24,00
Итого	44,6	37,3	979,596	7,057	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	26302,980	228,734	13413,00
21.04.2026 00:00	27282,576	235,792	14157,00
	979,596	7,057	744,00

Всего потреблено Qп = **7,057** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: