



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 22

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 5954 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.03.2026	68,6	34,7	44,851	44,025	0,826	6,3	4,1	-	-	1,524	24,00
27.03.2026	68,1	34,9	45,012	44,061	0,951	6,5	3,9	-	-	1,496	24,00
28.03.2026	68,0	35,2	44,631	43,956	0,676	6,6	3,8	-	-	1,466	24,00
29.03.2026	68,0	35,5	44,367	43,703	0,665	6,6	3,8	-	-	1,444	24,00
30.03.2026	67,7	35,5	42,750	42,141	0,609	6,9	3,8	-	-	1,378	24,00
31.03.2026	67,9	35,2	38,866	38,307	0,559	6,8	3,8	-	-	1,275	24,00
01.04.2026	68,2	35,3	38,068	37,261	0,806	6,6	3,8	-	-	1,253	24,00
02.04.2026	68,2	35,6	37,948	36,890	1,059	6,7	3,8	-	-	1,242	24,00
03.04.2026	68,5	35,6	37,396	36,293	1,103	6,6	3,8	-	-	1,231	24,00
04.04.2026	68,4	35,5	37,191	36,015	1,176	6,6	3,8	-	-	1,224	24,00
05.04.2026	68,4	35,4	37,093	36,116	0,977	6,6	3,8	-	-	1,226	24,00
06.04.2026	68,3	35,0	55,855	54,363	1,492	6,6	3,8	-	-	1,860	24,00
07.04.2026	68,3	34,8	73,886	71,873	2,013	6,7	3,8	-	-	2,478	24,00
08.04.2026	68,5	35,1	74,369	72,373	1,996	6,7	3,8	-	-	2,485	24,00
09.04.2026	68,5	35,4	74,368	72,377	1,991	6,8	3,9	-	-	2,470	24,00
10.04.2026	68,4	35,0	138,158	135,733	2,425	6,8	4,0	-	-	3,597	23,38
11.04.2026	67,9	35,1	80,025	77,864	2,161	6,9	4,0	-	-	2,627	24,00
12.04.2026	68,0	35,2	81,256	79,026	2,230	6,9	4,1	-	-	2,667	24,00
13.04.2026	68,1	35,3	80,076	77,888	2,188	6,9	4,1	-	-	2,626	24,00
14.04.2026	68,2	35,3	74,067	72,101	1,966	6,9	4,1	-	-	2,444	24,00
15.04.2026	68,2	35,3	72,579	70,717	1,862	6,9	4,1	-	-	2,391	24,00
16.04.2026	68,3	35,3	72,283	70,450	1,833	6,9	4,1	-	-	2,388	24,00
17.04.2026	68,4	35,2	71,574	69,785	1,788	6,9	4,1	-	-	2,378	24,00
18.04.2026	68,5	35,3	71,647	69,844	1,803	6,9	4,1	-	-	2,387	24,00
19.04.2026	68,2	35,2	71,406	69,647	1,758	6,9	4,0	-	-	2,361	24,00
20.04.2026	67,9	35,2	71,465	69,695	1,770	6,9	4,1	-	-	2,340	24,00
Итого	68,2	35,2	1611,187	1572,504	38,683	6,7	3,9	-	-	52,260	623,38

Всего к оплате Qп = 52,260 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 38,683 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 24.04.2026 16:27:46 1