



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г.Октябрьский, ул. 80-летия Победы, д. 2

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 5895 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	64,0	38,9	200,884	197,789	3,095	6,4	4,2	-	-	5,057	24,00
22.03.2026	59,5	58,7	69,948	55,485	14,463	6,4	4,2	-	-	0,089	24,00
23.03.2026	62,7	42,9	180,208	173,834	6,374	6,2	4,0	-	-	3,512	24,00
24.03.2026	63,3	41,3	219,715	215,257	4,458	6,2	4,0	-	-	4,844	24,00
25.03.2026	63,0	42,4	211,997	207,418	4,579	6,1	3,8	-	-	4,366	24,00
26.03.2026	62,3	42,7	203,135	198,072	5,063	6,0	3,8	-	-	3,996	24,00
27.03.2026	61,3	42,9	194,601	190,116	4,485	6,2	3,5	-	-	3,585	24,00
28.03.2026	60,3	42,8	189,789	187,841	1,947	6,2	3,4	-	-	3,332	24,00
29.03.2026	60,1	43,4	177,421	177,484	-0,064	6,3	3,5	-	-	2,968	24,00
30.03.2026	60,0	43,8	168,386	169,426	-1,040	6,7	3,5	-	-	2,735	24,00
31.03.2026	62,1	42,9	230,180	214,113	16,067	6,4	3,4	-	-	4,299	24,00
01.04.2026	63,3	43,2	233,657	206,356	27,302	6,3	3,5	-	-	4,491	24,00
02.04.2026	63,2	42,8	215,209	186,359	28,851	6,3	3,5	-	-	4,153	24,00
03.04.2026	61,8	45,5	132,842	120,777	12,066	6,3	3,5	-	-	2,114	24,00
04.04.2026	61,1	46,4	127,293	123,403	3,890	6,3	3,4	-	-	1,876	24,00
05.04.2026	62,2	45,8	132,224	128,882	3,342	6,3	3,4	-	-	2,177	24,00
06.04.2026	62,3	45,7	132,611	129,280	3,330	6,3	3,4	-	-	2,200	24,00
07.04.2026	62,8	45,7	127,567	124,133	3,434	6,4	3,5	-	-	2,182	24,00
08.04.2026	61,8	43,3	107,691	105,521	2,170	6,4	3,5	-	-	1,990	24,00
09.04.2026	61,9	41,3	107,682	105,910	1,772	6,4	3,5	-	-	2,229	24,00
10.04.2026	62,0	41,3	159,358	157,108	2,250	6,5	3,7	-	-	3,301	24,00
11.04.2026	60,9	41,7	149,328	147,061	2,267	6,6	3,7	-	-	2,871	24,00
12.04.2026	61,1	40,3	147,933	145,960	1,973	6,6	3,7	-	-	3,091	24,00
13.04.2026	61,0	41,4	120,910	119,102	1,808	6,6	3,8	-	-	2,383	24,00
14.04.2026	61,0	42,6	110,297	108,431	1,866	6,6	3,8	-	-	2,031	24,00
15.04.2026	62,1	45,9	125,354	121,948	3,406	6,6	3,8	-	-	2,048	24,00
16.04.2026	62,4	45,9	127,693	124,225	3,468	6,6	3,8	-	-	2,117	24,00
17.04.2026	62,3	45,0	114,047	111,493	2,554	6,6	3,8	-	-	1,980	24,00
18.04.2026	62,1	44,8	117,200	114,769	2,431	6,6	3,7	-	-	2,037	24,00
19.04.2026	62,7	46,5	126,005	122,508	3,496	6,6	3,7	-	-	2,044	24,00
20.04.2026	62,6	46,0	129,640	126,902	3,739	6,6	3,7	-	-	2,166	24,00
Итого	61,9	44,0	4790,806	4616,964	173,842	6,4	3,7	-	-	88,263	744,00

Всего к оплате Qп = 88,263 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 173,842 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.04.2026 12:50:50 1