



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Паркова, д. 5

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 5953

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	67,4	45,5	173,227	172,260	0,967	5,7	3,5	-	-	3,813	24,00
22.03.2026	67,2	45,8	172,078	170,905	1,173	5,7	3,5	-	-	3,675	24,00
23.03.2026	67,1	45,9	155,741	154,920	0,820	5,6	3,3	-	-	3,317	24,00
24.03.2026	67,3	46,1	149,752	148,915	0,836	5,5	3,3	-	-	3,182	24,00
25.03.2026	67,4	46,0	143,980	143,283	0,697	5,4	3,1	-	-	3,085	24,00
26.03.2026	67,3	45,9	142,819	142,055	0,764	5,3	3,0	-	-	3,074	24,00
27.03.2026	66,9	46,4	141,917	140,732	1,185	5,5	2,8	-	-	2,911	24,00
28.03.2026	66,6	47,0	139,205	136,165	3,040	5,6	2,7	-	-	2,744	24,00
29.03.2026	66,4	47,4	137,141	133,666	3,475	5,6	2,7	-	-	2,622	24,00
30.03.2026	66,2	47,7	137,403	133,991	3,412	5,9	2,7	-	-	2,552	24,00
31.03.2026	66,5	47,8	132,620	129,179	3,441	5,8	2,7	-	-	2,489	24,00
01.04.2026	67,0	47,8	123,679	120,473	3,206	5,6	2,7	-	-	2,377	24,00
02.04.2026	66,7	48,1	121,815	118,757	3,058	5,7	2,8	-	-	2,278	24,00
03.04.2026	66,4	48,5	124,579	121,396	3,183	5,6	2,7	-	-	2,252	24,00
04.04.2026	66,3	48,4	127,263	124,016	3,247	5,6	2,7	-	-	2,283	24,00
05.04.2026	66,6	48,2	130,100	126,838	3,262	5,6	2,7	-	-	2,404	24,00
06.04.2026	66,5	48,3	130,708	127,412	3,296	5,6	2,7	-	-	2,384	24,00
07.04.2026	66,6	48,6	137,577	134,125	3,452	5,7	2,8	-	-	2,492	24,00
08.04.2026	66,5	48,7	133,746	130,338	3,408	5,7	2,8	-	-	2,389	24,00
09.04.2026	66,7	48,5	131,515	128,181	3,334	5,7	2,8	-	-	2,402	24,00
10.04.2026	66,4	48,2	148,326	144,545	3,781	5,8	2,9	-	-	2,708	24,00
11.04.2026	66,3	48,5	147,050	143,380	3,670	5,9	3,0	-	-	2,624	24,00
12.04.2026	66,3	48,3	146,151	142,459	3,692	5,9	3,0	-	-	2,646	24,00
13.04.2026	66,3	48,6	141,860	138,313	3,547	5,9	3,0	-	-	2,514	24,00
14.04.2026	66,3	49,0	134,626	131,185	3,441	5,9	3,0	-	-	2,335	24,00
15.04.2026	66,4	49,2	129,146	125,926	3,220	5,9	3,0	-	-	2,243	24,00
16.04.2026	66,4	48,9	128,460	125,161	3,299	5,9	3,0	-	-	2,257	24,00
17.04.2026	66,5	49,0	125,739	122,513	3,226	5,9	3,0	-	-	2,211	24,00
18.04.2026	66,6	48,9	126,235	123,015	3,220	5,9	3,0	-	-	2,236	24,00
19.04.2026	66,6	48,7	127,852	124,634	3,218	5,9	3,0	-	-	2,287	24,00
20.04.2026	66,4	48,7	128,481	125,275	3,206	5,9	3,0	-	-	2,282	24,00
Итого	66,7	47,8	4270,790	4184,012	86,778	5,7	2,9	-	-	81,067	744,00

Всего к оплате

Q_п = **81,067** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **86,778** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.04.2026 22:11:58 1